

TÁJÉKOZTATÓ LAKÁS MELLÉKMÉRŐS VÍZHÁLÓZATI TERV JÓVÁHAGYÁSÁRA VONATKOZÓ ELVÁRÁSOKRÓL

A mellékmérők szerelésének megkezdése előtt az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 5. számú melléklete alapján jóváhagyás céljából **gépészeti tervet** kell benyújtani Társaságunkhoz, **két példányban**.

A tervhez csatolni kell az „**Igénybejelentő mellékmérő szerelési terv jóváhagyásához**” formanyomtatványt, melyen a **főmérős vízdíjfizető** hozzájárulásának is szerepelnie kell.

Társaságunk a vízhálózati tervekkel szemben az **alábbi formai és műszaki tartalmi elvárásokat támasztja**, valamint elvárja az MSZ ISO 4067-1 Magyar Szabványban előírt vízvezeték és vízellátó berendezések műszaki rajzain alkalmazandó alapvető rajzelemek alkalmazását.

A terv formai követelménye:

1. Alaprajz (M=1:50), az elkülönített albetét (lakás) összes helyiségének feltüntetésével
2. Függőleges csőterv (M=1:50)
3. Szövegmező, mely tartalmazza:
 - Tervező neve, címe
 - Tervező kamarai azonosító szám
 - Tervező eredeti aláírása
 - Megrendelő neve
 - Fogyasztási hely címe, helyrajzi száma
 - Dátum
4. Jelmagyarázat (MSZ ISO 4067-1) meglévő és tervezett vízvezetékre vonatkozóan

A terv műszaki tartalmi követelménye:

1. Felszálló vezeték(ek)
2. Vízmérő magassága vízszintes beépítés esetén (0,3 m - 1,3 m)
3. Vízmérő magassága függőleges beépítés esetén (0,3 m - 1,5 m)
4. Hideg és meleg vízhálózat jelölése
5. Beépítésre kerülő mérőberendezés(ek) mérete
6. Beépítésre kerülő elzárók feltüntetése
7. Az albetét illetve a mellékmérővel elkülöníteni kívánt fogyasztási hely összes kifolyóhelyének feltüntetése

Fővárosi Vízművek Zrt.