



Dokumentum átvétele	
Érk. szám: FV-10974	Intézk. szám: SAP DNS: SKR 109743
Dátum: 2025 NOV 20.	SAP SRM: 4600005602
Iktatószám: FV/4160/2025/427-1	SZ/2025/024
Ügyintéző:	

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS

Konszignációs raktár létrehozásával és üzemeltetésével

amely létrejött a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második rész 106-107. §-ai és a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet alapján, a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint ajánlatkérő által „**Dinamikus Beszerzési Rendszer létrehozása ivóvíz mennyiségmérők szállítására a Fővárosi Vízművek Zrt. részére két részben**” tárgyban létrehozott Dinamikus Beszerzési Rendszer 1. részében - **DBR létrehozása ivóvíz mennyiségmérők szállítása DN15-DN40 átmérettartományban – „Víz mérő szárazon futó DN15-20 konszign. raktár”** tárgyban megindított közbeszerzési eljárás (EKR002008462025) eredményeképpen

egyrészt a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Vízművek Zrt.) (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 182.; Cg.: 01-10-042451; adószáma: 10898824-2-44; képviseli: Csömyei Géza Zoltán vezérigazgató és Girasek Balázs ügyfélszolgálati igazgató mint vevő, továbbiakban mint **Vevő**,

másrészt az **ENERWÉ Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (ENERWÉ Hungária Kft.)** (székhely: 1107 Budapest, Üllői út 134. 1. lház. 1. em. 4. ajtó; cégjegyzékszám: 01-09-339541; adószám: 26692713-2-42; képviseli: Ági János ügyvezető) mint eladó, a továbbiakban **Eladó** között (Vevő és Eladó a továbbiakban együtt **Felek**), az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

1./ A szerződés tárgya

- 1.1. Vevő, mint közszolgáltató ajánlatkérő közbeszerzési eljárást folytatott le, amely eljárásban a nyertes ajánlattevő az Eladó lett. A fentiek alapján Felek megállapodnak abban, hogy Vevő az Eladó által rendelkezésre bocsátott, az 1. sz. mellékletben felsorolt árukészletet (a továbbiakban: áru) a jelen szerződés 2. sz. mellékletében megjelölt teljesítési helyen lévő raktárában tárolja, és igénye szerint a későbbiekben, az 1. sz. mellékletben meghatározott áron megvásárolja.
- 1.2. Az áruknak meg kell felelniük az Eladó jelen keretszerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban tett ajánlata csatolt (szakmai) ajánlatnak, a vonatkozó jogszabályok előírásainak, valamint azoknak a szakmai jellemzőknek/paramétereknek, amelyek a közbeszerzési eljárásban előírásra, illetve az Eladó által az ajánlatában feltüntetésre kerültek.
- 1.3. Az Eladó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladatok szerződésszerű teljesítéséhez a Vevőnek a folyamatos és biztonságos üzemeltetés fenntartása érdekében kiemelt érdeke fűződik. Jelen szerződés teljesítésének kiemelt szerepe van Vevőnek a lejáró hitelesítés- és hibás vízmérőinek törvény által meghatározott határidőn belül végrehajtható cseréjében, illetve az új bekötéseinek vonatkozó szolgáltatási szerződésben rögzített határidőn belüli kialakításában.
- 1.4. Az Eladó kifejezetten elismeri és kijelenti, hogy az esetleges szerződésszegésének valamennyi lehetséges következményével (így különösen azzal, hogy a feladatok teljesítésének késedelme, nem megfelelőse, illetőleg hiánya esetén a Vevőt kár éri) tisztában van és az emiatti jogkövetkezmények viselésére teljes körű kötelezettséget vállal.

2./ A szerződés részét képező dokumentumok

- 2.1. Felek megállapodnak, hogy az alábbi dokumentumok – a Szerződéshez történő fizikai csatolásuk hiányában is – a szerződés elválaszthatatlan részét képezik, valamint az Eladó tevékenységét a következő dokumentumokban rögzített feltételek szerint végzi el:
 - 1. számú melléklet: A szerződés tárgyának és mennyiségének részletes meghatározása, műszaki leírás, Eladó ajánlata
 - 2. számú melléklet: Személyes adatlap, kapcsolattartók adatai és konszignációs raktár meghatározása (helye, címe)
 - 3. számú melléklet: Induló és minimum konszignációs készlet
 - 4. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat
 - 5. számú melléklet: *Egyéb feltételek*:

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS Konszignációs raktár létrehozásával és üzemeltetésével

amely létrejött a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második rész 106-107. §-ai és a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet alapján, a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint ajánlatkérő által „Dinamikus Beszerzési Rendszer létrehozása ivóvíz mennyiségmérők szállítására a Fővárosi Vízművek Zrt. részére két részben” tárgyban létrehozott Dinamikus Beszerzési Rendszer 1. részében - DBR létrehozása ivóvíz mennyiségmérők szállítása DN15-DN40 átmérőtartományban – „Víz mérő szárazon futó DN15-20 konszign. raktár” tárgyban megindított közbeszerzési eljárás (EKR002008462025) eredményeképpen

egyrészt a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Vízművek Zrt.) (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 182.; Cg.: 01-10-042451; adószáma: 10898824-2-44; képviseli: Csörnyei Géza Zoltán vezérigazgató és Girasek Balázs ügyfélszolgálati igazgató mint vevő, továbbiakban mint Vevő,

másrészt az ENERWÉ Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (ENERWÉ Hungária Kft.) (székhely: 1107 Budapest, Üllői út 134. 1. lház. 1. em. 4. ajtó; cégjegyzékszám: 01-09-339541; adószám: 26692713-2-42; képviseli: Ági János ügyvezető) mint eladó, a továbbiakban Eladó között (Vevő és Eladó a továbbiakban együtt Felek), az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

1./ A szerződés tárgya

- 1.1. Vevő, mint közszolgáltató ajánlatkérő közbeszerzési eljárást folytatott le, amely eljárásban a nyertes ajánlattevő az Eladó lett. A fentiek alapján Felek megállapodnak abban, hogy Vevő az Eladó által rendelkezésre bocsátott, az 1. sz. mellékletben felsorolt árukészletet (a továbbiakban: áru) a jelen szerződés 2. sz. mellékletében megjelölt teljesítési helyen lévő raktárában tárolja, és igénye szerint a későbbiekben, az 1. sz. mellékletben meghatározott áron megvásárolja.
- 1.2. Az áruknak meg kell felelniük az Eladó jelen keretszerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban tett ajánlata csatolt (szakmai) ajánlatnak, a vonatkozó jogszabályok előírásainak, valamint azoknak a szakmai jellemzőknek/paramétereknek, amelyek a közbeszerzési eljárásban előírásra, illetve az Eladó által az ajánlatában feltüntetésre kerültek.
- 1.3. Az Eladó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladatok szerződésszerű teljesítéséhez a Vevőnek a folyamatos és biztonságos üzemeltetés fenntartása érdekében kiemelt érdeke fűződik. Jelen szerződés teljesítésének kiemelt szerepe van Vevőnek a lejáró hitelesítésű- és hibás vízmérőinek törvény által meghatározott határidőn belül végrehajtható cseréjében, illetve az új bekötéseinek vonatkozó szolgáltatási szerződésben rögzített határidőn belüli kialakításában.
- 1.4. Az Eladó kifejezetten elismeri és kijelenti, hogy az esetleges szerződésszegésének valamennyi lehetséges következményével (így különösen azzal, hogy a feladatok teljesítésének késedelme, nem megfelelősége, illetőleg hiánya esetén a Vevőt kár éri) tisztában van és az emiatti jogkövetkezmények viselésére teljes körű kötelezettséget vállal.

2./ A szerződés részét képező dokumentumok

- 2.1. Felek megállapodnak, hogy az alábbi dokumentumok – a Szerződéshez történő fizikai csatolásuk hiányában is – a szerződés elválaszthatatlan részét képezik, valamint az Eladó tevékenységét a következő dokumentumokban rögzített feltételek szerint végzi el:
 - 1. számú melléklet: A szerződés tárgyának és mennyiségének részletes meghatározása, műszaki leírás, Eladó ajánlata
 - 2. számú melléklet: Személyes adatlap, kapcsolattartók adatai és konszignációs raktár meghatározása (helye, címe)
 - 3. számú melléklet: Induló és minimum konszignációs készlet
 - 4. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat
 - 5. számú melléklet: Egyéb feltételek:

- *Környezetvédelmi előírások*
- *Munkavédelmi, munkaegészségügyi és tűzvédelmi előírások*
- *Etikai normák kivonata*
- *Ivóvíz-biztonsági követelmények*

2.2. A közbeszerzési eljárás iratanyaga (ajánlati felhívás, közbeszerzési dokumentumok, adott esetben kiegészítő tájékoztatások, ajánlat, adott esetben hiánypótlási felhívás és hiánypótlások, adott esetben felvilágosítás kérések és arra adott válaszok, adott esetben indokolás kérések és indokolások, írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról) – annak csatolása nélkül is – a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

3./ Vevő feladatai

- a) Vevő köteles a telephelyén tárolandó áruk jellegének megfelelően, zárható raktárhelyet biztosítani és az áru felelős őrzéséről gondoskodni.
- b) Vevő áruval kapcsolatos anyagi felelőssége és kárveszélyviselése az áru konszignációs raktárban történő átvételétől kezdődik.
- c) Vevő a konszignációs raktárban tárolt és a raktárból felhasznált árukról naprakész nyilvántartást vezet.

4./ Eladó feladatai

- a) Eladó köteles a raktárt a Vevő igénye szerint, az általa meghatározott mennyiségben és minőségben, illetve választékban minimum havonta feltölteni.
- b) Eladó saját készletéből a Vevői értesítés kézhezvételétől számított 5 (öt) munkanapon belül a raktárba beszállítja Vevő igénye szerint az árukat.
- c) Eladó területi képviselője köteles a Vevő beszerzéssel foglalkozó munkatársaival kapcsolatot tartani és műszaki segítséget nyújtani.

5./ Raktárfeltöltés, rendelés

- a) A raktárban tárolható áruk összértéke (ÁFA nélkül) nem lehet több, mint a 3. számú melléklet szerinti induló készlet értéke. Ez az érték a beruházási, szezonális munkák során eltérhet.
- b) Vevő a raktárkészlet fogyása, illetve szükséglete alapján – figyelemmel jelen szerződés 4./ pontjában foglaltakra is – minden hónap első munkanapján ad fel beszerzési rendelést Eladónak arra vonatkozóan, hogy mennyi áru beszállítását kéri a raktárba. A már leadott megrendelés szerinti mennyiség esetleges módosítására, illetve törülésére Vevőnek a szállítási határidőt 2 munkanappal megelőzően e-mailen küldött írásbeli értesítés formájában van lehetősége.
- c) Import szállítmányok esetén a belföldiesítés költségei Eladót terhelik, semmilyen jogcímen előlegfizetés nem lehetséges.
- d) Eladó saját készletéből 5 munkanapon belül leszállítja a konszignációs raktárban nem szereplő megrendelt árukat.
- e) Az Eladó saját készletén nem lévő megrendelt áru szállítási határidejéről külön egyeztet a Vevővel. Amennyiben az adott termék szállítása a gyártó késedelmes szállítása (gyártás hosszú átfutási ideje, későbbi időpontra programozott gyártás) miatt meghaladja a Felek által meghatározott szállítási határidőt, abban az esetben a gyártó erre vonatkozó igazolását a rendelés visszaigazolásakor, illetve a szállításkor mellékelni kell.
- f) Sürgős esetekben Vevő soron kívül is adhat fel beszerzési megrendelést, azonnali szállítást kérve.
- g) Vevő a megrendeléseket sorszámozza, Eladó pedig a beszerzési megrendelés számát köteles feltüntetni a szállítólevélen.

6./ A teljesítés módja, mennyiségi, minőségi átvétel

- 6.1. Eladó kötelezettséget vállal a folyamatos szállításra, és a konszignációs raktárkészlet biztosítása érdekében raktárában megfelelő tartalék készletezéséről gondoskodik.
- 6.2. Vevő fenntartja a jogot, hogy a keretszerződés teljes időtartama alatt, több alkalommal, időponthoz nem kötötten a konszignációs készlet mennyiségét változtassa.
- 6.3. Vevő teljesítésként kizárólag új vízmérők leszállítását fogadja el: a szállítás időpontjában a vízmérő minden

alkatrésze új, használatlan állapotú kell legyen.

- 6.4. A szállítás időpontjában a vízmérőnek rendelkeznie kell az EU-ban érvényes hitelesítési bélyegzéssel. A hitelesítési bélyegzés évszáma nem lehet a szállítási évet megelőző.
- 6.5. Eladó a szerződés hatálya alatt folyamatosan köteles rendelkezni a szerződés tárgyát képező vízmérőkre az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet 10-13.§-a szerinti nyilvántartásba vételi határozattal/ivóvízbiztonsági engedéllyel vagy ezek felülvizsgálati határozatával (továbbiakban: engedély): az engedély érvényességét köteles a szerződés hatálya alatt folyamatosan fenntartani, az engedély lejárt előtt megfelelő időben a nyilvántartásba vett, vagy ivóvízbiztonsági engedéllyel rendelkező, jelen szerződés tárgyát képező vízmérő közegészségügyi felülvizsgálatát kezdeményezni.
- 6.6. Egy szállítmány legfeljebb **300 darab vízmérőt** tartalmazhat.
- 6.7. A beszállított vízmérők egyedi azonosítására vonatkozó rendelkezéseket a jelen szerződés 1. számú mellékletének részét képező műszaki leírás tartalmazza. A felhasználandó címke és nyomtatás mintát az első szállítás előtt Vevő részére – annak előírásoknak való megfelelése ellenőrzése céljából – be szükséges mutatni és szükség esetén Vevő észrevétele alapján Eladó a teljesítés előtt azt javítani köteles.
- 6.8. A szállítás tárgyát képező árukat – szükség szerint – az előírásnak megfelelően tárolt, illetve a szokásos módon csomagolt állapotban (kartondoboz, hungarocell védelem stb.), az azokra vonatkozó minden okmánnyal, dokumentációval (különösen pl.: magyar nyelvű használati útmutató, jótállási jegy, CE minősítés igazolás, EK megfelelési tanúsítvány, valamint szállítási és vámkezelési okmányok, export- és származási nyilatkozatok), valamint egyéb tájékoztató anyaggal együtt kell átadni. Minden egyes szállításra kerülő csomagot, rakományt úgy kell címkézni és megjelölni, hogy a tartalmuk felnyitás nélkül megállapítható legyen, és mindegyik csomagnak, rakománynak tartalmaznia kell egy csomagolási adatlapot, amely felsorolja a tartalmukat. Az Eladó vállalja, hogy az árukat a gyártó által előírt tárolási, illetve szállítási körülmények között szállítja a Vevő által megadott szállítási címre. Az Eladó felel azért, hogy az áruk csomagolása, rakodása és szállítása alkalmas legyen a szállítás során az áruk sérüléstől és károktól való megóvására. A vízmérőket az utólagos szennyeződésektől megvédve, a házakat légmentesen lezárva kell szállítani.
- 6.9. A szállítás – és a mennyiségi átvétel, amely a szállítással egyidőben történik – minden esetben szállítólevéllel történik. A szállítólevél minimális tartalmi követelménye az átadott áruk megnevezése, részletezése, mennyiségük, darabszámuk, azonosító számuk és az átadásuk időpontja, valamint Vevő megbízottjának átvételt igazoló aláírása.
- 6.10. A szállítmány mellé a szállítólevéllel együtt egy elektronikus formájú kíséző adatbázist kell átadni. Ez külön oszlopokban tartalmazza a mérőre rögzített új vonalkódot, a mérő jeladózhatóságát és a jeladó típusát, a vízmérő teljes gyári számát, valamint az átfogási tartományt.

A szállított összes mérő adatait a következő és az 1. számú melléklet részét képező műszaki leírásban foglalt leírás alapján, elektronikus adathordozón (CD) vagy e-mailben, .txt formátumban a teljesítés időpontjában át kell adni a Vevő részére:

- állomány neve=szállítólevél száma,
- formátuma .txt kiterjesztésű szöveg fájl,
- a kíséző adatbázis egy sorban egy mérő adatait tartalmazza.

- 6.11. Vevő az áru minőségi ellenőrzését annak felhasználásakor végzi el. Vevő a mérők előírásainak való megfelelését méréssel, illetve szemrevételezéssel ellenőrzi a szerződés teljesítése során. Vevő a szerződés időtartama alatt fentiek alapján bármikor jogosult az adott áru vonatkozásában tesztelést lefolytatni, a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás dokumentációjának részét képező műszaki leírásban meghatározott szabványoknak és egyéb követelményeknek, előírásoknak történő megfelelés ellenőrzése érdekében. Amennyiben az áru minőségileg nem felel meg a szerződésben, valamint a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban foglalt előírásoknak, illetve a tesztelésnek, úgy azt Vevő hibásnak tekinti, és azt Eladónak – Eladó költségére – visszaküldi, aki köteles a hibás árut haladéktalanul kicserélni vagy Vevő alkalmazhatja a hibás teljesítési kötbérré vonatkozó jogkövetkezményeket.

Az Eladó hibás teljesítése folytán fennálló felelősségét nem zárja ki, illetve nem korlátozza annak ténye, hogy

a Vevő az Eladó által szolgáltatott árukat megvizsgálja, elfogadja vagy átveszi, továbbá a Vevő részéről a vételár vagy bármely vételár-részlet hiba felfedezése előtti esetleges kifizetése nem jelenti annak elismerését, hogy az áruk hibátlanok voltak. Bármilyen nem szerződészerű teljesítés jogfenntartás nélküli elfogadása a Vevő részéről nem jelent joglemondást azon igényről vagy igényekről, amelyek a Vevőt az Eladó szerződésszegése következményeként megilletik.

6.12. Vevő a beszállított vízmérőket a HE6/2-2021 jelű hitelesítési előírásban kifejtett mintavételes hitelesítéssel azonos módszerrel ellenőrizheti és értékelheti. Ha az értékelés alapján a minta hibás, akkor Vevő az egész szállítmányt, amelyből a mintavétel történt hibásnak tekinti és a hibás szállítmány Eladó költségén visszaszállításra kerül, és a hibás teljesítés jogkövetkezményei alkalmazandóak.

Visszaru bizonylat kerül kitöltésre, a vízmérő Eladó költségén visszaszállításra kerül, és a hibás teljesítés jogkövetkezményei alkalmazandóak különösen, amennyiben:

- egy vízmérő sérült vagy minőségbeli probléma tapasztalható,
- egy vízmérő egyedi azonosítója nem szerepel a szállítólevélen, vagy
- egy vízmérő egyedi azonosítóval nem rendelkezik.

6.13. A Felek megállapodnak abban, hogy mennyiségi, illetve minőségi/műszaki eltérés esetén a Vevő a szállítás teljesítésének (rész)eredményét nem köteles átvenni. Az Eladó ilyen esetben a jelen keretszerződésben foglalt kötbér, valamint a többletköltség viselése mellett a továbbiakban is köteles szabályszerűen teljesíteni.

6.14. A szállítást megelőzően az Eladó köteles megadni a fuvarozást végző jármű forgalmi rendszámát, valamint a járművezető nevét, hogy Vevő ezen személyek konszignációs raktárba történő beléptetéséről gondoskodni tudjon.

6.15. Nem minősül szerződésmódosításnak, ha a szerződés hatálya alatt az Eladó, mint a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás ajánlattevője által a közbeszerzési eljárás során megajánlott valamely termék gyártása megszűnne, vagy forgalomból történő kivonásra, vagy termék visszahívásra vagy valamely engedélye visszavonására kerül sor, vagy a megajánlott termék alkalmasságát és/vagy a forgalmazhatóságát érintő hazai, vagy nemzetközi hatósági intézkedés esetén és az adott terméket helyettesítő termék a közbeszerzési eljárásban megfogalmazott minimumkövetelményeknek a továbbiakban is megfelel és azt az Eladó változatlan áron szállítja. Ezen körülményekről az Eladónak haladéktalanul tájékoztatnia kell a Vevőt. A helyettesítő terméket Vevő értesítését és arra adott írásbeli hozzájárulását követően jogosult Eladó az érintett termék lehívása esetén teljesítésként leszállítani.

Amennyiben az Eladó nem képes egyenértékű terméket szállítani, vagy annak egyenértékűségét a Vevő nem fogadja el, abban az esetben a Felek a szerződés lehetetlenülését állapítják meg.

6.16. A Felek rögzítik, hogy Eladó a jelen keretszerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítése során valamennyi vonatkozó jogszabályi rendelkezést köteles betartani, ezen belül különös figyelemmel köteles betartani és az érdekében eljáró valamennyi személlyel betartatni a hatályos környezetvédelmi előírásokat és a teljesítés idején hatályos járványügyi veszélyhelyzetre vonatkozó rendelkezéseket. A Felek rögzítik továbbá azt, hogy Eladó köteles tevékenységét az érvényes környezetvédelmi, munkavédelmi, biztonsági és higiéniai előírások betartása mellett végezni. Szükség esetén az Eladó biztosítja saját munkatársai és esetleges alvállalkozói megfelelő oktatását a hatályos jogszabályok, valamint a Vevő által rendelkezésre bocsátott előírások alapján. Ezen előírások be nem tartásából eredő mindennemű költség (beleértve az esetleges bírságokat) az Eladót terheli. Eladó kijelenti és szavattal érte, hogy a jelen keretszerződéssel összefüggésben foglalkoztatott munkavállalói, megbízottai, alvállalkozói rendelkeznek a szükséges szakértelemmel, szakképesítéssel, az esetleges jogszabályban megkövetelt külön engedélyekkel és vizsgákkal, valamint jogszerű munkaszerződéssel létrehozott munkavisztonnyal, és a mindenkori munka- és adójogi, valamint társadalombiztosítási rendelkezések egyébként kapcsolódóan alkalmazásra és betartásra kerülnek.

6.17. Eladó köteles járványhelyzet esetén a járványügyi helyzetre vonatkozó rendelkezéseket betartani és alvállalkozóival, a teljesítésben közreműködőkkel betartatni. A járványügyi veszélyhelyzetben irányadó rendelkezések be nem tartásából eredően felmerült bármely kárért, illetőleg költségért az Eladó teljes és objektív felelősséget vállal.

6.18. Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a minőségbiztosítás ügyét kiemelten kezeli és ezt alvállalkozóitól, beszállítóitól is megköveteli. A velük kötendő szerződésekben hasonló értelmű feltételeket szab, és intézkedéseivel általában a Vevői bizalom erősítésére és a nem megfelelés kockázatának csökkentésére

törekszik.

7./ Leltár, készletellenőrzés

- 7.1. A konszignációs raktárban az áruk készletét évente, az Eladó által meghatározott, de a Vevővel egyeztetett napon kell leltározni. A fizikai leltározást meg kell előznie egy nyilvántartás-egyeztetésnek.
- 7.2. Eladónak jogában áll a Vevő normál munkarendjéhez igazodva (hétfő-csütörtök 6:45-15:15, péntek 6:45-14:25) előzetes bejelentés nélkül a raktárban a tárolási körülményekre, illetve az árukra vonatkozó ellenőrzést végezni.
- 7.3. Vevő és Eladó rendszeresen tételesen felülvizsgálja azokat az árukat, melyeknél 3 (három) hónapnál régebbi raktármozgás tapasztalható. Későbbi felhasználásról vagy Eladóhoz történő visszaszállításról Felek közösen döntenek.

8./ Árak

- 8.1. A szerződés tárgyát képező áruk ellenértékét jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. Az ellenérték magában foglalja valamennyi szerződéses feladat ellenértékét, a szerződésszerű teljesítéséhez szükséges összes felmerülő költséget, ide értve a fuvarozás, tárolás, csomagolás, rakodás, hatósági engedélyek költségeit és az esetleges termékdíjat is, továbbá a vámokat, adókat, egyéb jogszabályon alapuló hatósági és egyéb díjakat, illetékeket az általános forgalmi adó kivételével. Az ÁFA mértéke a mindenkor hatályos jogszabálynak felel meg.
- 8.2. Eladó a fentiekén túl további többletköltséget semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.
- 8.3. A Vevő előlegfizetést nem teljesít.
- 8.4. Felek megállapodnak abban, hogy Eladó jelen szerződésben meghatározott árait a jelen szerződés hatálya alatt nem emeli, azonban a Vevő megadja a lehetőségét annak, hogy az ajánlattételkor megajánlott árak negyedévente felülvizsgálásra kerüljenek az EUR – HUF árfolyam változásának függvényében, kölcsönös egyeztetés alapján. Amennyiben az átlag árfolyam ezen vizsgált negyedéves időszakban a korábbi negyedéves bázis átlaghoz mérten 10 %-ot meghaladó mértékben emelkedik, akkor a Kbt. keretei között, de legfeljebb 5 %-os áremelésre nyílik lehetőség. Vevő az MNB hivatalos deviza középárfolyamait veszi irányadónak. Az árak – a jelen pontban foglaltak alapján, illetve attól eltérő mértékben és körülmények alapján is – csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatók a Kbt. 141. § rendelkezéseinek figyelembevételével.
- 8.5. Az árváltozás a szerződésmódosítást megelőzően leadott megrendelésekre nem vonatkozik.

9./ Elszámolás

- 9.1. Vevő minden hónap első munkanapján az előző havi áruk fogyasztásáról jelentést küld Eladónak, amely a számlázás alapját képezi.
- 9.2. Eladó minden hó 10. napjáig a Vevő által lejelentett előző havi igénybevétel alapján jogosult a felhasznált áruk vételárát kiszámlázni. A számla melléklete a Vevő által küldött jelentés.
- 9.3. Vevő a számlát az alábbi címre kéri kiállítani: **Fővárosi Vízművek Zrt. 1138 Budapest, Váci út 182.** Az Eladó tudomásul veszi, hogy a számlát a mindenkor adózási, illetve számviteli jogszabályoknak, továbbá a Vevő által meghatározott egyéb tartalmi és formai követelményeknek megfelelően köteles kiállítani. A hibásan kiállított számlából eredő károkért az Eladó teljes felelősséggel tartozik.
- 9.4. A Vevő hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó elektronikus úton bocsássa rendelkezésre a számláját az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 175. § (2) bekezdés a) pont rendelkezéseinek megfelelően. Az így kiállított elektronikus számlát a Vevőnek és az Eladónak is elektronikus formában kell megőriznie, archiválnia, illetve az Eladónak az Online számla Adatszolgáltatásban is elektronikus számlaként kell lejelentenie. Az elektronikus formában kiállított számlát a Vevő kizárólag speciális megjelenítő szoftver

használatát nem igénylő, vizuális megjelenítésre is alkalmas, az alábbi feltételeknek megfelelő formátumban tudja befogadni:

- a) legalább fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással hitelesített PDF képként vagy szövegfelismerésre alkalmas dokumentumként (lehetőség szerint PDF dokumentumba mellékletként beágyazott XML számla leíró adatfájl is tartalmaz), vagy
- b) hash kóddal hitelesített, szövegfelismerésre alkalmas PDF dokumentumként (lehetőség szerint PDF dokumentumba mellékletként beágyazott XML számla leíró adatfájl is tartalmaz), vagy
- c) hash kóddal hitelesített XML dokumentumként, amelynél az „adatszolgáltatás maga a számla”. Ebben az esetben szükséges megküldeni a számla kiállításáról az értesítést, és a számla vizuális megjelenítését biztosító PDF számlaképet.
- d) Vagy elektronikus aláírással, vagy hash kóddal el nem látott számla, szövegfelismerésre alkalmas PDF számlaként, amely közvetlenül elektronikus számlázó programból állt elő.

A Vállalkozó ezúton tájékoztatja a Vevőt, hogy a fentiek szerinti elektronikus számlázási lehetőséggel a következő módon kíván élni: c) az Eladó elektronikus számlaküldési e-mail címe: a 2. sz. mellékletben.

A fentieknek megfelelő elektronikus formában kiállított számlát vagy a számla letöltés linkjét, c) pont választása esetén az értesítést és a számla vizuális megjelenítését biztosító PDF számlaképet a Vevő e-mail címére szükséges továbbítani. A Vevő ezúton nyilatkozik arról, hogy a fenti feltételeknek megfelelő elektronikus számlák befogadásához, feldolgozásához és megőrzéséhez alkalmas rendszerrel rendelkezik. A fentiekől eltérően kiállított elektronikus számlát a Vevő nem köteles befogadni.

Vevő távnyomtatású számlát nem fogad be, tekintettel arra, hogy a távnyomtatással kibocsátott számlák nem elektronikus, hanem papír alapú számlának minősülnek.

9.5. A számláknak tartalmaznia kell a teljesítés helyét és időpontját, a fizetés módját és határidejét, a szerződés SAP DMS és a konszignációs elszámolás megnevezését, ellenkező esetben a Vevő azonosíthatatlannak tekinti, és az Eladónak visszaküldi azokat. Ebben az esetben az Eladó köteles a számlát kijavítani. Felek megállapítják, hogy a számla fizetési határidejét a szabályszerűen és a megfelelő adatokkal kiállított számla kézhezvételétől számítják.

9.6. Felek rögzítik, hogy a szerződéskötéskor hatályos áfatörvény értelmében a szerződés határozott időre szóló elszámolásának minősül, a teljesítés időpontját az áfatörvény 58. §-a szabályozza.

9.7. Felek megállapodnak abban, hogy Eladó a Vevő által megvásárolt árukra mennyiségi kedvezményt ad az alábbiak szerint:

A mennyiségi kedvezmény alapja a tárgyévi havonkénti összesített felhasználás: azaz az elszámolási időszak (tárgy év) konszignációs raktárak áruforgalmának nettó értéke.

Vevő elkülönített forgalom nyilvántartást vezet a saját felhasználásairól és a vállalkozók felhasználásáról.

A mennyiségi kedvezmény mértéke: 3%

Felek a tárgyévi felhasználás alapján évente egy alkalommal számolnak el.

Felek tárgyévi december 31. napjával rögzítik a tárgyévi forgalmat.

A tárgyévet követő év január 10. napjáig a tárgyi szerződésre hivatkozással Vevő elszámoló levelet küld az Eladónak, aki az alapján 10 napon belül legkésőbb január 20. napjáig megfizeti az elszámoló levélben írt ellenértéket. Felek kijelentik, hogy a mennyiségi kedvezményhez kapcsolódóan számlakorrekcióval nem élnek.

10./ Fizetési feltételek

10.1. Az Eladó a 9./ pontban foglalt havi elszámolás alapján havonta jogosult számla benyújtására a tárgyhónapot megelőző hónap felhasznált mennyisége alapján. Felek megállapodnak abban, hogy a konszignációs raktárban lévő árukészlet fogyását Vevő havonta ellenőrzi és a havi felhasznált mennyiség alapján az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kiegyenlítése során a Kbt. 135. § (1) bekezdés és a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint járnak el, amely során az Eladó számláit Vevő a kézhezvételtől számított 30 (harminc) naptári napon belül teljesíti átutalással az Eladó által megadott Erste Bank Hungary Zrt. Banknál

vezetett 11600006-00000000-84087463 számú számlaszámra.

10.2. A finanszírozási és fizetési feltételekre a Kbt. 27/A. §, 135. § (1), (5), (6) és (10)-(11) bekezdései is irányadók.

10.3. A számla fizetési határidejét a szabályszerűen és a megfelelő adatokkal kiállított számla kézhezvételétől számítják. A hibásan kiállított számlából eredő károkért az Eladó teljes felelősséggel tartozik.

A Vevő a számlák beérkezésétől számított 15 (tizenöt) napon belül köteles azokat felülvizsgálni, és visszautasítás esetén az Eladót erről írásban értesíteni.

10.4. A Vevő késedelmes fizetése esetében az Eladó jogosult a Ptk. szerinti mértékű késedelmi kamatot és jogszabályban rögzített behajtási költségátalányt felszámítani az elfogadott számla összege után a késedelmes napokra számítva.

A Vevő nem köteles kamatot és behajtási költségátalányt fizetni a vitatott vagy jóvá nem hagyott számlák összege után.

10.5. Jelen szerződés részét képezik a Kbt. 136. § rendelkezései.

11./ Felelősségi szabályok

11.1. Az Eladó önálló felelősséggel tartozik a saját tevékenységi körébe eső cselekményekért és mulasztásokért.

11.2. Az Eladó kártérítési felelőssége a Ptk. szerződésszegéssel okozott károkért való felelősségi szabályaiban foglaltak (Ptk. 6:142.§, 6:143.§) szerint áll fenn és terjed ki a felmerült károk, továbbá az elmaradt vagyoni előny megtérítésére.

11.3. Bármilyen nem szerződésszerű teljesítés jogfenntartás nélküli elfogadása a Vevő részéről nem jelent joglemondást azon igényről vagy igényekről, amelyek a Vevőt az Eladó szerződésszegése következményeként megilletik.

11.4. Az Eladó köteles a Vevő helyett helyt állni és a Vevőt mentesíteni minden olyan veszteséggel, szankcióval és követeléssel szemben, amelyek a Szerződés nem szerződésszerű teljesítésével kapcsolatban keletkeznek.

11.5. Ezen felelősség- és tartozásátvállalás alapján az Eladó többek között köteles bármely esetleges bírságot, kártérítést és költséget a Vevő helyett a jogosult vagy a hatóság részére az esedékességkor megfizetni, vagy ha ezt már a Vevő megfizette, az Eladónak a Vevővel szemben keletkezik azonnali megtérítési kötelezettsége. Az Eladó köteles továbbá minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy az igénnyel fellépő személy vagy szervezet kizárólag az Eladóval szemben érvényesítse igényét.

11.6. Amennyiben a konszignációs raktárból felhasznált áru, azaz vízmérő felszerelése után 5 éven belül fogyasztói igény esetén a vízmérő lecserélésre, majd hivatalos pontossági és szerkezeti vizsgálatra kerül és megállapítható, hogy a vízmérő nem felel meg a Vevő által és a jogszabályokban, előírásokban meghatározott követelményeknek, illetve leszerelés után az utóellenőrzésen a vízmérő hibája nagyobb, mint a hiteles mérő pontossági ellenőrzésénél megengedett legnagyobb hiba, a Vevő az Eladót igazolt kárának (mérési különbözetből adódó bevétel kiesés, vízmérőcsere költsége, vízmérő vizsgálat költsége, vízmérő javítás/felújítás költsége) teljes megfizetésére kötelezheti.

11.7. A jelen pontban foglalt kötelezettségek elmaradása az Eladó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, amelyre tekintettel a Vevő jogosult jelen keretszerződést azonnali hatállyal felmondani.

12./ Szerződésszegés, szerződés felmondása, megszüntetése

12.1. Eladó szerződésszegést követ el különösen, de nem kizárólagosan, ha

- a) késedelmesen teljesít,
- b) hibásan teljesít, mert a szolgáltatott dolog nem felel meg a teljesítéskor a jogszabályokban, szabványokban, szerződésben meghatározottaknak, vagy Eladó más módon nem a keretszerződésben foglaltaknak megfelelően teljesít, ideértve azt is, amennyiben a hiba a jótállási kötelezettség teljesítése körében merül fel,
- c) a szerződés meghiúsul és/vagy ellehetetlenül olyan okból, amelyért az Eladó felelős.

12.2. Szerződésszegés esetén Eladó az alábbi kötbérek megfizetését vállalja.

- a) Az egyedi megrendelés késedelmes teljesítése esetén, a késedelemmel érintett időre az egyedi

megrendelés szerinti ÁFA nélkül számított teljes nettó ellenszolgáltatás, mint kötbéralap 2,5 %-a naponta, de legfeljebb a kötbér alapját képező ellenszolgáltatás 25 %-a (kötbérmaximum). A kötbérmaximum elérése esetén Vevő felmondhatja a szerződést.

- b) Hibás teljesítés esetén a hibás teljesítési kötbér mértéke az egyedi megrendelés szerinti ÁFA nélkül számított teljes nettó ellenszolgáltatás 25 %-a. Hibás teljesítésnek minősülnek különösen a jelen szerződés 6.11. és 6.12. pontjában foglaltak, továbbá hibás teljesítésnek minősül az is, amennyiben a hiba jótállási kötelezettség teljesítése körében merül fel: a hibás teljesítési kötbér alapja ebben az esetben a jótállási kötelezettséggel érintett áru(k) nettó ellenértéke, mértéke 25 %.
- c) Az egyedi megrendelés Eladó hibájából való meghiúsulása és/vagy ellehetetlenülése esetén a kötbér mértéke az egyedi megrendelés teljes nettó ellenszolgáltatásának 30 %-a. Az egyedi megrendelés meghiúsul különösen, amennyiben annak teljesítésével Eladó a késedelmi kötbérmaximumot elérő késedelembe esik vagy az egyedi megrendelés teljesítését Eladó megtagadja.
- d) A keretszerződés teljesítésének meghiúsulása esetén a meghiúsulási kötbér mértéke a keretszerződés le nem hívott mennyiségére eső nettó ellenszolgáltatás 20 %-a. A keretszerződés teljesítése meghiúsul különösen, amennyiben a keretszerződés időtartama alatt összesen legalább 5 vagy egymást követő 2 alkalommal hiúsult meg egyedi megrendelés teljesítése vagy Eladó összesen legalább 5 db vagy egymást követő 2 egyedi megrendelés esetén esett 10 napot elérő késedelembe vagy a keretszerződés időtartama alatt összesen legalább 5 db egyedi megrendelés esetén fordult elő hibás teljesítés, illetve a keretszerződéstől való elállásra vagy a keretszerződés felmondására az Eladónak felróható okból kerül sor, ideértve azt az esetet is, amennyiben Eladó a szerződés a megkötésének napjától számított 10. naptári hét utolsó napjáig – bármely okból – nem szerzi meg és adja át Vevő részére a jelen szerződés tárgyát képező valamennyi, ivóvízzel közvetlenül érintkező áru tekintetében az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I.12.) Kom. rendelet 10-13.§-a szerinti érvényes engedélyt.

12.3. A kötbér - a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével - a pénzügyi teljesítés összegéből levonható.

A kötbér érvényesítése - a Kbt. 135. §-ának (6) bekezdésében foglaltak feltételek fennállása esetén - elsősorban az ellenértékbe történő beszámítással történik. Vevő írásban, a teljesítésigazolás keretében köteles rögzíteni a kötbérvényesítés tényét és mértékét. Amennyiben az Eladó a kötbér érvényesítéséről szóló értesítés (teljesítésigazolás) kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a kötbérkövetelést írásban nem vitatja, úgy a Felek a Vevő követelését elismertnek tekintik.

Amennyiben a kötbér az ellenértékbe történő beszámítással nem érvényesíthető, Eladó a kötbért a Vevő írásbeli felszólítására és cégszerűen kiállított és aláírt számla vagy egyéb megfelelő dokumentum ellenében 10 (tíz) napon belül a Vevő szerződés szerinti bankszámlájára való átutalással köteles rendezni.

12.4. A Vevő kötbérgényének érvényesítése nem jelenti egyéb igényei elvesztését, azonban a hibás teljesítés miatti kötbér érvényesítése az ugyanazon esetre vonatkozó szavatossági igény érvényesítését kizárja. Felek rögzítik, hogy a késedelmi/hibás teljesítési kötbér szerződés szerinti megfizetése nem mentesíti az Eladót az általa a szerződés keretében vállalt bármely kötelezettségének teljesítése alól, késedelmi kötbér megfizetése esetén pedig az esetleges hibák kijavítása alól sem. Felek megállapodnak, hogy a Vevő kizárólagos joga annak eldöntése, hogy hibás teljesítés esetén a hibás teljesítési kötbért vagy a szavatossági jogait érvényesíti. A kötbért a Vevő akkor is követelheti, ha kára nem merült fel. A Vevő érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát, és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is.

12.5. A teljesítés elmaradása, késedelmes vagy hibás teljesítés esetén, amennyiben a Vevőnek az Eladóhoz intézett felszólítása eredménytelen marad, a Vevő jogosult ellátása érdekében – a vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartása mellett – más szállítót igénybe venni. A Vevő fentiek okán keletkezett valamennyi költségét, illetve mindennemű kárát az Eladó köteles megtéríteni, illetve a vételárban jelentkező többletköltség is a mulasztásért felelős Eladót terheli.

12.6. Eladó súlyos szerződésszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha:

- a) a keretszerződés, illetve az egyedi megrendelés teljesítését jogos ok nélkül megtagadja vagy megszakítja, vagy a teljesítés egyéb, a felelősségi körébe tartozó okból elmarad, illetve együttműködési kötelezettségét a Vevő írásbeli felszólítása ellenére sem teljesíti,
- b) a jelen szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben megszegte, hogy ennek következtében Vevőnek a további teljesítés nem áll érdekében,

- c) a keretszerződés vagy az egyedi megrendelés valamely rendelkezését súlyosan, vagy kisebb mértékben, de ismétlődően megszegi és a Vevő szerződésszerű teljesítésre való felszólításában foglalt póthatáridő eredménytelenül telik el, azzal, hogy ha a Vevőnek a további teljesítés nem áll érdekében, a Vevő az érdekmúlás bizonyítása nélkül eltekinthet a szerződésszerű teljesítésre való felszólítástól,
- d) az egyedi megrendelésben vállalt bármely teljesítési rész-, vagy véghatáridő vonatkozásában 10 napot elérő késedelembe esik,
- e) a késedelemi kötbér legalább 5 db vagy egymást követő 2 db egyedi megrendelés esetén a maximális mértéket eléri,
- f) Vevő írásbeli felszólítása ellenére nem a jelen keretszerződés, illetve az egyedi megrendelés szerinti minőségben, illetve tartalom szerint teljesít,
- g) a keretszerződés meghíúsulásának bármely esete bekövetkezik,
- h) felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen felszámolási eljárást rendelnek el, legfőbb szerve a társaság végelszámolásának, megkezdéséről, felszámolásának kezdeményezéséről határoz, ellene végrehajtási eljárást rendelnek el,
- i) ellene csődeljárás indult és a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére,
- j) bírósági döntés szerint a csődeljárás során a hitelezőkkel nem jön létre egyezség,
- k) jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak,
- l) bármilyen módon megtéveszti a Vevőt, vagy valótlan adatot szolgáltat és ez közvetlen vagy közvetett módon súlyosan káros hatással lehet a lényeges szerződéses kötelezettségek teljesítésére,
- m) az Eladó nem tesz eleget az alvállalkozók előzetes írásbeli bejelentésére vonatkozó jogszabályi és jelen szerződésbe foglalt rendelkezéseknek, illetve az alvállalkozók igénybevétele során megszegi a Kbt., illetve a jelen szerződés – különösen annak 14.3. és 14.4. pontjai – rendelkezéseit,
- n) Eladó a szerződés hatálya alatt bármikor nem rendelkezik a szerződés tárgyát képező vízmérőkre az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet 10-13.§-a szerinti engedéllyel (az engedély lejár, visszavonásra kerül, stb.),

Vevő súlyos szerződésszegésének minősül, ha:

- a) az általa jóváhagyott számlát annak fizetési határidején túl, újabb 30 (harminc) napos fizetési határidőn belül sem egyenlíti ki.
- b) a Vevő fizetésképtelenné válik, vagy felszámolják.

A Vevő és Eladó a másik fél súlyos szerződésszegése esetén jogosult jelen keretszerződést, illetve az egyedi megrendelést – attól függően, hogy az adott súlyos szerződésszegési ok a keretszerződés és/vagy az egyedi megrendelés kapcsán értelmezhető-e – azonnali hatállyal felmondani, vagy – amennyiben még nem történt teljesítés – attól elállni. Amennyiben legalább 3 alkalommal bekövetkezik az egyedi megrendelésekkel kapcsolatosan súlyos szerződésszegés, úgy a Felek az azonnali hatályú felmondási, illetve elállási jogukat a keretszerződésre vonatkozóan is jogosultak gyakorolni.

12.7. A keretszerződés felmondása esetén a Vevő és az Eladó az addig teljesített szolgáltatásokkal elszámolnak. Jelen Keretszerződés megszűnése esetén, amennyiben Vevő a konszignációs raktáron lévő árukat, vagy azok egy részét nem kívánja megvásárolni, úgy az Eladó a szerződés megszűnését követő 5 munkanapon belül köteles gondoskodni azok elszállításáról a saját költségén.

Jelen szerződés megszűnése vagy megszüntetése nem érinti az elszámolási és titoktartási kötelezettségek teljesítését, illetve fennálltát.

12.8. Vevő az elállásra vonatkozó jogát jelen szerződés és a Ptk. rendelkezési szerint jogosult gyakorolni. Amennyiben a Vevő az elállási jogát gyakorolja, úgy nincs kártalanítási kötelezettsége, illetve az Eladó semmilyen igénytel nem élhet a Vevővel szemben.

12.9. A Vevő felmondhatja a szerződést a Kbt. 143. §-ának (1) bekezdés szerinti esetben, illetve köteles felmondani a szerződést a Kbt. 143. §-ának (2) és (3) bekezdése szerinti esetben.

12.10. Az Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő a Kbt. 142. §-ának (5) bekezdése alapján köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha az Eladó szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha az Eladó olyan magatartásával, amelyért felelős,

részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta.

Az Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő a Kbt. 142. §-ának (6) bekezdése alapján köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni az Eladó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a szerződés felmondásához vagy a szerződéstől való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint ha az Eladó olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a szerződés lehetetlenülését okozta.

- 12.11. Eladó jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára köteles megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul értesíteni, valamint Eladó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

13./ Jótállás, jótállási biztosíték, teljesítési biztosíték

- 13.1. Eladó a szerződésben meghatározott árakra a Ptk. szerinti szavatosságot és a szállítás (a szállítólevél Vevő általi aláírásának) napjától számított öt év jótállást vállal. Felek ezt a rendelkezést úgy értelmezik, hogy amennyiben 5 éven belül rendeltetészerű használat mellett a mérőt olyan károsodás éri, amely a hiteles mérést, vagy a leolvashatóságot befolyásolja, az érintett vízmérőt az Eladó köteles garanciálisan cserélni.

- 13.2. A tápellátást biztosító összes elemnek vagy akkumulátornak a legnagyobb terhelést jelentő üzemmód mellett csere vagy újratöltés nélkül is legalább 5 évig működni kell.

Eladó az elemekre a szállítás napjától számított 5 év jótállást vállal.

- 13.3. A Vevő írásban értesíti az Eladót a jelen keretszerződés illetve valamelyik megrendelés teljesítésével összefüggésben a jótállás keretében felmerülő bármely, a teljesítéssel kapcsolatos kifogásáról. Eladó az értesítés kézhezvételét követően a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 2 munkanapon belül köteles megkezdeni jótállási kötelezettsége teljesítését, azaz a garanciális hibaszemlélt megtartani, illetve a hiba kijavítását megkezdeni. Ezt követően a hiba kijavítására vállalt határidőn belül, de legkésőbb az eredeti szállítási határidővel megegyező időn belül köteles a jótállási kötelezettségét teljesíteni, és a javított/kicserélt árut visszaszállítani a teljesítési helyre.

- 13.4. A jótállás érvényesítésével összefüggő valamennyi költség az Eladó terheli.

- 13.5. Abban az esetben, ha a fentiek szerint értesített Eladó elmulasztja a hiba javítását a meghatározott határidőn belül, a Vevőnek jogában áll az Eladó kockázatára és költségére megtenni a szükséges intézkedéseket, annak érdekében, hogy a hibát kijavítsa, vagy kijavíttassa anélkül, hogy az Eladót az általa vállalt jótállási kötelezettségei teljesítése alól mentesítene.

- 13.6. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt Vevő a dolgot nem tudja rendeltetészerűen használni. A jótállási igény érvényesíthetőségének határideje a dolognak vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) dologra (dologrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

- 13.7. Az Eladó szavatolja, hogy az általa szállított áruk alkalmasak a rendeltetészerű használatra, valamint mentesek mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési vagy olyan hibáktól, amelyek az Eladó cselekedetéből, vagy mulasztásából erednek.

- 13.8. Eladó felel azért, hogy a leszállítandó áru per-, teher-, igény és harmadik személy jogától mentes.

- 13.9. Eladó vállalja, hogy a szállítás napjától számított 10 évig az általa leszállított vízmérőkhöz biztosítja a fődarabok és csereszabatos alkatrészek elérhetőségét.

- 13.10. Vevő jótállási biztosítékot nem köt ki.

- 13.11. Vevő teljesítési biztosítékot nem köt ki.

14./ Az Átvállalkozók, közreműködők igénybevétele

- 14.1.A szerződés teljesítése során az Eladó alvállalkozókat is bevonhat, amennyiben az igénybe venni kívánt alvállalkozóit a Kbt. 138.§ (3) bekezdése szerint azokat bejelentette.
- 14.2.Az alvállalkozók és egyéb közreműködők igénybevételére a Kbt. 138. § (1) - (4) bekezdésében foglaltak alapján kerülhet sor.
- 14.3. Eladó kijelenti, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.
- 14.4. Eladó a teljesítéshez a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezete(ke)t a Kbt. 65. §-ának (7) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a Kbt. 65. §-ának (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni. E szervezetek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha az Eladó e szervezet(ek) nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel is megfelel - amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján a Vevő, mint ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel egyenértékű módon megfelel - azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az Eladó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel együtt felelt meg.
- 14.5. A Kbt. 65. §-ának (9) bekezdése alapján az Eladó által a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban előírt, releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó alkalmassági követelmények teljesítésének igazolására igénybe vett szervezet (személy) köteles a jelen szerződés vagy a szerződés azon részének teljesítésében olyan mértékben részt venni, amelyhez a kapacitásaira szükség volt a közbeszerzési eljárás során, amely – az Eladó saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.
- 14.6. Eladó a szerződés teljesítéséhez jogosan igénybe vett alvállalkozóért, közreműködő személyekért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. Alvállalkozó, közreműködő jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.
- 14.7. Ha Eladó a jelen szerződés teljesítése érdekében alvállalkozót vagy egyéb közreműködőt vesz igénybe, az Eladó az általa igénybe vett harmadik személy számára feltétlenül szükséges adatokat, információkat csak abban az esetben adhatja át, ha Eladóval kötött megállapodásában az alvállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Vevőtől vagy Eladótól szerzett adatokat és információkat az Eladóval azonos feltételek szerint kezeli.
- 14.8. A teljesítésbe bevont alvállalkozót, közreműködőt az Eladóra vonatkozó titoktartási kötelezettséggel megegyező mértékű titoktartási kötelezettség terheli.

15./ Szerződésmódosítás

- 15.1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés módosítása kizárólag a Felek közös megegyezésével, írásban érvényes a Kbt. 141. §-a rendelkezéseinek figyelembe vételével.
- 15.2. Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, számlavezető bankjában, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás, ideértve az elektronikus számlázás körében megadott – küldő és fogadó – e-mail címek tekintetében bekövetkező változást is. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni.

16./ Szerződés időtartama, hatálya

- 16.1. Jelen szerződés mindkét Fél cégszerű aláírásával, 12 hónapos határozott időre, **nettó 72.931.300,- HUF + ÁFA** keretösszegben, a keretösszeg kimerüléséig jön létre, és a Felek – eltérő idejű aláírás esetén a később aláíró Fél – cégszerű aláírásával lép hatályba.

Az Eladó a jelen keretszerződés aláírásával tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Vevő nem köteles a keretösszeg maradéktalan kimerítésére, e körben a Vevő indoklásra sem köteles. Az Eladó kijelenti, hogy ebben az esetben semmilyen jogcímen igényt nem támaszt Vevő felé.

- 16.2. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés automatikusan, minden további jogcselekmény nélkül megszűnik, ha a keretszerződés keretében lehívható mennyiség megrendelésre került (a keretszerződés keretösszegének kimerülése) és az utolsó egyedi megrendelés szállítása és ellenszolgáltatása teljesült.
- 16.3. A szerződést **90 napos felmondási idővel**, indoklás nélkül bármelyik fél a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal felmondhatja. Felmondás esetén a fél nem használt áruk Eladó költségén visszaszállításra kerülnek, a felhasznált áruk ellenértékét számla alapján a Vevő a 10./ pontban foglaltak szerint átutalja.
- 16.4. A keretszerződés teljes mennyiség kimerülése előtti megszűnése esetén Eladó ezzel összefüggésben semmilyen követeléssel nem élhet Vevő irányába.
- 16.5. A jelen keretszerződés megszűnése napjáig az Eladóhoz megérkezett megrendelésben foglaltaknak Eladó köteles jelen keretszerződésben foglaltak szerint eleget tenni. Felek rögzítik, hogy a jelen keretszerződés rendes felmondása esetén Eladó csak a rendes felmondást megelőzően már kiadott, illetve teljesített megrendelések ellenértékére jogosult, semmilyen egyéb költség vagy kár felmerülésére nem hivatkozhat, azzal kapcsolatos igényt nem érvényesíthet.
- 16.6. Azon, a jelen szerződés alapján fennálló jogok és kötelezettségek, amelyeknek természetüknél fogva továbbra is fenn kell maradniuk (különös tekintettel a titoktartási kötelezettségre vonatkozó rendelkezésekre), a jelen szerződés megszűnését követően is hatályban maradnak.
- 16.7. Szerződő felek rögzítik, hogy a közöttük fennálló szerződéses jogviszony bármely okból történő megszűnése vagy megszüntetése a szerződésszegéshez fűződő egyéb szankciók vagy jogosultságok gyakorlását nem korlátozza, illetve nem zárja ki.

17./ Titoktartás

- 17.1. Felek a jelen szerződéssel, illetve az annak során történő teljesítéssel kapcsolatosan kölcsönösen kijelentik, hogy a teljesítés során tudomásukra jutott minden olyan információt – beleértve a másik Fél know-how-jába tartozó információkat is –, amelyet a másik Fél még nem hozott nyilvánosságra, és amelynek közlése a másik Félre vagy a vele kapcsolatban álló más jogalanyra hátrányos következménnyel járna, ezek hátrányos megítélését eredményezhetné, gazdasági, biztonsági vagy egyéb érdekeiket sértené vagy veszélyeztetné, illetve amelyet kifejezetten bizalmasnak minősítettek, vagy amelynek bizalmas jellege a megismerés körülményei vagy annak tartalma alapján feltételezhető, bizalmasan, üzleti titokként kezelik, és a másik Fél írásos engedélye nélkül semmilyen módon nem teszik harmadik személy részére hozzáférhetővé. Felek a birtokukba került információkat kizárólag a jelen szerződésben meghatározottak teljesítése érdekében használhatják fel.
- 17.2. Az Eladó az üzleti titoknak minősülő információ tekintetében megfelelő intézkedéseket köteles hozni, annak érdekében, hogy a munkavállalói, alvállalkozói és egyéb közreműködői az üzleti titkot az ennek megfelelő védelemben részesítsék.
- 17.3. Eladó kijelenti, hogy minden fajta kereskedelmi, piaci és egyéb információ, adat, tény, dokumentum, amelyet a Vevő vagy bármely leányvállalata, munkavállalója vagy megbízottja a jelen szerződés megkötése, illetőleg teljesítése kapcsán rendelkezésre bocsát akár írásban, akár szóban, bizalmas információnak tekintendő és minden ilyen bizalmas információt, mint üzleti titkot kell kezelni és azt tilos a Vevő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, bármely harmadik személy tudomására hozni, azokról előadásokat tartani, videó-felvételt vagy kinyomtatott anyagot közzétenni vagy egyéb más célra felhasználni, mint a jelen szerződés teljesítése. Ezen kötelezettség nem alkalmazandó az alábbi információkra:
- amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben az Eladó hibáján kívül válnak nyilvánossá, vagy
 - amelyek bizonyíthatóan már a jelen szerződés aláírását megelőzően is ismertek voltak az Eladó számára, vagy
 - amelyek olyan harmadik fél által jutottak az Eladó tudomására, akit, vagy amelyet nem köt titkossági megállapodás a Vevő felé, vagy
 - amelyek nyilvánosságra hozatalát jogszabály teszi kötelezővé.

17.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy a titoktartási rendelkezések megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül. A súlyos szerződésszegés jelen szerződés szerinti jogkövetkezményeinek alkalmazása nem zárja ki a titoktartási kötelezettség megszegésére irányadó egyéb polgári- vagy büntetőjogi szankciók alkalmazását, valamint a titoktartási rendelkezések megszegésével a másik szerződő félnek okozott kár megtérítésére vonatkozó kötelezettséget. .

17.5. A titoktartási kötelezettség a jogviszony megszűnését követően is korlátlan ideig fennmarad, és az Eladó által a teljesítésbe bevont vagy vele egyéb kapcsolatba kerülő harmadik személyekre is kiterjed.

17.6. Az Eladó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Vevőt a jelen szerződéssel kapcsolatosan jogszabályon alapuló adatszolgáltatási, illetve egyes adatok tekintetében közérdekű nyilvánosságra-hozatali kötelezettség terheli, illetve terhelheti.

Eladó vállalja, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. §-ának (3) és (3a) bekezdéseire, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. §-ának (3) bekezdésére is figyelemmel üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés lényeges tartalmáról. Eladó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatokra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik.

Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés a Kbt. 43. § (1) bekezdés és (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel nyilvános, tartalma közérdekből nyilvános adatnak minősül.

18./ Kapcsolattartás

18.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés hatálya alatt kölcsönösen együttműködnek és a teljesítést érintő kérdésekről folyamatosan, szükség esetén haladéktalanul tájékoztatják egymást. Felek a Szerződéssel kapcsolatosan egymáshoz intézett értesítései, felszólításai stb., a Szerződés eltérő rendelkezése hiányában és ellenkező írásbeli közlésig akkor tekinthetők teljesítettnek, amennyiben azt a másik félnek a Szerződés alábbi pontjában meghatározott értesítési címére az átvételt igazolva személyesen adták át, az átadás napján, emailen történt megküldés esetén a levelező rendszer által történő automatikus visszaigazolás szereplő napon vagy ha tértivevényes ajánlott levélben küldték meg, a tértivevénnyel igazolt átvétel napján.

18.2. A felek az egymással való kapcsolattartásra a 2. sz. mellékletben megjelölt személyeket jelölik ki.

A megjelölt kapcsolattartók nevét és megadott személyes adatait a Felek az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. általános adatvédelmi rendeletének 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott jogalap alapján kizárólag a szerződés teljesítésével összefüggő kapcsolattartás céljából, a szerződés teljesítése érdekében kezelik. A Felek a kapcsolattartói adatok átadására megfelelő jogalappal rendelkeznek, melyet mindkét Fél a saját kapcsolattartója vonatkozásában köteles biztosítani. A szerződés teljesítésének biztosításához elengedhetetlen, hogy a Felek egymással a kapcsolatot tartani tudják, így a kapcsolattartók adatainak kezeléséhez a Feleknek mint adatkezelőknek jogos érdeke fűződik. Az Eladó kijelenti, hogy a Vevő Adatkezelési tájékoztatójában (<https://vizmuvek.hu/hu/adatkezeles/adatkezelesi-tajekoztato/>) foglaltakat megismerte, a benne foglaltakat tudomásul vette.

18.3. A szerződést, illetve az egyedi megrendeléseket érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárólag cégszerűen aláírt levél egyéb kérdésekben pedig a kapcsolattartó személynek küldött igazoltan kézbesített e-mail üzenet.

18.4. Amennyiben valamely fél a neki szabályszerűen megcímezett tértivevényes ajánlott levél átvételét megtagadja vagy az „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, és/vagy a címzett a személyes átvételt megtagadja, a küldemény postai úton történt megküldése esetén a feladástól számított 5. (ötödik) napon, egyéb esetben az átvétel megtagadásának napján kézbesítettnek tekintendő.

18.5. Felek a postai úton megküldött küldeményeket egyidejűleg másolatban a másik fél jelen szerződésben meghatározott e-mail címére is kötelesek megküldeni.

18.6. Felek jelen szerződésben kijelölt állandó kapcsolattartója a szerződés teljesítése során a szerződés időtartama alatt munkaidőben folyamatosan rendelkezésre álló személy.

18.7. Az Eladó által jelen szerződésben megjelölt kapcsolattartó(k) feladata a kapcsolattartás a teljesítésbe bevont többi közreműködéssel és a Vevővel, részvétel a Vevővel folytatott megbeszéléseken, a szerződés teljesítésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása.

19./ Vítás kérdések rendezése

Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük felmerülő vítás kérdéseket elsődlegesen békés úton törekednek rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy Felek a járásbíró hatáskörébe tartozó ügyekre kikötik a Budapesti II. és III. kerületi Bíróság, törvényszéki hatáskör esetén, kizárólag amennyiben a jogvitára egyébként a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény általános illetékességre vagy egyéb illetékességi okokra vonatkozó rendelkezései alapján a Fővárosi Törvényszék vagy a Budapest Környéki Törvényszék illetékessége nem állapítható meg, a Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetékességét.

20./ Irányadó jog

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény és végrehajtása tárgyában hatályba lépett rendeletek, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak.

21./ Összeférhetlenség és meg nem keresési megállapodás

21.1. Az Eladó kijelenti, hogy szerződéses feladatai ellátásához a Vevő munkavállalóját munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében nem alkalmazza. Az Eladó kijelenti továbbá, hogy a társaság a Vevő munkavállalójának érdekeltiségébe nem tartozik és nincs olyan vezető tisztségviselője, amely a Vevő munkavállalója. Az Eladó köteles gondoskodni arról, hogy az általa igénybevett alvállalkozók, illetve egyéb közvetlenül vagy közvetetten közreműködő természetes vagy jogi személyek, illetve mindezek további közreműködői is megfeleljenek a fenti rendelkezéseknek. Az Eladó tudomásul veszi, hogy ezen rendelkezések megsértése jelen szerződés azonnali hatályú felmondásával járhat.

21.2. Az Eladó, annak kapcsolt vállalkozásai és ezek vezető tisztségviselői és munkavállalói számára kifejezetten tilos továbbá a Vevő speciális szaktudással bíró, jól képzett, szakmai jártasságot, tapasztalatot megszerzett munkavállalóinak, illetve egyéb kulcsembereinek elcsábítása (mely feltétel teljesülése tekintetében kétség esetén a Vevő tájékoztatása irányadó). Ezzel kapcsolatosan az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy az Eladó, annak kapcsolt vállalkozásai és ezek vezető tisztségviselői és munkavállalói a Vevő bármely az előzőekben körülírt szakemberével, illetve kulcsembereivel a munkahely-változtatás sugalmazása, valamint az arra való rábírás céljából sem közvetlenül, sem közvetve kapcsolatba nem lépnek, erre vonatkozó ajánlatot nem tesznek, illetve nem vesznek át, illetve ilyen személlyel munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesítenek. Az Eladóval szemben a jelen bekezdésben meghatározott tilalom a Szerződés hatálya alatt, továbbá a Szerződés megszűnését követő 2 (kettő) évig áll fenn, kivéve, ha ennek egyedi feloldásához a Vevő előzetesen írásban hozzájárul, vagy ha a Felek ebben írásban megállapodnak. Az összeférhetlenségi előírások, illetve a meg nem keresési megállapodás megszegése esetén az Eladó köteles a Vevő részére kötbért fizetni, amelynek összege (szerződésszegésenként) 900 000,- Ft, azaz Kilencszázezer forint, ezen felül az Eladó köteles megtéríteni a Vevő mindazon kárát, költségét, kiadásait, mely az Eladó szerződésszegésével okozati összefüggésben őt érte.

21.3. Az összeférhetlenségre vonatkozó előírások teljesülésével kapcsolatosan a Vevő jogosult információt kérni, valamint ellenőrzést végezni, illetve végeztetni. Az Eladó ezzel összefüggésben köteles együttműködni, az ellenőrzés elvégzéséhez szükséges támogatást megadni, és minden rendelkezésre álló adathoz, információhoz hozzáférést biztosítani.

21.4. Az Eladó tudomásul veszi továbbá, hogy ezen rendelkezések megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül, és a Vevő jogosult a szerződést azonnali hatályú felmondással megszüntetni vagy attól elállni és alkalmazhatja a 12./ pont szerinti jogkövetkezményeket (meghiúsulási kötbér).

22./ Korrupcióellenes klauzula

22.1. A Felek kötelesek működésük során a hatályos jogszabályok szerint eljárni és céljuk, hogy a korrupcióellenes, a tisztességes piaci magatartást szabályozó, versenyjogi valamint fogyasztóvédelmi szabályoknak, továbbá

az üzleti etika általánosan elfogadott szabályainak megfeleljenek, a szerződés megkötése és teljesítése során ezeknek megfelelően járnak el.

- 22.2. A Felek kijelentik, hogy a szerződés feltételeinek kialakítását és a szerződésen alapuló vagy annak teljesítése során tanúsított bármely üzleti vagy egyéb magatartást sem közvetlenül, sem közvetetten nem befolyásolta és befolyásolja a Felek, a Felek képviselője, megbízottja vagy velük bármilyen módon és formában kapcsolatban álló harmadik személyek részére történő értékkel bíró dolog átadása vagy átadásának ígérete, valamint bármilyen anyagi vagy személyes előny nyújtása vagy annak ígérete.
- 22.3. Az Eladó köteles gondoskodni arról, hogy az általa igénybevett alvállalkozók, munkavállalók, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott, illetve egyéb közvetlenül vagy közvetetten közreműködő természetes vagy jogi személyek („közreműködők”) jelen szerződés teljesítése során tanúsított és általános üzleti magatartása megfeleljen a jelen rendelkezéseknek.
- 22.4. Az Eladó köteles megfelelően gondoskodni arról, hogy az általa igénybevett közreműködők és a közreműködők által igénybevett esetleges további közreműködők a Vevő által teljesített ellenszolgáltatásból határidőben megkapják a közreműködésük ellenértékét. Az Eladó kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a Vevő az Eladó által igénybevett bármely közreműködő részére, amennyiben ezen minőségét hitelt érdemlően igazolja a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos adatokat kiszolgáltassa, különösen a Vevő által az Eladó részére teljesített kifizetések összegét és időpontját.
- 22.5. A jelen pontban foglalt rendelkezések megsértése esetén a Vevő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni és alkalmazhatja a 12./ pont szerinti jogkövetkezményeket (meghiúsulási kötbér).

23./ Záró rendelkezések

- 23.1. A jelen szerződés részét képezik a Kbt. 136. §, 142. § és 143. § rendelkezései.
- 23.2. Az Eladó és a Vevő nem felel a szerződés szerinti kötelezettsége teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, bármely fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmény (vis maior) merül fel, amely megakadályozza a szerződés teljesítését, illetőleg a szolgáltatás igénybevételét. Ilyen körülmény különösen: háborús cselekmény, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, súlyos energiaellátási zavar vagy természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény (2011. évi CXIII. törvény), rendőrségi törvény (1994. évi XXXIV. törvény) alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés.
- Azon fél, akinek az érdekkörében a vis maior bekövetkezik, köteles a vis maior tényéről, okáról és várható időtartamáról a másik felet írásban haladéktalanul értesíteni. Az értesítést elmulasztó fél az ebből eredő kárért korlátozás nélkül felel.
- Amennyiben a vis maior nem teszi lehetővé a kötelezettségek teljesítését, csak késlelteti azt – a felek ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában – a felek nem mentesülnek a szerződésszegés következményei alól, hanem a teljesítési határidő a vis maior okozta késedelem időtartamával arányosan meghosszabbodik.
- 23.3. Eladó köteles Vevő helyett helyt állni, és köteles Vevőt mentesíteni minden olyan igénnyel és peres eljárással szemben, amely bármiféle szerzői jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett jog megsértése miatt felmerülne.
- 23.4. Eladó kijelenti, hogy a jelen szerződésben vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges valamennyi engedéllyel rendelkezik, és kötelezettséget vállal arra, hogy ezen engedélyekkel jelen szerződés hatálya alatt folyamatosan rendelkezni fog.
- Eladó kijelenti továbbá, hogy a jelen szerződés keretében a konszignációs raktárba szállított árukra vonatkozóan szükséges valamennyi engedéllyel és tanúsítvánnyal rendelkezik.
- 23.5. A Vevő által kifizetett áruk a fizetés tényével mindenkor automatikusan és azonnal a Vevő tulajdonába kerülnek.
- A konszignációs raktárban lévő áruk, azok vételárának kifizetéséig Eladó tulajdonát képezik.
- 23.6. A Vevő kizárja az Eladó részéről ÁSZF, üzletszabályzat vagy más egyedileg meg nem tárgyait szerződéses feltételek alkalmazását. Az Eladó egyéb szerződéses feltételei akkor sem alkalmazandóak, ha azok az egyes

esetekben nem kerültek kifejezetten kizárásra.

- 23.7. Jelen szerződésből eredő követelések engedményezésére Eladó kizárólag a Vevő előzetes, írásbeli hozzájárulásával jogosult.

Eladó nem jogosult a jelen szerződés teljesítése esetén Eladót megillető ellenszolgáltatás engedményezésére, elzálogosítására, illetőleg oly módon történő megterhelésére, amely Vevő Eladóval szembeni esetleges jövőbeli követeléseinek – ideértve különösen Eladó kötbér- és kártérítési igényét is – kielégítését veszélyezteti vagy (részben vagy egészben) gátolja. A szerződés ellenszolgáltatásán, mint jövőbeli követelésen zálogjog alapítását Vevő kizárólag a fenti megkötésekkel és a zálogjogosultnak – a zálogkötelezettéhez és az elzálogosított követelés kötelezettjéhez intézett –, a Vevő és az Eladó közötti szerződés megszüntetéséhez és módosításhoz való hozzájárulását tartalmazó kifejezett nyilatkozatával engedi.

- 23.8. A Felek vállalják, hogy különös figyelmet szentelnek a keretszerződés, illetve az egyedi megrendelések teljesítésével összefüggésben birtokukba kerülő személyes adatok kezelése során a vonatkozó hazai, illetve közösségi jogszabályok előírásaira, és biztosítják a velük kapcsolatba kerülő személyek személyes adatainak védelmét, valamint megakadályozzák az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és a jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát.

Az Eladó által a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás során, valamint szerződéskötéssel egyidejűleg átadott, illetve a szerződésben megadott személyes adatokat a Vevő a szerződés teljesítése, a kapcsolattartás, illetve a jogviszonyból származó igények érvényesítése, továbbá a Kbt.-ben előírt kötelezettségei – különösen a Kbt. 46. §-ának (2) bekezdése szerinti megőrzési kötelezettség – teljesítése érdekében kezeli. Az Eladó a szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy az általa megadott személyes adatok Vevő általi kezeléséhez és feldolgozásához az érintett(ek) kifejezett hozzájárulásával rendelkezik, e hozzájárulás(oka)t a Vevő felhívására az Eladó bármely időpontban igazolni tudja. A hozzájárulás kiterjed a következőkre is: a Vevő egyes technikai műveletek elvégzésére adatfeldolgozót vehet igénybe, amelyről az Eladó, illetve az érintett kérésére tájékoztatást ad. A Vevő az adatokat a jogviszony megszűnését követően az igények elévüléséig, illetve a Kbt. 46. §-ának (2) bekezdésében rögzített időtartam lejártáig kezeli, az iratokat ezen túlmenően a Kbt. és a levéltári anyagokra vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően őrzi. Amennyiben a szerződés teljesítésével összefüggésben követelésbehajtásra kerül sor, úgy a személyes adatok az adatkezelés céljához szükséges mértékben átadásra kerülnek a Vevő megbízása alapján eljáró, a követelések kezelését végző természetes személynek és gazdálkodó szervezetnek.

- 23.9. A szerződés bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége nem jelenti a teljes szerződés érvénytelenségét, kivéve, ha az érvénytelen rendelkezés hiányában a szerződés egésze érvénytelenné vagy értelmezhetetlenné válna, illetve e rendelkezés hiányában Szerződő felek a jelen szerződést nem kötötték volna meg. Amennyiben a szerződés bármely rendelkezése érvénytelen vagy végrehajthatatlan, vagy később azzá válik, úgy szerződő felek kötelesek megkísérelni ehelyett olyan rendelkezés elfogadását, amely összhangban áll a szerződés rendelkezéseivel, a Szerződő felek eredeti szándékával, és amely ugyanazon előnyöket biztosítja a Szerződő felek számára, mint az érvénytelen rendelkezés.

- 23.10. Felek kijelentik, hogy rendelkeznek a szerződés aláírásához szükséges jog- és cselekvőképességgel, továbbá nem állnak csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás alatt. Mindkét fél kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben ezen feltételekben változás áll be, azt 3 (három) munkanapon belül a másik fél tudomására hozza.

- 23.11. Az Eladó szavatol azért, hogy a szerződés hatálya alatt a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján átlátható gazdálkodó szervezetnek minősül, e kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek tekintendő.

24./ Egyéb feltételek

Felek a fentiekben túlmenően az alábbiakban állapodnak meg:

Az 1. sz. mellékletben felsorolt árukészletről SRM katalógust készít Eladó. Az SRM katalógus működtetése alatt Felek azt értik, hogy Eladó köteles rögzített adattartalom mellett elkészíteni és frissíteni az SRM működtetéséhez szükséges anyagkatalógust és azt folyamatosan elektronikus formában Vevő részére

átadni.

Jelen szerződés 2 (kettő) eredeti példányban készült, melyből 1 (egy) példány a Vevőt és 1 (egy) példány az Eladót illeti meg.

Felek kijelentik, hogy jelen okiratot elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt a cégjegyzésre jogosultak – cégjegyzési joguk igazolását követően – helybenhagyólag aláírták.

Budapest, 2025.11.20.

.....
Fővárosi Vízművek Zrt.
képviseli: Csöryei Géza Zoltán vezérigazgató és
Girasek Balázs ügyfélszolgálati igazgató
Vevő

.....
ENERWÉ Hungária Kft.
képviseli: Ági János
ügyvezető
Eladó

A szerződés tárgyának és mennyiségének részletes meghatározása,
műszaki leírás, Eladó ajánlata

Műszaki Leírás

Adásvételi keretszerződés konszignációs raktár létrehozásával kisátmérőjű fémházás vízmennyiség mérők (mellékmérők) szállítására és újrHITELESÍTÉSÉRE a Fővárosi Vízművek Zrt. részére

1. rész: MID szerint hitelesített fémházás egyszerű vízmennyiség mérők szállítása DN15-DN20 mm átmérőben

A szállítandó vízmennyiség mérőkre vonatkozó kötelező műszaki, szakmai feltételek, előírások

1. A vízmérő feleljen meg a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által kiadott HE6/2-2021 jeltű hitelesítési előírásban a hidegvíz és melegvíz mérőkre vonatkozó műszaki specifikációnak és a szerződés hatálya alatt is feleljen meg a mindenkor aktuális szabvány követelményeknek.
2. A vízmérő rendelkezzen érvényes MID (2004/22/EC) szerinti hitelesítési engedéllyel és ebben az engedélyben megállapított jellemzőkkel. Ajánlattevő ajánlatában csatolja a vízmérő típusvizsgálati tanúsítványának másolatát.
3. A vízmérőnek meg kell felelnie az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet 10-13. §-ában rögzített előírásoknak. Ajánlattevő ajánlata részeként csatolja a vízmérő érvényes közegészségügyi hatósági nyilvántartásba vételi határozatát/ivóvízbiztonsági engedélyét vagy ezek felülvizsgálati határozatát, vagy ennek hiányában a nyilvántartásba vételt/ivóvízbiztonsági engedély kiadását vagy ezek felülvizsgálatát megelőző, pozitív elbírálású NNGYK (Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ) közegészségügyi értékelését

A szállítandó vízmennyiség mérőkre vonatkozó pénzügyi alkalmassági feltételek

Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben az elmúlt 3 évben (2022, 2023, 2024), vagy naptáritól eltérő üzleti év alkalmazása esetén az elmúlt 3 lezárt évben összesen nem rendelkezik DN15-25 átmérőtartományban a kiírásban lévő várható éves felhasználás legalább 50%-ával azonos darabszámú, új vízmérő szállítást tárgyú, szerződésszerűen teljesített szállítási szerződéssel.

Ezen alkalmassági feltétel igazolási módja: az Ajánlattevő által tett cégszerű nyilatkozat, amely tartalmaz minden, az alkalmasság megítéléséhez szükséges tartalmi elemet:

- teljesítés ideje,
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma/e-mail címe,
- szállítást tárgya,
- az ellenszolgáltatás összege és a korábbi szállítást mennyiségére utaló adat megjelölése.

A beszállított vízmérők egyedi azonosítására vonatkozó szabályok

- a vízmérőknek egyedi azonosítóval kell rendelkezniük,
- a vízmérőkön vonalkódot kell elhelyezni,
- a vonalkódot a plombazsinóron, külön műanyag táblán kell elhelyezni, de megengedett a mérőszervezetre (számlapra) történő gravírozása/elhelyezése is,
- a vonalkód hengeres felületre történő ragasztása TILOS!
- a vonalkódot polietilén alapú (PEHD) vízálló, erősragasztóval kezelt (egészben nem lehet leszedhető felragasztás után) alapanyagra kell nyomtatni,
- a nyomtatást víz és kopásálló módon kell végezni,
- a vonalkód maximális hossza 6 cm lehet,

- a vonalkód tartalmát a nyomtatott példányon a vonalkód alatt egy sorban numerikusan is fel kell tüntetni,
- a felhasználandó címke és nyomtatás mintát a teljesítés előtt tesztre kérjük átadni,
- a vonalkód felépítése:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

- 1: Gyártó/felújító kódja (a Fővárosi Vízművek Zrt. egyedileg határozza meg, 1-9, A-Z),
 2-3: Hitelesítés évének utolsó két számjegye,
 4-5: Hitelesítés hónapja (01-12),
 6-9: Vízmérő típuskódja (a Fővárosi Vízművek Zrt. egyedileg határozza meg, 0001-9999),
 10-16: Gyári szám (számokat és betűket tartalmazhat, a gyári számban előforduló ÜRES karaktert figyelmen kívül kell hagyni!); a mérő gyári számának utolsó hét karakterét kell tartalmazza; ha a gyári szám rövidebb, mint hét karakter, fel kell tölteni nullákkal; kombinált mérő esetén a mérő nagy ágának gyári számát kell tartalmazza, a kis ág és a nagy ág teljes gyári számát a kísérő adatbázisban kell feltüntetni,
 17: Ciklus-szám: új mérő esetén 0, javítás/felújítás esetén eggyel növelendő.

A vonalkód típusa Kód128A kell, hogy legyen.

A szállítmány mellé a szállítólevéllel együtt egy elektronikus formájú kísérő adatbázist kell átadni. Ez külön oszlopokban tartalmazza a mérőre rögzített új vonalkódot, a mérő jeladózatosságát és a jeladó típusát, a vízmérő teljes gyári számát, valamint MID-es mérők esetén az átfogási tartományt.

A szállított összes mérő adatait a következő leírás alapján, CD-n, txt formátumban a teljesítés időpontjában át kell adni a Fővárosi Vízművek Zrt. részére.

- CD-n lévő állomány neve=szállítólevél száma,
- formátuma tab szeparált CSV (.txt kiterjesztésű szöveg fájl),
- a kísérő adatbázis egy sorban egy mérő adatait tartalmazza.

CD-n lévő állomány felépítése:

Pozíció	Mezőnév	Tip.	Hossz	Tizedes	Leírás
1.	GERNR1	CHAR	17		Sorszám 1
2.	GERNR2	CHAR	7		Gyáriszám 2
3.	JELADX1	CHAR	1		Jeladózatosság 1
4.	JELADT1	CHAR	4		Jeladó típusa 1
5.	JELADX2	CHAR	1		Jeladózatosság 2
6.	JELADT2	CHAR	4		Jeladó típusa 2
7.	GERNR3	CHAR	17		Sorszám 3
8.	ZMUV	CHAR	1		Elvégzett művelet
9.	SERGE	CHAR	12		Gyáriszám 1
10.	ATFOGTX	NUM	5		Mérési tartomány átfogása (R)

Vonalkód_1	Gyáriszám 2 (kombi mérő esetén)	Jeladózatosság 1	Jeladó típusa 1	Jeladózatosság 2	Jeladó típusa 2	Felújított mérő eredeti vonalkódja	Elvégzett művelet	Gyári szám 1	Mérési tartomány átfogása (R)
C1001672900005632	0000507	X	0003	X	0004	C1001672900005621	F	123450000507	400

Jeladó típusok:

Jeladó típus	Megnevezés
0001	Nem jeladózat.
0002	Nincs.
0003	
0004	

A listában nem szereplő jeladó típus(ok) esetén új sorszámot kell igényelni a Fővárosi Vízművek Zrt.-nél.
 Elvégzett műveletek:

Elvégzett művelet	Megnevezés
F	Felújítás
H	Hitelesítés
S	Selejtezendő
U	Új
J	Javítás

A vízmérők és az adataikat tartalmazó adatbázis összevetésre kerül.

1. MID szerint hitelesített fémházaz egyszerű hidegvíz mennyiségmérők szállítása DN15 mm átmérőben

Műszaki leírás

1. A szállítás időpontjában a vízmérő minden alkatrésze legyen új, használatlan állapotú.
2. Ajánlattevő a beszállított vízmérőkért szavatosságot és a szállítás napjától számított öt év jótállást vállal.
3. A szállítás időpontjában a vízmérőnek rendelkeznie kell az EU-ban érvényes hitelesítési bélyegzéssel. A hitelesítési bélyegzés évszáma nem lehet a szállítási évet megelőző. Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy a vízmérők a bélyegzés szerinti évnél korábban nem kerülnek felszerelésre.
4. A vízmérő tartozzon az OIML R049 szerinti Class 2 pontosságú osztályba. ($Q2 \leq Q \leq Q4$ esetén a hiba $\pm 2\%$ és $Q1 \leq Q < Q2$ esetén a hiba $\pm 5\%$)
5. A vízmérő minden része rendelkezzen legalább IP65-ös védelemmel. A vízmérő beépítése után a hitelesítés és az IP65-ös védelem megsértése nélkül ellátható legyen az átfolyó vízmennyiséggel arányos kimenőjel távadására alkalmas csatlakozóval. **Ajánlattevő sorolja fel a megajánlott vízmérőkhöz csatlakoztatható távadó típusokat.**
6. Ha a vízmérő működéséhez szükség van a mérendő víz mozgási energiáján kívül egyéb tápenergia forrásra is, akkor ezt a többlet igényt csak a mérőházon belül elhelyezett energiaforrásból oldhatja meg.
7. A tápellátást biztosító összes elemnek vagy akkumulátornak a legnagyobb terhelést jelentő üzemmód mellett csere vagy újratöltés nélkül is legalább nyolc évig működni kell. **Ajánlattevő nyilatkozzon az elem élettartamról.**
8. A vízmérők legyenek MSZ EN ISO 4064 szerinti beépítési hosszúak (DN15→L=80mm) és ISO 228/1 coll szabvány szerinti menetes csatlakozásúak (DN15→G¾B).
9. A számláló szerkezet külső átmérője legfeljebb 67 mm lehet a külső takaró elemek miatt.
10. **A vízmérők háza és a menetes csatlakozás csak fémből készülhet.** Amennyiben a vízmérők háza festett, az alkalmazott festéknek meg kell felelnie az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023 (I.12) Korm. rendelet 10-13. §-ában rögzített előírásoknak. Ajánlatkérő az előírásnak való megfelelést a bírálati szakaszban a szakmai ajánlat és a típusvizsgálati tanúsítvány alapján, a teljesítési szakaszban mérésrel ellenőrzi.
11. **A vízmérők szárazon futó felépítésűek legyenek és a számlap legyen elforgatható.**
12. A vízmérőket az utólagos szennyeződésektől megvédve, a házakat légmentesen lezárva kell szállítani.
13. Amennyiben a hitelesítés jele függő plomba, a plombaszínőr legalább $\varnothing 0,5/\varnothing 0,6$ mm átmérőjű és legalább 90 N szakító szilárdságú sav és korrózióálló anyagból legyen.
14. A beépítésnél a vízmérő előtt és után a minimálisan betartandó azonos átmérőjű, zavartalan, egyenes csőszakasz hossza a mérő csatlakozó pontjától mérve ne haladja meg a mérő névleges átmérőjének háromszorosát. Ha a típusengedély szerint szükség van áramlásrendezőre, akkor az csak a mérőházon belül lehet. **Ajánlattevő adja meg átmérőnként a beépítésnél betartandó szükséges minimális névleges átmérőjű egyenes zavartalan bevezető és kivezető csőszakasz hosszát.**
15. Normál hálózati vízminőség esetén ne legyen szükség szennyeződés ellen külön szűrőre az ajánlott vízmérő elé.

16. Kérjük átmérőnként megadni az ajánlott vízmérőre jellemző nevezetes térfogatáram értékeket (Q_1 , Q_2 , Q_3 , Q_4) (m^3/h), az azoknál garantált mérési hiba (%) értékeket és az $R=Q_3/Q_1$ értékeit.
17. A vízmérőknek függőleges számlap helyzettel is beépíthetőnek kell lenniük.
18. A vízmérők két nevezetes térfogatáram értékének hányadosa ($R=Q_3/Q_1$) vízszintes beépítésnél 80-nál, függőleges beépítésnél 40-nél nem lehet kisebb.
19. A vízmérők Q_3 nevezetes térfogatáram értéke nem lehet kisebb, mint $DN15 \rightarrow 2,5m^3/h$.
20. A vízmérők nyomásvesztése Q_4 -nél nem lehet nagyobb, mint 1bar. Ajánlattevő adja meg átmérőnként a vízmérők átbocsató képességét 1 bar nyomás veszteségnél.

A megajánlott vízmérőknek a műszaki leírásban szereplő minimum feltételeknek minden egyes részben meg kell felelniük.

Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia szükséges hogy az általa megajánlott áruk/eszközök mindenben megfelelnek az ajánlatkérő által előírt műszaki és egyéb követelményeknek.

Vízmérők egyéb jellemzői

1. Mérő

Megnevezés:	Hidegvíz mérő
Névleges átmérő:	DN15
Teljes mennyiség:	2000
Induló készlet:	400
Minimum készlet:	200
Névleges nyomás:	PN16
Beépítési hossz:	80 mm
Csatlakozás:	G $\frac{3}{4}$ B
Mérendő közeg:	ivóvíz
Védettség:	IP65
Tápfeszültség:	beépített elem (ha szükséges)
Pontosság:	Class2
Hőmérsékleti tartomány:	T30 – T50 között

Az induló készletből elhasznált mérők pótlásának megrendeléstől számított szállítási határideje 5 munkanap. A mérők mennyisége a konszignációs raktárban a minimális készletnél kevesebb nem lehet.

2. MID szerint hitelesített fémházas egyszerű melegvíz mennyiségmérők szállítása DN15 mm átmérőben

Műszaki leírás

1. A szállítás időpontjában a vízmérő minden alkatrésze legyen új, használatlan állapotú.
2. Ajánlattevő a beszállított vízmérőkért szavatosságot és a szállítás napjától számított öt év jótállást vállal.
3. A szállítás időpontjában a vízmérőnek rendelkeznie kell az EU-ban érvényes hitelesítési bélyegzéssel. A hitelesítési bélyegzés évszáma nem lehet a szállítási évet megelőző. Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy a vízmérők a bélyegzés szerinti évnél korábban nem kerülnek felszerelésre.
4. A vízmérő tartozzon az OIML R049 szerinti Class 2 pontossági osztályba. ($Q_2 \leq Q \leq Q_4$ esetén a hiba $\pm 3\%$ és $Q_1 \leq Q < Q_2$ esetén a hiba $\pm 5\%$)
5. A vízmérő minden része rendelkezzen legalább IP65-ös védelemmel. A vízmérő beépítése után a hitelesítés és az IP65-ös védelem megsértése nélkül ellátható legyen az átfolyó vízmennyiséggel arányos kimenőjel távadására alkalmas csatlakozóval. Ajánlattevő sorolja fel a megajánlott vízmérőkhöz csatlakoztatható távadó típusokat.

6. Ha a vízmérő működéséhez szükség van a mérendő víz mozgási energiáján kívül egyéb tápenergia forrásra is, akkor ezt a többlet igényt csak a mérőházon belül elhelyezett energiaforrásból oldhatja meg.
7. A tápellátást biztosító összes elemnek vagy akkumulátornak a legnagyobb terhelést jelentő üzemmód mellett csere vagy újratöltés nélkül is legalább nyolc évig működni kell. **Ajánlattevő nyilatkozzon az elem élettartamról.**
8. A vízmérők legyenek MSZ EN ISO 4064 szerinti beépítési hosszúak (DN15→L=80mm) és ISO 228/1 coll szabvány szerinti menetes csatlakozásúak (DN15→G¾B).
9. A számláló szerkezet külső átmérője legfeljebb 67 mm lehet a külső takaró elemek miatt.
10. **A vízmérők háza és a menetes csatlakozás csak fémből készülhet.** Amennyiben a vízmérők háza festett, az alkalmazott festéknek meg kell felelnie az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023 (I.12) Korm. rendelet 10-13. §-ában rögzített előírásoknak.. Ajánlatkérő az előírásnak való megfelelést a bírálati szakaszban a szakmai ajánlat és a típusvizsgálati tanúsítvány alapján, a teljesítési szakaszban mérésrel ellenőrzi.
11. **A vízmérők szárazon futó felépítésűek legyenek és a számlap legyen elforgatható.**
12. A vízmérőket az utólagos szennyeződésektől megvédvé, a házakat légmentesen lezárva kell szállítani.
13. Amennyiben a hitelesítés jele függő plomba, a plombaszinór legalább Ø0,5/Ø0,6 mm átmérőjű és legalább 90 N szakító szilárdságú sav és korrózióálló anyagból legyen.
14. A beépítésnél a vízmérő előtt és után a minimálisan betartandó azonos átmérőjű, zavartalan, egyenes csőszakasz hossza a mérő csatlakozó pontjától mérve ne haladja meg a mérő névleges átmérőjének háromszorosát. Ha a típusengedély szerint szükség van áramlásrendezőre, akkor az csak a mérőházon belül lehet. **Ajánlattevő adja meg átmérőnként a beépítésnél betartandó szükséges minimális névleges átmérőjű egyenes zavartalan bevezető és kivezető csőszakasz hosszát.**
15. Normál hálózati vízminőség esetén ne legyen szükség szennyeződés ellen külön szűrőre az ajánlott vízmérő elé.
16. Kérjük átmérőnként megadni az ajánlott vízmérőre jellemző nevezetes térfogatáram értékeket (Q_1 , Q_2 , Q_3 , Q_4) (m^3/h), az azoknál garantált mérési hiba (%) értékeket és az $R=Q_3/Q_1$ értékeit.
17. A vízmérőknek függőleges számlap helyzettel is beépíthetőnek kell lenniük.
18. A vízmérők két nevezetes térfogatáram értékének hányadosa ($R=Q_3/Q_1$) vízszintes beépítésnél 80-nál, függőleges beépítésnél 40-nél nem lehet kisebb.
19. A vízmérők Q_3 nevezetes térfogatáram értéke nem lehet kisebb, mint DN15→2,5 m^3/h .
20. A vízmérők nyomásvesztése Q_4 -nél nem lehet nagyobb, mint 1bar. **Ajánlattevő adja meg átmérőnként a vízmérők átbocsátó képességét 1 bar nyomás veszteségnél.**

A megajánlott vízmérőknek a műszaki leírásban szereplő minimum feltételeknek minden egyes részben meg kell felelniük.

Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia szükséges hogy az általa megajánlott áruk/eszközök mindenben megfelelnek az ajánlatkérő által előírt műszaki és egyéb követelményeknek.

Vízmérők egyéb jellemzői

2. Mérő

Megnevezés:	Melegvíz mérő
Névleges átmérő:	DN15
Teljes mennyiség:	2000
Induló készlet:	200
Minimum készlet:	100
Névleges nyomás:	PN16
Beépítési hossz:	80 mm
Csatlakozás:	G¾B
Mérendő közeg:	ivóvíz

Védettség:	IP65
Tápfeszültség:	beépített elem (ha szükséges)
Pontosság:	Class2
Hőmérsékleti tartomány:	T90

Az induló készletből elhasznált mérők pótlásának megrendeléstől számított szállítási határideje 5 munkanap. A mérők mennyisége a konszignációs raktárban a minimális készletnél kevesebb nem lehet.

3. MID szerint hitelesített fémházas egyszerű hidegvíz mennyiségmérők szállítása DN15 mm átmérőben

Műszaki leírás

1. A szállítás időpontjában a vízmérő minden alkatrésze legyen új, használatlan állapotú.
2. Ajánlattevő a beszállított vízmérőkért szavatosságot és a szállítás napjától számított öt év jótállást vállal.
3. A szállítás időpontjában a vízmérőnek rendelkeznie kell az EU-ban érvényes hitelesítési bélyegzéssel. A hitelesítési bélyegzés évszáma nem lehet a szállítási évet megelőző. Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy a vízmérők a bélyegzés szerinti évnél korábban nem kerülnek felszerelésre.
4. A vízmérő tartozzon az OIML R049 szerinti Class 2 pontossági osztályba. ($Q2 \leq Q \leq Q4$ esetén a hiba $\pm 2\%$ és $Q1 \leq Q < Q2$ esetén a hiba $\pm 5\%$)
5. A vízmérő minden része rendelkezzen legalább IP65-ös védelemmel. A vízmérő beépítése után a hitelesítés és az IP65-ös védelem megsértése nélkül ellátható legyen az átfolyó vízmennyiséggel arányos kimenőjel távadására alkalmas csatlakozóval. Ajánlattevő sorolja fel a megajánlott vízmérőkhöz csatlakoztatható távadó típusokat.
6. Ha a vízmérő működéséhez szükség van a mérendő víz mozgási energiáján kívül egyéb tápenergia forrásra is, akkor ezt a többlet igényt csak a mérőházon belül elhelyezett energiaforrásból oldhatja meg.
7. A tápellátást biztosító összes elemnek vagy akkumulátornak a legnagyobb terhelést jelentő üzemmód mellett csere vagy újratöltés nélkül is legalább nyolc évig működni kell. Ajánlattevő nyilatkozzon az elem élettartamról.
8. A vízmérők legyenek MSZ EN ISO 4064 szerinti beépítési hosszúak (DN15→L=110mm) és ISO 228/1 coll szabvány szerinti menetes csatlakozásúak (DN15→G $\frac{3}{4}$ B).
9. A vízmérők háza és a menetes csatlakozás csak fémből készülhet. Amennyiben a vízmérők háza festett, az alkalmazott festéknek meg kell felelnie az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023 (I.12) Korm. rendelet 10-13. §-ában rögzített előírásoknak. Ajánlatkérő az előírásnak való megfelelést a bírálati szakaszban a szakmai ajánlat és a típusvizsgálati tanúsítvány alapján, a teljesítési szakaszban méréssel ellenőrzi.
10. A vízmérők szárazon futó felépítésűek legyenek és a számlap legyen elforgatható.
11. A vízmérőket az utólagos szennyeződésektől megvédve, a házakat légmentesen lezárva kell szállítani.
12. Amennyiben a hitelesítés jele függő plomba, a plombazsinór legalább $\varnothing 0,5/\varnothing 0,6$ mm átmérőjű és legalább 90 N szakító szilárdságú sav és korrózióálló anyagból legyen.
13. A beépítésnél a vízmérő előtt és után a minimálisan betartandó azonos átmérőjű, zavartalan, egyenes csőszakasz hossza a mérő csatlakozó pontjától mérve ne haladja meg a mérő névleges átmérőjének háromszorosát. Ha a típusengedély szerint szükség van áramlásrendezőre, akkor az csak a mérőházon belül lehet. Ajánlattevő adja meg átmérőnként a beépítésnél betartandó szükséges minimális névleges átmérőjű egyenes zavartalan bevezető és kivezető csőszakasz hosszát.
14. Normál hálózati vízminőség esetén ne legyen szükség szennyeződés ellen külön szűrőre az ajánlott vízmérő elé.
15. Kérjük átmérőnként megadni az ajánlott vízmérőre jellemző nevezetes térfogatáram értékeket (Q_1, Q_2, Q_3, Q_4) (m^3/h), az azoknál garantált mérési hiba (%) értékeket és az $R=Q_3/Q_1$ értékeit.
16. A vízmérőknek függőleges számlap helyzettel is beépíthetőnek kell lenniük.
17. A vízmérők két nevezetes térfogatáram értékének hányadosa ($R=Q_3/Q_1$) vízszintes beépítésnél 80-nál, függőleges beépítésnél 40-nél nem lehet kisebb.

18. A vízmérők Q_3 nevezetes térfogatáram értéke nem lehet kisebb, mint $DN15 \rightarrow 2,5 m^3/h$.

19. A vízmérők nyomásvesztése Q_4 -nél nem lehet nagyobb, mint 1bar. Ajánlattevő adja meg átmérőnként a vízmérők átbocsátó képességét 1 bar nyomás veszteségnél.

A megajánlott vízmérőknek a műszaki leírásban szereplő minimum feltételeknek minden egyes részben meg kell felelniük.

Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia szükséges hogy az általa megajánlott áruk/eszközök mindenben megfelelnek az ajánlatkérő által előírt műszaki és egyéb követelményeknek.

Vízmérők egyéb jellemzői

3. Mérő

Megnevezés:	Hidegvíz mérő
Névleges átmérő:	DN15
Teljes mennyiség:	6000
Induló készlet:	500
Minimum készlet:	200
Névleges nyomás:	PN16
Beépítési hossz:	110 mm
Csatlakozás:	G $\frac{3}{4}$ B
Mérendő közeg:	ivóvíz
Védettség:	IP65
Tápfeszültség:	beépített elem (ha szükséges)
Pontosság:	Class2
Hőmérsékleti tartomány:	T30 – T50 között

Az induló készletből elhasznált mérők pótlásának megrendeléstől számított szállítási határideje 5 munkanap. A mérők mennyisége a konszignációs raktárban a minimális készletnél kevesebb nem lehet.

4. MID szerint hitelesített fémházas egyszerű melegvíz mennyiségmérők szállítása DN15 mm átmérőben

Műszaki leírás

1. A szállítás időpontjában a vízmérő minden alkatrésze legyen új, használatlan állapotú.
2. Ajánlattevő a beszállított vízmérőkért szavatosságot és a szállítás napjától számított öt év jótállást vállal.
3. A szállítás időpontjában a vízmérőnek rendelkeznie kell az EU-ban érvényes hitelesítési bélyegzéssel. A hitelesítési bélyegzés évszáma nem lehet a szállítási évet megelőző. Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy a vízmérők a bélyegzés szerinti évnél korábban nem kerülnek felszerelésre.
4. A vízmérő tartozzon az OIML R049 szerinti Class 2 pontossági osztályba. ($Q_2 \leq Q \leq Q_4$ esetén a hiba $\pm 3\%$ és $Q_1 \leq Q < Q_2$ esetén a hiba $\pm 5\%$)
5. A vízmérő minden része rendelkezzen legalább IP65-ös védelemmel. A vízmérő beépítése után a hitelesítés és az IP65-ös védelem megsértése nélkül ellátható legyen az átfolyó vízmennyiséggel arányos kimenőjel távadására alkalmas csatlakozóval. Ajánlattevő sorolja fel a megajánlott vízmérőkhöz csatlakoztatható távadó típusokat.
6. Ha a vízmérő működéséhez szükség van a mérendő víz mozgási energiáján kívül egyéb tápenergia forrásra is, akkor ezt a többlet igényt csak a mérőházon belül elhelyezett energiaforrásból oldhatja meg.
7. A tápellátást biztosító összes elemnek vagy akkumulátornak a legnagyobb terhelést jelentő üzemmód mellett csere vagy újratöltés nélkül is legalább nyolc évig működni kell. Ajánlattevő nyilatkozzon az elem élettartamról.
8. A vízmérők legyenek MSZ EN ISO 4064 szerinti beépítési hosszúak ($DN15 \rightarrow L=110mm$) és ISO 228/1 coll szabvány szerinti menetes csatlakozásúak ($DN15 \rightarrow G\frac{3}{4}B$).
9. A vízmérők háza és a menetes csatlakozás csak fémből készülhet. Amennyiben a vízmérők háza festett, az alkalmazott festéknek meg kell felelnie az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023 (I.12) Korm. rendelet 10-13. §-ában rögzített előírásoknak.. Ajánlatkérő az

előírásnak való megfelelést a birálati szakaszban a szakmai ajánlat és a típusvizsgálati tanúsítvány alapján, a teljesítési szakaszban méréssel ellenőrzi.

10. A vízmérők szárazon futó felépítésűek legyenek és a számlap legyen elforgatható.
11. A vízmérőket az utólagos szennyeződésektől megvédve, a házakat légmentesen lezárva kell szállítani.
12. Amennyiben a hitelesítés jele függő plomba, a plombazsinór legalább $\varnothing 0,5/\varnothing 0,6$ mm átmérőjű és legalább 90 N szakító szilárdságú sav és korrózióálló anyagból legyen.
13. A beépítésnél a vízmérő előtt és után a minimálisan betartandó azonos átmérőjű, zavartalan, egyenes csőszakasz hossza a mérő csatlakozó pontjától mérve ne haladja meg a mérő névleges átmérőjének háromszorosát. Ha a típusengedély szerint szükség van áramlásrendezőre, akkor az csak a mérőházon belül lehet. Ajánlattevő adja meg átmérőnként a beépítésnél betartandó szükséges minimális névleges átmérőjű egyenes zavartalan bevezető és kivezető csőszakasz hosszát.
14. Normál hálózati vízminőség esetén ne legyen szükség szennyeződés ellen külön szűrőre az ajánlott vízmérő elé.
15. Kérjük átmérőnként megadni az ajánlott vízmérőre jellemző nevezetes térfogatáram értékeket (Q_1 , Q_2 , Q_3 , Q_4) (m^3/h), az azoknál garantált mérési hiba (%) értékeket és az $R=Q_3/Q_1$ értékeit.
16. A vízmérőknek függőleges számlap helyzettel is beépíthetőnek kell lenniük.
17. A vízmérők két nevezetes térfogatáram értékének hányadosa ($R=Q_3/Q_1$) vízszintes beépítésnél 80-nál, függőleges beépítésnél 40-nél nem lehet kisebb.
18. A vízmérők Q_3 nevezetes térfogatáram értéke nem lehet kisebb, mint DN15 \rightarrow 2,5 m^3/h .
19. A vízmérők nyomásvesztése Q_4 -nél nem lehet nagyobb, mint 1bar. Ajánlattevő adja meg átmérőnként a vízmérők átbocsátó képességét 1 bar nyomás veszteségnél.

A megajánlott vízmérőknek a műszaki leírásban szereplő minimum feltételeknek minden egyes részben meg kell felelniük.

Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia szükséges hogy az általa megajánlott áruk/eszközök mindenben megfelelnek az ajánlatkérő által előírt műszaki és egyéb követelményeknek.

Vízmérők egyéb jellemzői

4. Mérő

Megnevezés:	Melegvíz mérő
Névleges átmérő:	DN15
Teljes mennyiség:	4000
Induló készlet:	500
Minimum készlet:	200
Névleges nyomás:	PN16
Beépítési hossz:	110 mm
Csatlakozás:	G $\frac{3}{4}$ B
Mérendő közeg:	ivóvíz
Védettség:	IP65
Tápfeszültség:	beépített elem (ha szükséges)
Pontosság:	Class2
Hőmérsékleti tartomány:	T90

Az induló készletből elhasznált mérők pótlásának megrendeléstől számított szállítási határideje 5 munkanap. A mérők mennyisége a konszignációs raktárban a minimális készletnél kevesebb nem lehet.

5. MID szerint hitelesített fémházas egyszerű hidegvíz mennyiségmérők szállítása DN20 mm átmérőben

Műszaki leírás

1. A szállítás időpontjában a vízmérő minden alkatrésze legyen új, használatlan állapotú.
2. Ajánlattevő a beszállított vízmérőkért szavatosságot és a szállítás napjától számított öt év jótállást vállal.

3. A szállítás időpontjában a vízmérőnek rendelkeznie kell az EU-ban érvényes hitelesítési bélyegzéssel. A hitelesítési bélyegzés évszáma nem lehet a szállítási évet megelőző. Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy a vízmérők a bélyegzés szerinti évnél korábban nem kerülnek felszerelésre.
4. A vízmérő tartozzon az OIML R049 szerinti Class 2 pontosságú osztályba. ($Q_2 \leq Q \leq Q_4$ esetén a hiba $\pm 2\%$ és $Q_1 \leq Q < Q_2$ esetén a hiba $\pm 5\%$)
5. A vízmérő minden része rendelkezzen legalább IP65-ös védelemmel. A vízmérő beépítése után a hitelesítés és az IP65-ös védelem megsértése nélkül elérhető legyen az átfolyó vízmennyiséggel arányos kimenőjel távadására alkalmas csatlakozóval. **Ajánlattevő sorolja fel a megajánlott vízmérőkhöz csatlakoztatható távadó típusokat.**
6. Ha a vízmérő működéséhez szükség van a mérendő víz mozgási energiáján kívül egyéb tápenergia forrásra is, akkor ezt a többlet igényt csak a mérőházon belül elhelyezett energiaforrásból oldhatja meg.
7. A tápellátást biztosító összes elemnek vagy akkumulátornak a legnagyobb terhelést jelentő üzemmód mellett csere vagy újratöltés nélkül is legalább nyolc évig működni kell. **Ajánlattevő nyilatkozzon az elem élettartamról.**
8. A vízmérők legyenek MSZ EN ISO 4064 szerinti beépítési hosszúak ($DN20 \rightarrow L=130\text{mm}$) és ISO 228/1 coll szabvány szerinti menetes csatlakozásúak ($DN20 \rightarrow G1B$).
9. **A vízmérők háza és a menetes csatlakozás csak fémből készülhet.** Amennyiben a vízmérők háza festett, az alkalmazott festékek meg kell feleljen az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023 (I.12) Korm. rendelet 10-13. §-ában rögzített előírásoknak.. Ajánlatkérő az előírásnak való megfelelést a bírálati szakaszban a szakmai ajánlat és a típusvizsgálati tanúsítvány alapján, a teljesítési szakaszban mérésrel ellenőrzi.
10. **A vízmérők szárazon futó felépítésűek legyenek és a számlap legyen elforgatható.**
11. A vízmérőket az utólagos szennyeződésektől megvédve, a házakat légmentesen lezárva kell szállítani.
12. Amennyiben a hitelesítés jele függő plomba, a plombaszinór legalább $\varnothing 0,5/\varnothing 0,6$ mm átmérőjű és legalább 90 N szakító szilárdságú sav és korrózióálló anyagból legyen.
13. A beépítésnél a vízmérő előtt és után a minimálisan betartandó azonos átmérőjű, zavartalan, egyenes csőszakasz hossza a mérő csatlakozó pontjától mérve ne haladja meg a mérő névleges átmérőjének háromszorosát. Ha a típusengedély szerint szükség van áramlásrendezőre, akkor az csak a mérőházon belül lehet. **Ajánlattevő adja meg átmérőnként a beépítésnél betartandó szükséges minimális névleges átmérőjű egyenes zavartalan bevezető és kivezető csőszakasz hosszát.**
14. Normál hálózati vízminőség esetén ne legyen szükség szennyeződés ellen külön szűrőre az ajánlott vízmérő elé.
15. Kérjük átmérőnként megadni az ajánlott vízmérőre jellemző nevezetes térfogatáram értékeket (Q_1, Q_2, Q_3, Q_4) (m^3/h), az azoknál garantált mérési hiba (%) értékeket és az $R=Q_3/Q_1$ értékeit.
16. A vízmérőknek függőleges számlap helyzettel is beépíthetőnek kell lenniük.
17. A vízmérők két nevezetes térfogatáram értékének hányadosa ($R=Q_3/Q_1$) vízszintes beépítésnél 80-nál, függőleges beépítésnél 40-nél nem lehet kisebb.
18. A vízmérők Q_3 nevezetes térfogatáram értéke nem lehet kisebb, mint $DN20 \rightarrow 4\text{m}^3/\text{h}$.
19. A vízmérők nyomásvesztése Q_4 -nél nem lehet nagyobb, mint 1bar. **Ajánlattevő adja meg átmérőnként a vízmérők átbocsátó képességét 1 bar nyomás veszteségnél.**

A megajánlott vízmérőknek a műszaki leírásban szereplő minimum feltételeknek minden egyes részben meg kell felelniük.

Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia szükséges hogy az általa megajánlott áruk/eszközök mindenben megfelelnek az ajánlatkérő által előírt műszaki és egyéb követelményeknek.

Vízmérők egyéb jellemzői

5. Mérő

Megnevezés:

Hidegvíz mérő

Névleges átmérő:	DN20
Teljes mennyiség:	2000
Induló készlet:	200
Minimum készlet:	100
Névleges nyomás:	PN16
Beépítési hossz:	130 mm
Csatlakozás:	G1B
Mérendő közeg:	ivóvíz
Védettség:	IP65
Tápfeszültség:	beépített elem (ha szükséges)
Pontosság:	Class2
Hőmérsékleti tartomány:	T30 – T50 között

Az induló készletből elhasznált mérők pótlásának megrendeléstől számított szállítási határideje 5 munkanap. A mérők mennyisége a konszignációs raktárban a minimális készletnél kevesebb nem lehet.

6. MID szerint hitelesített fémházas egyszerű melegvíz mennyiségmérők szállítása DN20 mm átmérőben

Műszaki leírás

1. A szállítás időpontjában a vízmérő minden alkatrésze legyen új, használatlan állapotú.
2. Ajánlattevő a beszállított vízmérőkért szavatosságot és a szállítás napjától számított öt év jótállást vállal.
3. A szállítás időpontjában a vízmérőnek rendelkeznie kell az EU-ban érvényes hitelesítési bélyegzéssel. A hitelesítési bélyegzés évszáma nem lehet a szállítási évet megelőző. Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy a vízmérők a bélyegzés szerinti évnél korábban nem kerülnek felszerelésre.
4. A vízmérő tartozzon az OIML R049 szerinti Class 2 pontossági osztályba. ($Q2 \leq Q \leq Q4$ esetén a hiba $\pm 3\%$ és $Q1 \leq Q < Q2$ esetén a hiba $\pm 5\%$)
5. A vízmérő minden része rendelkezzen legalább IP65-ös védelemmel. A vízmérő beépítése után a hitelesítés és az IP65-ös védelem megsértése nélkül ellátható legyen az átfolyó vízmennyiséggel arányos kimenőjel távadására alkalmas csatlakozóval. **Ajánlattevő sorolja fel a megajánlott vízmérőkhöz csatlakoztatható távadó típusokat.**
6. Ha a vízmérő működéséhez szükség van a mérendő víz mozgási energiáján kívül egyéb tápenergia forrásra is, akkor ezt a többlet igényt csak a mérőházon belül elhelyezett energiaforrásból oldhatja meg.
7. A tápellátást biztosító összes elemnek vagy akkumulátornak a legnagyobb terhelést jelentő üzemmód mellett csere vagy újratöltés nélkül is legalább nyolc évig működnie kell. **Ajánlattevő nyilatkozzon az elem élettartamról.**
8. A vízmérők legyenek MSZ EN ISO 4064 szerinti beépítési hosszúak (DN20 \rightarrow L=130mm) és ISO 228/1 coll szabvány szerinti menetes csatlakozásúak (DN20 \rightarrow G1B).
9. **A vízmérők háza és a menetes csatlakozás csak fémből készülhet.** Amennyiben a vízmérők háza festett, az alkalmazott festéknek meg kell felelnie az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. Rendelet módosítása, 8.§-ban rögzített előírásainak.
10. **A vízmérők szárazon futó felépítésűek legyenek és a számlap legyen elforgatható.**
11. A vízmérőket az utólagos szennyeződésektől megvédve, a házakat légmentesen lezárva kell szállítani.
12. Amennyiben a hitelesítés jele függő plomba, a plombaszinór legalább $\varnothing 0,5/\varnothing 0,6$ mm átmérőjű és legalább 90 N szakító szilárdságú sav és korrózióálló anyagból legyen.
13. A beépítésnél a vízmérő előtt és után a minimálisan betartandó azonos átmérőjű, zavartalan, egyenes csőszakasz hossza a mérő csatlakozó pontjától mérve ne haladja meg a mérő névleges átmérőjének háromszorosát. Ha a típusengedély szerint szükség van áramlásrendezőre, akkor az csak a mérőházon belül lehet. **Ajánlattevő adja meg átmérőnként a beépítésnél betartandó szükséges minimális névleges átmérőjű egyenes zavartalan bevezető és kivezető csőszakasz hosszát.**
14. Normál hálózati vízminőség esetén ne legyen szükség szennyeződés ellen külön szűrőre az ajánlott vízmérő elé.

15. Kérjük átmérőnként megadni az ajánlott vízmérőre jellemző nevezetes térfogatáram értékeket (Q_1, Q_2, Q_3, Q_4) (m^3/h), az azoknál garantált mérési hiba (%) értékeket és az $R=Q_3/Q_1$ értékeit.
16. A vízmérőknek függőleges számlap helyzettel is beépíthetőnek kell lenniük.
17. A vízmérők két nevezetes térfogatáram értékének hányadosa ($R=Q_3/Q_1$) vízszintes beépítésnél 80-nál, függőleges beépítésnél 40-nél nem lehet kisebb.
18. A vízmérők Q_3 nevezetes térfogatáram értéke nem lehet kisebb, mint $DN20 \rightarrow 4m^3/h$.
19. A vízmérők nyomásvesztése Q_4 -nél nem lehet nagyobb, mint 1bar. Ajánlattevő adja meg átmérőnként a vízmérők átbocsátó képességét 1 bar nyomás veszteségnél.

A megajánlott vízmérőknek a műszaki leírásban szereplő minimum feltételeknek minden egyes részben meg kell felelniük.

Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia szükséges hogy az általa megajánlott áruk/eszközök mindenben megfelelnek az ajánlatkérő által előírt műszaki és egyéb követelményeknek.

Vízmérők egyéb jellemzői

6. MÉRŐ

Megnevezés:	Melegvíz mérő
Névleges átmérő:	DN20
Teljes mennyiség:	1000
Induló készlet:	100
Minimum készlet:	50
Névleges nyomás:	PN16
Beépítési hossz:	130 mm
Csatlakozás:	G1B
Mérendő közeg:	ivóvíz
Védettség:	IP65
Tápfeszültség:	beépített elem (ha szükséges)
Pontosság:	Class2
Hőmérsékleti tartomány:	T90

Az induló készletből elhasznált mérők pótlásának megrendeléstől számított szállítási határideje 5 munkanap. A mérők mennyisége a konszignációs raktárban a minimális készletnél kevesebb nem lehet.

Egyéb feltételek valamennyi vízmérőre vonatkozóan:

Ajánlatkérő a beszállított vízmérőket a HE6/2-2021 Hitelesítési előírásban kifejtett mintavételes hitelesítéssel azonos módszerrel ellenőrizheti és értékelheti. Ha az értékelés alapján a minta hibás, akkor az egész szállítmány, amiből a mintavétel történt hibás és a hibás szállítmány visszaszállításra kerül, azt a beszállító cég köteles garanciálisan javítani. A vállalkozó e tevékenységért semmilyen díjat, illetve költséget nem érvényesíthet a megbízó felé. Egy még legfeljebb 300 darab vízmérőt tartalmazhat.

Amennyiben egy vízmérő sérült vagy minőségbeli probléma tapasztalható, visszáru bizonylat kerül kitöltésre, a vízmérő visszaszállításra kerül, azt a beszállító cég köteles garanciálisan javítani. A vállalkozó e tevékenységért semmilyen díjat, illetve költséget nem érvényesíthet a megbízó felé.

Ha egy vízmérő egyedi azonosítója nem szerepel a szállítólevélen, visszáru bizonylat kerül kitöltésre, a vízmérő visszaszállításra kerül, azt a beszállító cég köteles garanciálisan javítani. A vállalkozó e tevékenységért semmilyen díjat, illetve költséget nem érvényesíthet a megbízó felé.

Ha egy vízmérő egyedi azonosítóval nem rendelkezik, visszáru bizonylat kerül kitöltésre, a vízmérő visszaszállításra kerül, azt a beszállító cég köteles garanciálisan javítani. A vállalkozó e tevékenységért semmilyen díjat, illetve költséget nem érvényesíthet a megbízó felé.

Ha 5 éven belül rendeltetésszerű használat mellett a mérőt olyan károsodás éri, amely a hiteles mérést, vagy a leolvashatóságot befolyásolja, azt a beszállító cég köteles a vízmérőt garanciálisan cserélni.

Amennyiben a vízmérő felszerelése után 5 éven belül fogyasztói igény esetén a vízmérő lecserélésre, majd hivatalos pontossági és szerkezeti vizsgálatra kerül és megállapítható, hogy a vízmérő nem felel meg az előírásokban meghatározott követelményeknek, illetve leszerelés után az utóellenőrzésen a vízmérő hibája nagyobb, mint a hiteles mérő pontossági ellenőrzésénél megengedett legnagyobb hiba, a Fővárosi Vízművek Zrt.

a beszállítót kárának (mérési különbözethez) adódó bevétel kiesés, vízmérőcsere költsége, vízmérő vizsgálati költsége, vízmérő javítás/felújítás költsége) teljes megfizetésére kötelezheti.

ÁRRESZLETEZŐ

A Fővárosi Vízművek Zrt. által „Dinamikus Beszerzési Rendszer létrehozása ivóvíz mennyiségmérők szállítására a Fővárosi Vízművek Zrt. részére két részben” tárgyában létrehozott dinamikus beszerzési rendszer 1. részében megvalósítandó „Vizmérő szárazon futó DN15-20 konszign. raktár” tárgyú közbeszerzési eljárásban
(EKR002008462025)

MID szerint hitelesített fémházas egyszerű szárazon futó vízmennyiség mérők szállítása DN15-DN20 mm atmérőben

Méret	Mennyiség (db)	Egységár (nettó HUF/db)	Mennyiséggel szorzott egységár (nettó HUF)
DN15/PN16 80 mm szárazon futó hideg vízmérő	1800	3 617 Ft	6 510 600 Ft
DN15/PN16 80 mm szárazon futó meleg vízmérő	1500	3 617 Ft	5 425 500 Ft
DN15/PN16 110 mm szárazon futó hideg vízmérő	5000	3 617 Ft	18 085 000 Ft
DN15/PN16 110 mm szárazon futó meleg vízmérő	3000	3 617 Ft	10 851 000 Ft
DN20/PN16 130 mm szárazon futó hideg vízmérő	1400	5 170 Ft	7 238 000 Ft
DN20/PN16 130 mm szárazon futó meleg vízmérő	1000	5 170 Ft	5 170 000 Ft
Ajánlati ár összesen (nettó HUF): <i>/Felolvasólapra/</i>			53 280 100 Ft

Kelt: Budapest, 2025.11.11., Szent Márton napján

egyszerű aláírás

**Személyes adatlap, kapcsolattartók adatai és
konszignációs raktár meghatározása (helye, címe)**

Személyes adatlap, kapcsolattartók adatai

A Vevő részéről kapcsolattartó személy:

Az Eladó részéről kapcsolattartó személy (szerződéssel kapcsolatban):

Az Eladó részéről kapcsolattartó személy (szerződés tárgya szerinti szakmai):

A Eladó részéről elektronikus számlázás esetén használt e-mail cím:

Konszignációs raktár meghatározása (helye, címe):

Fővárosi Vízművek Zrt. Központi Anyagraktár (KAR) – 1044 Budapest, Váci út 102.

Induló és minimum konszignációs készlet

Mérő típus	Induló készlet (2025.12.10-ig)	Minimum készlet
DN15/PN16 80 mm szárazon futó hideg vízmérő	200	200
DN15/PN16 80 mm szárazon futó meleg vízmérő	200	100
DN15/PN16 110 mm szárazon futó hideg vízmérő	500	200
DN15/PN16 110 mm szárazon futó meleg vízmérő	500	200
DN20/PN16 130 mm szárazon futó hideg vízmérő	200	100
DN20/PN16 130 mm szárazon futó meleg vízmérő	100	50

**Átíthatósági nyilatkozat
gazdálkodó szervezetek részére**

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 45. § (3) bekezdés, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti megfelelésről a Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 17/2025. (VI. 12.) önkormányzati rendeletében foglaltaknak megfelelően

Alulírott, Ági János (Lakcím: 1107 Budapest, Üllői út 134. 1. lház 1. em. 4.; Adóazonosító jel: 8322524196) nyilatkozom, hogy az általam képviselt Enerwé Hungária Kft. (Székhely: 1107 Budapest, Üllői út 134. 1. lház 1. em. 4.; Cégjegyzékszám: 01-09-339541; Adószám: 26692713-2-42) szervezet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 45. § (3) bekezdésének megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában leírtak szerinti átlátható szervezetnek minősül.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont b) bekezdése szerint olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

- tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, és
- az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, és
- nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, és
- a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az előzőekben felsorolt alpontok szerinti feltételek fennállnak.

Kijelentem, hogy e nyilatkozat tartalma a valóságnak megfelel. Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következne be, erről a Fővárosi Vízművek Zrt.-t haladéktalanul tájékoztatom.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és cégjegyzésére).

Budapest, 2025. 11. 20.

.....
cégszerű aláírás

Egyéb feltételek

K-38 (2023.04.28.)
6. számú melléklet

Környezetvédelmi előírások

Jelen „Környezetvédelmi előírások” a Fővárosi Vízművek Zrt. által megkötött, árubeszerzésre, szolgáltatás megrendelésre, építési beruházásra, illetve ingatlan-bérbeadásra irányuló szerződés, keretszerződés és a keretszerződés alapján létrejövő egyedi szerződés (a továbbiakban együttesen mint a „Szerződés”) teljesítése során irányadó, kötelező érvényű környezetvédelmi előírásokat tartalmaznak. A jelen kötelező érvényű előírások alkalmazásakor a „Partner” jelenti – szövegkörnyezettől függően – a Szerződésben megnevezett szállítót, vállalkozót, megbízottat, tervezőt vagy bérlőt. Amennyiben a jelen kötelező érvényű előírások és a Szerződés más feltétele egymástól eltér, a Szerződésben foglaltak az irányadók.

A Partner a Szerződés teljesítése során köteles a tevékenységére vonatkozó környezetvédelmi, természetvédelmi és vízbázisvédelmi jogszabályokat maradéktalanul megismerni, azokat betartani, illetve azokat alvállalkozóival és egyéb közreműködőivel betartatni. A Partner köteles a Fővárosi Vízművek Zrt. Vállalati politikát megismerni, munkája során az abban foglalt elveket követni.

A Partner köteles a munkavégzésével érintett ingatlan vízbázisvédelmi besorolását megismerni, tevékenységét az adott védőterületre vonatkozó előírások betartásával végezni.

A Partner köteles a környezetre és ivóvízbázisra kockázatot jelentő tevékenységeit feltárni, a káros hatások bekövetkezését megelőzni.

A Partner és alvállalkozója a tevékenységük során keletkezett hulladékok tekintetében termelőnek minősülnek.

A Partner feladata a saját, vagy alvállalkozója tevékenysége során keletkező hulladékok hatályos jogszabályoknak megfelelő gyűjtése, kezelése - ha a Szerződés másképpen nem rendelkezik.

A Partnernek a hulladékok gyűjtésére saját munkahelyi gyűjtőedényzetről kell gondoskodnia. A Partner saját vagy alvállalkozója tevékenysége során keletkező minden hulladékról adatot szolgáltat a Fővárosi Vízművek Zrt. részére. Az adatszolgáltatás tartalmazza a keletkezett hulladékokat hulladék azonosító kódok szerint, a keletkezett mennyiséget hulladék fajtánként, valamint a hulladékok kezelésének kódját. A Partner köteles a tevékenysége során keletkező hulladék elszállítását vagy elszállíttatását követő szabályos kezelést, vagy érvényes hatósági engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadást igazoló dokumentumok, mérlegjegyek, egyéb bizonylatok másolatát legkésőbb a számla benyújtásával egy időben a Fővárosi Vízművek Zrt. részére átadni.

A Partner hulladékszállításról, -kezelésről szóló számlát csak az igazoló dokumentumokkal együtt nyújthat be a Fővárosi Vízművek Zrt.-nek.

A Partner saját vagy alvállalkozója tevékenysége során keletkező veszélyes hulladékokat köteles az előírásoknak megfelelően arra jogosult, az adott veszélyes hulladékra vonatkozóan érvényes hatósági engedéllyel rendelkező szállítóval elszállíttatni, valamint érvényes hatósági engedéllyel rendelkező kezelőnek átadni. A veszélyes hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon zárt, fedett helyen, feliratozva, hulladék azonosító kód feltüntetésével, fajtánként elkülönítve kell gyűjteni. Amennyiben nincs mód a fedett helyen való gyűjtésre, úgy a hulladékokat a gyűjtőedényzetekkel és kármentő eszközökkel együtt le kell fedni úgy, hogy az a csapadékvízzel való érintkezést kizárja. A Partner köteles a veszélyes hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról szóló igazolást legkésőbb a számla benyújtásával egy időben a Fővárosi Vízművek Zrt.-nek átadni.

A veszélyes anyagokat, a vonatkozó előírásoknak megfelelő módon kell tárolni és használni. Amennyiben a Partner olyan tevékenységet folytat, amely során veszélyes anyag használata szükséges, illetve nem zárható ki veszélyes hulladék keletkezése, az esetleges károk azonnali elhárítása érdekében a Partner köteles a helyszínen kármentesítő anyagokat tartani. A Partner köteles gondoskodni arról, hogy a tevékenységhez használt veszélyes anyagok, készítmények hatályos előírásoknak megfelelő biztonságtechnikai adatait tartalmazó legyen, valamint arról, hogy annak tartalmát és egyéb, a veszé-

lyes anyaggal kapcsolatos és a munkavégzés szempontjából lényeges adatot az érintett (az anyagot használó vagy azzal valóban vagy potenciálisan érintkezésbe kerülő) személyek megismerjék.

Gondoskodni kell arról, hogy szennyező anyag csapadékvíz csatornába, víznyelő aknába, árokba, vagy szikkasztó aknába ne kerüljön, a Partner a tőle elvárható módon köteles mindent elkövetni annak érdekében, hogy a környezetszennyező anyagok bejutását megakadályozza.

A Partner köteles mindent elkövetni a zaj- és rezgés hatások csökkentése érdekében, illetve szükség esetén ideiglenes határérték túllépési engedélyt beszerezni.

A Partner az általa okozott környezetvédelmi károkat azonnal kezelni köteles (pl. olajfolyás felitatása és a szennyezett kármentő anyagok veszélyes hulladékként való kezelése). A Partner az általa és/vagy alvállalkozói/közreműködői által okozott környezetvédelmi károkért teljes mértékben felelős. A Partner tevékenységét köteles úgy végezni, hogy az ingatlanon kár ne keletkezzen. Amennyiben a Partner tevékenységéből adódóan környezeti kár keletkezik, azt a Partner köteles saját költségén megszüntetni, illetve a környezeti tényfeltárás és kármentesítés költségeit megtéríteni.

A Partnernek a munka során az árvízi adottságokat figyelembe kell venni.

Védett természeti területen, illetve Natura 2000 területen végzett munkák esetében figyelembe kell venni a természetvédelmi jogszabályi előírásokat, különös tekintettel a természetvédelmi engedélyköteles tevékenységekre vonatkozóan.

A Partner feladata az eredeti környezeti állapot, illetve növényzet helyreállítása.

A Partner kijelenti, hogy a szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik, továbbá ha a Partner alvállalkozót von be, úgy alvállalkozói a szükséges hatósági engedélyekkel rendelkeznek. Amennyiben a Partner feladata tervezés, úgy köteles tervezői nyilatkozatot adni, melyben nyilatkozik, hogy a terv a hatályos vízbázisvédelmi és környezetvédelmi előírásoknak megfelelően készült. Amennyiben a Partner gépeket, berendezéseket épít be a Fővárosi Vízművek Zrt. telephelyén, úgy a beépített gép, berendezés működésének meg kell felelnie a Fővárosi Vízművek Zrt.-re vonatkozó jogszabályi vagy hatósági környezetvédelmi követelményeknek (pl. zajkibocsátási határértékeknek).

A Partner a munkavégzés során köteles minden környezetet érintő rendkívüli körülményről és káreseményről a Fővárosi Vízművek Zrt. Környezetvédelmi csoportját értesíteni

A Partner, előzetes egyeztetés alapján köteles a Fővárosi Vízművek Zrt. Környezetvédelmi csoportjának munkatársait környezetvédelmi ellenőrzés céljából tevékenységi területén fogadni, velük együttműködni.

A Partner Szerződésben foglalt tevékenységére vonatkozó környezetvédelmi előírások tekintetében a Partner kérésére a Fővárosi Vízművek Zrt. Szerződésben megnevezett megbízottja/műszaki elnöke, illetve a Környezetvédelmi csoport csoportvezetője ad tájékoztatást.



Munkavédelmi, munkaegészségügyi és tűzvédelmi előírások

Jelen „Munkavédelmi, munkaegészségügyi és tűzvédelmi előírások” a Fővárosi Vízművek Zrt. által megkötött, árbeszerzésre, szolgáltatás megrendelésre, építési beruházásra, illetve ingatlan-bérbeadásra irányuló szerződés, keretszerződés és a keretszerződés alapján létrejövő egyedi szerződés (a továbbiakban együttesen mint a „Szerződés”) teljesítése során irányadó, kötelező érvényű munkavédelmi, munkaegészségügyi és tűzvédelmi előírásokat tartalmaznak. A jelen kötelező érvényű előírások alkalmazásakor a „Partner” jelenti – szövegkörnyezettől függően – a Szerződésben megnevezett szállítót, vállalkozót, megbízottat, tervezőt vagy bérlet. Amennyiben a jelen kötelező érvényű előírások és a Szerződés más feltétele egymástól eltér, a Szerződésben foglaltak az irányadók.

1. Általános rendelkezések. A Partner a Szerződés teljesítése során köteles a tevékenységére vonatkozó hatályos, munkavédelmi, munkaegészségügyi és tűzvédelmi jogszabályokat és a Magyar Szabványügyi Testület által kiadott hatályos szabványokat (vagy a szabvánnyal megegyező biztonsági szintet) megvalósítani, technológiai leírásokat, egyéb kezelési utasításokat maradéktalanul megismerni, azokat betartani illetve azokat alvállalkozóival és egyéb közreműködőivel betartatni. A Partner köteles a Fővárosi Vízművek Zrt. munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatát megismerni, munkája során az abban foglalt elveket követni.

2. Tervezés esetén irányadó előírások. Tervek készítése során a Partner köteles figyelembe venni a tárgyi munkával kapcsolatos, munkavédelmet, munkaegészségügyet és tűzvédelmet érintő hatályos jogszabályi előírásokat, a Tűzvédelmi Műszaki Irányelveket, illetve ajánlásoként a Magyar Szabványügyi Testület által kiadott hatályos szabványokat.

A Partner a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy az előzőekben meghatározott előírásokat maradéktalanul betartja és betartatja.

A Partner a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. a szükséges információkat megadta részére és tájékoztatta a tárgyi munkával kapcsolatban az összes, tervezési munkákat érintő, helyspecifikus, munkavédelmi, munkaegészségügyi és tűzvédelmi kockázatot jelentő körülményről.

A Partner köteles fentieket és az ártalmak, veszélyek ellen való védekezés módját, továbbá a jogszabályokban meghatározott egyéb tartalmi követelményeket a Biztonsági és Egészségvédelmi Tervben és a Kivételi Terv Tűzvédelmi tervfejezetében, feltüntetni.

A Partner az építmények építészeti-műszaki tervezése során saját költségén köteles elkészíteni (elkészíttetni) a 4/2002. (II.20.) SzCsm-EMM rendeletben meghatározottak szerinti Biztonsági és Egészségvédelmi Tervet.

3. Kivételzés során irányadó előírások. Több, különböző munkáltató által foglalkoztatott munkavállaló egyidejű tevékenysége esetén a Szerződés mellékletében a Partner és a Fővárosi Vízművek Zrt. közösen határozzák meg a munkák koordinálásáért felelős munkáltatót. Ezt minden esetben a Partnernek kell kezdeményeznie.

A Partner köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tevékenységek során biztonsági és egészségvédelmi koordinátort foglalkoztatni.

A Partner tudomásul veszi és a Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a kivételi munkákhoz kapcsolódó, a hatályos jogszabályok szerint bejelentett, megfelelő szakképzettséggel, szakvizsgával, foglalkozás-egészségügyi orvosi alkalmassággal, illetve az azt igazoló dokumentumokkal, továbbá munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásban részesült, munkáltatói utasítással rendelkező munkavállalókat, alvállalkozókat foglalkoztathat.

A Partner a kivételzési munkákra vonatkozóan érvényes kockázatelemzést köteles készíteni és az abban foglaltakat köteles az érintettek tudomására hozni.

Az építési kivételzések során a Partner köteles a hatályos jogszabályokban előírt esetekben az építési naplót folyamatosan vezetni és kérés esetén abba betekintést engedni a Fővárosi Vízművek Zrt. képviselője számára.

Azokban a létesítményekben, helyiségekben, melyeket a Fővárosi Vízművek Zrt. hatályos belső szabályozása szerint beszállási engedély-köteles térnek minősít, bármilyen tevékenység csak a vonatkozó előírások szerint kiállított beszállási engedély birtokában végezhető. Ezen létesítményekbe, helyiségekbe csak beszállási engedély birtokában szabad belépni, munkát végezni. A Partner a Szerződés aláírásával elismeri, hogy ilyen helyszínen végzett tevékenység esetén a fenti vezérigazgatói utasítás vonatkozó rendelkezéseit a Fővárosi Vízművek Zrt. vele ismertetette.

Azoknál a munkatevékenységeknél, amelyek tűzveszélyt jelentenek, alkalmassági tűzveszélyes tevékenység végzésére szóló engedélyt kell kiadni a Partnernek, melyet a Fővárosi Vízművek Zrt. képviseletére jogosult munkavállalóval ki kell egészíttetni a helyi követelményekkel, illetve ellen kell vele jegyeztetni.

Azokban a létesítményekben, létesítmény részekben, amelyek robbanásveszélyes zónába vannak sorolva, csak a vonatkozó előírásoknak megfelelő, gyújtóforrást nem jelentő származékokkal, eszközökkel és iltözékben végezhet munkát, továbbá betartja a vonatkozó Robbanásvédelmi dokumentációban meghatározott követelményeket. A Partner a Szerződés aláírásával elismeri, hogy ilyen helyszínen végzett tevékenység esetén a fenti Robbanásvédelmi dokumentáció vonatkozó rendelkezéseit a Fővárosi Vízművek Zrt. vele ismertetette.

Eltérő, írásos megállapodás kivételével minden, tűz és/vagy robbanásveszélyes tevékenység megkezdése előtt a kivitelezőnek kötelessége minden, a tűz és/vagy robbanásveszély elkerülésére szolgáló feladatot elvégeznie, intézkedést meghozni, vagy kérelmeznie, illetve a szükséges tűzoltó, veszély elhárító eszközöket biztosítani és készenlétben tartania, továbbá a szükséges hatósági bejelentéseket megtennie.

Minden egyéb munkaterületen, csak a Fővárosi Vízművek Zrt. engedélyével, illetve ha szükséges (klórozók, nagyfeszültségű kapcsolóterek, robbanásveszélyes terek), a Fővárosi Vízművek Zrt. által biztosított kísérő folyamatos jelenlétében lehet bármilyen munkavégzést folytatni.

A Partner csak olyan gépet, berendezést, egyéni védőeszközt, vegyi anyagot használhat fel, amelyek a jogszabályi előírásoknak megfelelő dokumentációkkal rendelkezik (gépkönyv, kezelési-használati utasítás, megfelelőségi tanúsítvány, üzembe-helyezési engedély, biztonsági adatlap, törzkönyv, stb.), az eszközök, anyagok, azok csomagolása ép, sérülésmentes, és nem okoznak közvetlen baleset-, vagy tűzveszélyt. A Partner ezeknek a dokumentációknak a tartalmát az eszközöket, anyagokat használókkal igazolható módon köteles ismertetni.

A Partner köteles az elsősegély-nyújtási, tisztálkodási, öltözködési, pihenésmelegedési, étkezési, dohányzási lehetőségek biztosításáról gondoskodni, és arról megfelelő tájékoztatást adni.

A kivételzés során a Partnernek gondoskodnia kell az érintett terület szakszerű elkerítéséről, elhatárolásáról, illetéktelenek bejutásának megakadályozásáról. Továbbá ha szükséges, köteles gondoskodni a fizikai paraméterek (pl. mérgező, robbanás/tűzveszélyes gázok-gőzök) műszeres méréséről.

A Fővárosi Vízművek Zrt. a kivételzés során jogosult munkavédelmi és tűzvédelmi szemlét, bejárást tartani, és jogosult kérni, hogy ennek tényét és eredményét a Partner az építési naplóban rögzítse. A Partner köteles ebben közreműködni.

Bármilyen munkabiztonságot vagy tűzvédelmet érintő rendellenesség esetén a Partner köteles haladéktalanul értesíteni a Fővárosi Vízművek Zrt.-t, érintettség esetén a tervezőt, és ha szükséges, köteles haladéktalanul gondoskodni a munkavégzés felfüggesztéséről.

A hely-specifikus munkavédelmi- és tűzvédelmi oktatás megtartásához a Partner képviseletét a Fővárosi Vízművek Zrt. képviselője ellátja a szükséges vonatkozó dokumentációkkal, illetve információkkal. Ennek tényét a szervezeti egység munkavédelmi oktatási, illetve Tűzvédelmi oktatás nyilvántartása c. naplójában dokumentálják. A Partner képviselője köteles az oktatás során elhangzottakat dokumentáltan megismertetni a munkavégzésben általa résztvevőkkel.

4. Ingatlan (ingatlanrész) bérletése során irányadó előírások. Bármilyen, a bérlet terület tűzvédelmi helyzetére kiható változtatási, vagy munkavégzési igény, vagy az eredeti rendeltetésű eltérő rendeltetésre való használat, tevékenység végzésének terve esetén arról köteles írásban tájékoztatni a Fővárosi Vízművek Zrt. Ingatlanigazgatói osztályának illetékes kapcsolattartóját, és a Biztonsági osztályt annak megvalósulása előtt, és köteles figyelembe venni azok észrevételeit vagy tiltását.

A bérlet ingatlanok, ingatlanrészek munka- és tűzvédelmi megfelelőségét a bérletnek kell biztosítania, kivéve, ha a Szerződés ettől eltérően rendelkezik.

5. Minden idegen gazdálkodó szervezet által végzett tevékenység esetén irányadó előírások. A Szerződésben vállalt munka elvégzésével összefüggésben bekövetkező tűz- vagy munkabaleset tényét a Partner köteles telefonon és email útján haladéktalanul jelenteni a Fővárosi Vízművek Zrt. Védelmi diszpécsernek (

A Partner tudomásul veszi, hogy a munkavédelmi, munkaegészségügyi és tűzvédelmi szabályok betartását és betartatását a Fővárosi Vízművek Zrt. kérésére igazolni köteles, és az ezzel kapcsolatos valamennyi dokumentációt a Fővárosi Vízművek Zrt. kérésére át kell adnia.

Bármely munkaterületre, amelynél nem történt meg építési napló szerint a munkaterület átadás-átvétele, csak a Fővárosi Vízművek Zrt. által kijelölt helyi kísérővel lehet bemenni, ott tartózkodni és munkát végezni.

A kísérő utasítását minden esetben figyelembe kell venni, csak az általa engedélyezett, a Fővárosi Vízművek Zrt. tulajdonát képező, vagy kezelésében levő berendezéseket, eszközöket, anyagokat lehet érinteni, használni, kezelni.



Etikai normák a Fővárosi Vízművek Zrt. szerződött partnerei részére

Jelen „Etikai normák a Fővárosi Vízművek Zrt. szerződött partnerei részére” a Fővárosi Vízművek Zrt. által megkötött, árubeszerzésre, szolgáltatás megrendelésre, építési beruházásra, illetve ingatlan-bérbeadásra irányuló szerződés, keretszerződés és a keretszerződés alapján létrejövő egyedi szerződés (a továbbiakban együttesen mint a „Szerződés”) teljesítése során irányadó, kötelező érvényű etikai előírásokat tartalmaz. A jelen kötelező érvényű előírások alkalmazásakor a „Partner” jelenti – szövegkörnyezettől függően – a Szerződésben megnevezett szállítót, vállalkozót, megbízottat, tervezőt vagy bérlőt. Amennyiben a jelen kötelező érvényű előírások és a Szerződés más feltétele egymástól eltér, a Szerződésben foglaltak az irányadók.

A Partner a Szerződés teljesítése során köteles a jelen kötelező érvényű előírásokban meghatározott etikai szabályokat betartani, illetve azokat alvállalkozóival és egyéb közreműködőivel betartatni.

A Partner köteles a Fővárosi Vízművek Zrt. vízellátással, illetve szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos stratégiai elképzeléseit, céljait szem előtt tartva végezni munkáját – a tőle telhető maximális elkötelezettséggel és professionalizmussal.

A Partner köteles a tevékenysége végzése során arra törekedni, hogy munkájával hozzájáruljon az ivóvízbiztonság, illetve a környezet védelmének megvalósításához, fenntartásához.

A Partner kötelezettséget vállal arra, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt.-nél végzett tevékenységéhez kapcsolódó kommunikációja során valótlan kijelentéseket nem tesz, és semmilyen módon nem téveszt meg másokat.

A Partner tudomásul veszi, hogy a fogyasztókkal közvetlen kapcsolatba kerülő Partner áttételesen a Fővárosi Vízművek Zrt.-t képviseli, ezért tevékenysége során ennek megfelelő magatartást köteles tanúsítani, így különösen:

- előítélet-mentesen viseltet irányukba, s kerüli a kellemetlen, megalázó helyzeteket, a kioktató stílust velük szemben,
- a velük kapcsolatos napi ügyintézés a korrektség, szakszerű megalapozottság, gyorsaság jellemzi
- a velük való kommunikáció során az udvarias, informáló hangvétel, a hiteles tényadatok közlése elvárt
- az ügyintézés során a tudomására jutott, a fogyasztókkal kapcsolatos információt bizalmasan kezeli, harmadik fél tudomására nem hozza.

A fenti magatartási szabályokat a Partner nemcsak a fogyasztókkal, hanem mind a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel, mind pedig bármely harmadik személlyel szemben is köteles maradéktalanul betartani.

A Fővárosi Vízművek Zrt. elvárja a Partnertől, hogy ne fogadjon el pénzüsszeget vagy komoly értékű ajándékot, amely befolyásolhatja őt az ajándékozó céggel vagy személlyel kapcsolatos üzleti magatartásában, különös tekintettel a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel való viszony során.

A Fővárosi Vízművek Zrt. elvárja a Partnertől, hogy kerüljön minden olyan szituációt, vagy annak látszatát, amelyben az összeférhetetlenség, vagy annak gyanúja felmerülhet. A Fővárosi Vízművek Zrt. etikailag összeférhetetlennek tartja bármilyen ellenszolgáltatás vagy ajándék kikényszerítését, annak elfogadását, a paraszolvencia bármilyen formáját.

Amennyiben a Partner a tevékenysége során etikai normát sértő magatartással találkozik, vagy annak gyanúja felmerül, úgy köteles azt haladéktalanul a Fővárosi Vízművek Zrt. felé jelezni.



Ivóvíz-biztonsági követelmények

Jelen „Ivóvíz-biztonsági követelmények” a Fővárosi Vízművek Zrt. által megkötött, árubeszerzésre, szolgáltatás megrendelésre, építési beruházásra, illetve ingatlan-bérbeadásra irányuló szerződés, keretszerződés és a keretszerződés alapján létrejövő egyedi szerződés (a továbbiakban együttesen mint a „Szerződés”) teljesítése során irányadó, kötelező érvényű ivóvíz-biztonsági előírásokat tartalmaznak. A jelen kötelező érvényű előírások alkalmazásakor a „Partner” jelenti – szöveggörnyezettől függően – a Szerződésben megnevezett szállítót, vállalkozót, megbízottat, tervezőt vagy bérlőt. Amennyiben a jelen kötelező érvényű előírások és a Szerződés más feltétele egymástól eltér, a Szerződésben foglaltak az irányadóak.

A Partner a Szerződés teljesítése során köteles a jelen kötelező érvényű előírásokban meghatározott ivóvíz-biztonsági előírásokat betartani, illetve azokat alvállalkozóival és egyéb közreműködőivel betartatni.

A Partner, illetve annak teljesítésbe bevont alvállalkozója és egyéb közreműködője a Fővárosi Vízművek Zrt. területén végzett tevékenysége során köteles

- az alkalmazott, illetve beépítendő anyagok ivóvíz-biztonsági megfelelőségéről az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet alapján gondoskodni és az igazoló dokumentumot a Fővárosi Vízművek Zrt. részére átadni,
- ivóvíz-fertőtlenítés esetén a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII.7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletnek, továbbá a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 316/2013. (VIII.28.) Korm. rendeletnek megfelelő fertőtlenítőszer alkalmazni a vonatkozó közegészségügyi és környezetvédelmi feltételek szerint.

A Partner a Fővárosi Vízművek Zrt. területén végzett, ivóvízzel érintkező vagy érintkezésbe léphető tevékenysége során köteles a személyi higiéniai követelményeket és a technológiai előírásokat maradéktalanul megismerni, azokat betartani, illetve azokat alvállalkozóival és egyéb közreműködőivel, illetve munkavállalóival betartatni. Ezek be nem tartásából adódó mindenféle vagyoni és nem vagyoni kár kizárólag a Partner terhére.

Ivóvízzel érintkező anyagok higiéniai követelményei (árubeszerzés)

- A beépítésre szánt anyagok megfelelő higiénikus tárolási feltételeit (így többek között, de nem kizárólagosan: eredeti bontatlan csomagolás, csővég-zárók használata csőanyagoknál, szerelvényeknél, vízmérőknél, KPE anyagok UV fénytől védett helyen tárolása, stb.) folyamatosan biztosítani kell a beszerzés, tárolás és szállítás során.
- Minőség-megőrzési idővel ellátott termékek (mint például vízkezelő vegyszerek, teszt-reagensek, fertőtlenítőszer) esetében a Fővárosi Vízművek Zrt. árut csak gyártói minőségi bizonylattal, minőség-megőrzési időn belül vesz át.

Személyi higiéniai követelmények

- Tiszta, egységes munkaruházat viselése kötelező.
- Illemhely használata után kötelező a kézmosás!
- Vízteret érintő munkavégzés esetén:
 - Egészségügyi könyv megléte kötelező, ezt a Fővárosi Vízművek Zrt. helyszíni vezetője ellenőrzi.
 - Lábbeli fertőtlenítése vagy arra húzható védőfólia viselése kötelező.
 - Amennyiben akár a Fővárosi Vízművek Zrt., akár a Partner képviselője betegség tüneteit észleli a Partneren, annak alvállalkozóján, egyéb közreműködőjén, illetve ezek személyzetének tagján (beleértve a Partner, annak alvállalkozója, egyéb közreműködője képviselőjét is), úgy az érintett személy köteles a munkaterületet lehetőség szerint azonnal elhagyni, haladéktalanul orvoshoz menni, és csak orvosi engedéllyel, egészségesen térhet vissza dolgozni.

A munkavégzés követelményei

- A Partner köteles a saját, illetve alvállalkozója, egyéb közreműködője személyzetét a helyi speciális körülményekről, a vízminőséggel kapcsolatos munkavédelmi követelményekről dokumentált oktatásban részesíteni.
- A munkavégzés során csak a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel előzetesen egyeztetett és általa jóváhagyott tevékenységek végezhetőek.
- A Partner, annak alvállalkozója, egyéb közreműködője, illetve ezek személyzete csak a Fővárosi Vízművek Zrt. előzetes engedélyével, speciális ruhában mehet vízterbe.
- Ha a Partner, annak alvállalkozója, egyéb közreműködője, illetve ezek személyzete bármilyen rendellenességet észlel, haladéktalanul értesíteni köteles a Fővárosi Vízművek Zrt.-t.
- Szigorúan tilos az ivóvízhálózat és az ipari vízhálózat összekötése.
- Munkavégzés során ivóvíz felhasználásra nem engedélyezett anyagok használata tilos!
- Ételt, italt fogyasztani, dohányozni csak a kijelölt helyen szabad!
- A beépítésre szánt anyagok fentebb leírt higiéniai védelmét a beépítés helyén annak időpontjáig folyamatosan biztosítani szükséges. Szerelési anyagokat csomagolásból kibontott állapotban, padozaton elhelyezni tilos. Beépítés során a munkaterületet és a beépíteni szánt elemeket a szennyeződéstől óvni kell.
- A munkavégzéshez alkalmazott berendezések, eszközök, szerszámok műszaki és higiéniai megfelelőségét biztosítani szükséges.