

Dátum	Összes BOI5	Összes KOI	Összes lebegő anyag	Összes lebegőanyag izzitási maradék	Összes oldott anyag	Összes oldott anyag izzitási maradék	NH4-N	NO3-N	NO2-N	TKN	Összes N (számított)	Összes szervetlen N (számított)	Összes P	pH	Elektromos vez.kép.	SZOE	Fenol- index	Cd	Cr	Cu	Hg	Ni	Pb	Összes vas	Összes Coliform szám
	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	-	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	TKE/ml
2025.01.09	380	708	436	64	712	540	39,6	< 0,45	0,1	58,7	58,8	39,7	7,6	7,9	1440	20	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-
2025.01.22	360	553	264	64	738	548	43,6	< 0,45	0,35	63,8	64	44	7,22	8,0	1489	14,5	0,09	<0,001	0,004	0,08	0,0004	0,009	0,005	0,56	-
2025.02.02	340	645	304	52	760	586	43,2	< 0,45	0,03	66	66	43	7,51	7,8	1497	30	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-
2025.02.18	360	685	380	32	682	588	50,3	< 0,45	< 0,02	68,3	68	50	7,77	7,9	1487	154	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-
2025.03.06	360	537	316	48	792	590	46,0	< 0,45	0,25	62,7	63	46	7,54	7,8	1504	12,5	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-
2025.03.19	360	639	336	52	746	556	48,2	< 0,45	0,9	60,7	62	49	7,26	8,1	1474	31	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-
2025.04.01	320	570	324	48	742	556	43,4	< 0,45	0,34	55,7	56	44	6,78	8,0	1435	30	<0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
2025.04.15	400	697	364	76	626	492	35,5	0,56	1,09	52,8	54	37	7,07	7,9	1217	35	<0,05	<0,001	0,004	0,096	<0,0001	0,017	0,008	1,2	>2419,6
2025.05.08	249	616	324	60	674	524	39,1	1,21	1,24	49,2	51,7	41,6	7,03	8,1	1401	22	<0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
2025.05.21	650	1056	736	168	626	456	42,0	< 0,45	0,26	59,1	59,4	42,3	8,96	7,7	1202	30	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-
2025.06.03	360	604	344	40	740	548	43,6	< 0,45	0,08	62,3	62	44	7,86	7,8	1404	27	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-
2025.06.24	340	612	344	48	732	552	40,2	< 0,45	0,32	61,5	62	41	7,88	7,9	1401	34	<0,05	-	-	-	-	-	-	-	-

Dátum	Összes BOI5	Összes KOI	Összes lebegő anyag	Összes lebegőanyag izzítási maradék	Összes oldott anyag	Összes oldott anyag izzítási maradék	NH4-N	NO3-N	NO2-N	TKN	Összes N (számított)	Összes szervetlen N (számított)	Összes P	pH	Elektromos vez.kép.	SZOE	Fenol- index	Cd	Cr	Cu	Hg	Ni	Pb	Összes vas	Összes Coliform szám
	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	-	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	TKE/ml
Határérték normál üzemállapotban *	25	125	35				10				35	30	5	6,5 - 9		5	0,1	0,005	0,2	0,5	0,001	0,5	0,05	10	
Határérték rendkívüli üzemállapotban *	50	400	200				10				45	35	5	6,5 - 9		20	0,1	0,005	0,2	0,5	0,001	0,5	0,05	10	
2025.01.09	<10	<30	<10	<10	776	586	1,58	12,1	0,35	5,32	17,8	14	2,22	7,6	1241	<2	<0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
2025.01.22	<10	<30	<10	<10	768	558	1,05	12,3	0,19	3,47	16	13,5	1,16	7,7	1213	<2	<0,05	<0,001	<0,002	<0,01	0,0001	0,009	<0,002	0,33	-
2025.02.02	<10	31	<10	<10	752	578	2,56	10,3	0,34	3,5	14,1	13,2	0,87	7,7	1222	<2	<0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
2025.02.18	<10	34	<10	<10	680	578	1,66	9,49	0,22	3,7	13,4	11,4	0,75	7,7	1228	<2	<0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
2025.03.06	<10	43	<10	<10	802	596	2,34	12,4	0,33	3,5	16,2	15,1	0,48	7,7	1262	<2	<0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
2025.03.19	<10	35	<10	<10	724	546	4,51	8,82	0,5	6,0	15,3	13,8	0,99	7,8	1163	<2	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-
2025.04.01	<10	46	<10	<10	744	548	1,43	10,1	0,34	3,0	13,4	11,9	0,86	7,7	1149	<2	<0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
2025.04.15	<10	37	<10	<10	718	558	1,17	9,06	0,23	2,5	11,8	10,5	1,36	7,6	1136	<2	<0,05	<0,001	0,004	<0,01	0,0001	0,029	<0,002	0,31	83,3
2025.05.08	<10	44	<10	<10	598	440	4,8	10,3	1,97	6,83	19,07	17,07	2,49	7,6	1066	<2	<0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
2025.05.21**	30	124	89	27	698	516	3,17	5,75	0,23	9,97	16	9,2	5,17	7,7	1134	3	<0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
2025.06.03	<10	32	<10	<10	726	552	1,89	5,82	0,63	4,0	10,5	8,3	1,13	7,7	1135	<2	<0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
2025.06.24	<10	32	<10	<10	736	570	1,78	5,32	0,43	5,1	10,9	7,5	0,76	7,8	1152	<2	<0,05	-	-	-	-	-	-	-	-

* A fenti táblázatban nem szereplő (azaz a Vízügyi Üzemeltetési Engedélyben meg nem határozott) határértékekre a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 2. számú melléklete az irányadó, a "2. Egyéb védett területek befogadói" kategória szerint.

** A Telepen a Vízügyi Üzemeltetési Engedély szerinti 1. és/vagy 2. (rendkívüli) üzemállapot állt fenn.



Biatorbágy szennyvíztisztító telepének eredményei a **befolyó nyers szennyvízre** vonatkozóan

Dátum	Összes B015	Összes KOI	Összes lebegő anyag	Összes lebegőanyag izzitási maradék	Összes oldott anyag	Összes oldott anyag izzitási maradék	NH4-N	NO3-N	NO2-N	TKN	Összes N (számított)	Összes szervetlen N (számított)	Összes P	pH	Elektromos vez.kép.	SZOE	Cd	Cr	Cu	Hg	Ni	Pb
	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	-	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
2025.01.07	443	825	428	64	1 130	848	63,4	< 0,45	< 0,02	90,6	91	63	10,4	7,9	2 040	35	-	-	-	-	-	-
2025.02.12	440	788	348	24	1 020	736	79,7	< 0,45	< 0,02	93,9	94	80	9,94	8,1	2 030	47	-	-	-	-	-	-
2025.03.04	517	785	348	60	1 140	882	79	< 0,45	< 0,02	89,5	90	79	10,2	8,1	2 180	54	-	-	-	-	-	-
2025.04.23	460	852	412	48	1 100	794	74,6	< 0,45	< 0,02	89,8	90	75	10	8,1	2 030	36	< 0,001	0,005	0,15	0,00026	0,017	0,004
2025.05.14	460	765	424	52	1 150	864	67,9	< 0,45	< 0,02	94	94	68	9,56	8,0	2 140	43	-	-	-	-	-	-
2025.06.11	380	689	304	52	1 050	758	66,6	< 0,45	< 0,02	86,7	87	67	9,81	7,9	1 865	35	-	-	-	-	-	-



Biatorbágy szennyvíztisztító telepének eredményei az **elfolyó tisztított szennyvízre** vonatkozóan

Dátum	Összes BOI5	Összes KOI	Összes lebegő anyag	Összes lebegőanyag izzítási maradék	Összes oldott anyag	Összes oldott anyag izzítási maradék	NH4-N	NO3-N	NO2-N	TKN	Összes N (számított)	Összes szervetlen N (számított)	Összes P	pH	Elektromos vez.kép.	SZOE	Cd	Cr	Cu	Hg	Ni	Pb
	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	-	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
Határérték*	25	125	35				10				35		5	6,5-9,0		5	0,005	0,2	0,5	0,001	0,5	0,05
2025.01.07	14	36	< 10	< 10	964	676	3,5	10,2	0,29	5,7	16,2	14	1,04	8	1 433	< 2	-	-	-	-	-	-
2025.02.12	< 10	< 30	11	< 10	990	726	0,75	17,8	0,26	4,4	22	18,8	2,85	7,5	1 656	< 2	-	-	-	-	-	-
2025.03.04	< 10	< 30	12	< 10	1 070	820	0,37	12,5	0,13	2,6	15,2	13	1,5	7,8	1 626	< 2	-	-	-	-	-	-
2025.04.23	< 10	< 30	< 10	< 10	1 090	800	0,37	5,96	0,09	5	11,1	6,4	0,32	7,8	1 597	< 2	< 0,001	< 0,002	< 0,01	< 0,0001	0,012	< 0,002
2025.05.14	< 10	< 30	< 10	< 10	564	378	0,56	12,3	0,16	1,6	14,1	13	0,39	7,7	1 572	< 2	-	-	-	-	-	-
2025.06.11	< 10	< 30	< 10	< 10	1 060	756	0,09	12,8	0,11	1,7	14,6	13	0,46	7,9	1 558	< 2	-	-	-	-	-	-

* A fenti táblázatban nem szereplő (azaz a Vízgyűjtő Üzemeltetési Engedélyben meg nem határozott) határértékekre a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 2. számú melléklete az irányadó, a "2. Egyéb védett területek befogadó" kategória szerint.



Budakeszi szennyvíztisztító telepének eredményei a **befolyó nyers szennyvízre** vonatkozóan

Dátum	Összes BOI5	Összes KOI	Összes lebegő anyag	Összes lebegőanyag izzítási maradék	Összes oldott anyag	Összes oldott anyag izzítási maradék	NH4-N	NO3-N	NO2-N	TKN	Összes N (számított)	Összes szervetlen N (számított)	Összes P	pH	Elektromos vez.kép.	SZOE	Cd	Cr	Cu	Hg	Ni	Pb
	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	-	(μS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
2025.01.08	440	797	436	40	726	544	84,1	< 0,45	0,21	116	116	84	13,7	8,5	1 705	43	-	-	-	-	-	-
2025.02.13	400	800	424	44	900	634	92,4	< 0,45	< 0,02	119	119	92	13,1	8,5	1 940	52	-	-	-	-	-	-
2025.03.05	440	827	384	60	760	558	95,3	< 0,45	< 0,02	115	115	95	12,3	8,4	1 696	66	-	-	-	-	-	-
2025.04.24	400	754	300	52	822	586	96	< 0,45	< 0,02	115	115	96	12,3	8,1	1 779	44	< 0,001	0,003	0,11	0,00016	0,018	0,004
2025.05.15	380	715	328	76	768	520	95,6	< 0,45	< 0,02	106	106	96	13,2	8,2	1 631	10,5	-	-	-	-	-	-
2025.06.12	500	1 050	656	152	1 110	894	71,7	< 0,45	< 0,02	101	101	72	13,4	7,7	2 150	58	-	-	-	-	-	-



Budakeszi szennyvíztisztító telepének eredményei az **elfolyó tisztított szennyvízre** vonatkozóan

Dátum	Összes BOI5	Összes KOI	Összes lebegő anyag	Összes lebegőanyag izzítási maradék	Összes oldott anyag	Összes oldott anyag izzítási maradék	NH4-N	NO3-N	NO2-N	TKN	Összes N (számitott)	Összes szervetlen N (számitott)	Összes P	pH	Elektromos vez.kép.	SZOE	Cd	Cr	Cu	Hg	Ni	Pb
	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	-	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
Határérték*	25	75	50				5				25		5	6,5-9,0		5	0,005	0,05	0,2	0,001	0,02	0,01
2025.01.08	< 10	< 30	< 10	< 10	668	512	0,12	5,77	< 0,02	2,9	8,7	5,9	2,55	7,6	1 099	< 2	-	-	-	-	-	-
2025.02.13	< 10	< 30	< 10	< 10	672	492	0,09	8,44	< 0,02	1,7	10,1	8,5	2,53	7,3	1 133	< 2	-	-	-	-	-	-
2025.03.05	< 10	< 30	< 10	< 10	670	532	0,25	4,38	0,03	1,4	5,8	4,7	0,71	7,4	1 129	< 2	-	-	-	-	-	-
2025.04.24	10	32	< 10	< 10	690	522	0,08	3,77	< 0,02	1,9	5,7	3,9	3,83	7,4	1 105	< 2	< 0,001	< 0,002	< 0,01	< 0,0001	0,011	< 0,002
2025.05.15	< 10	< 30	< 10	< 10	700	512	0,12	8,3	< 0,02	5,3	13,6	8,4	3,1	7,4	1 114	< 2	-	-	-	-	-	-
2025.06.12	< 10	33	< 10	< 10	706	546	0,07	8,87	< 0,02	< 1,4	8,9	8,9	3,76	7,5	1 045	< 2	-	-	-	-	-	-

* A fenti táblázatban nem szereplő (azaz a Vízjogi üzemeltetési engedélyben meg nem határozott) határértékekre a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 2. számú melléklete az irányadó, a "3. Időszakos vízfolyás befogadó" kategória szerint.



Százhalombatta szennyvíztisztító telepének eredményei a **befolyó nyers szennyvízre** vonatkozóan

Dátum	Összes BOI5	Összes KOI	Összes lebegő anyag	Összes lebegőanyag izzítási maradék	Összes oldott anyag	Összes oldott anyag izzítási maradék	NH4-N	NO3-N	NO2-N	TKN	Összes N (számított)	Összes szervetlen N (számított)	Összes P	pH	Elektromos vez.kép.	SZOE	Cd	Cr	Cu	Hg	Ni	Pb
	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	-	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
2025.01.21	340	702	316	64	754	552	60,6	< 0,45	0,11	88,3	88	61	12	8,3	1 448	34	-	-	-	-	-	-
2025.02.04	471	679	240	28	714	498	65,4	< 0,45	< 0,02	86,8	87	65	14,4	8	1 469	54	-	-	-	-	-	-
2025.03.11	396	749	284	52	806	544	53,3	< 0,45	0,21	69,3	70	54	13,2	7,9	1 454	48	-	-	-	-	-	-
2025.04.08	560	934	464	88	736	588	74,9	< 0,45	< 0,02	103	103	75	16	8,1	1 510	38	< 0,001	0,004	0,05	< 0,0001	0,014	0,004
2025.05.07	300	428	268	36	754	468	55,8	< 0,45	< 0,02	61,6	62	56	16	7,9	1 481	36	-	-	-	-	-	-
2025.06.17	320	616	196	40	736	516	75,1	< 0,45	< 0,02	89,8	90	75	14,3	7,8	1 503	22	-	-	-	-	-	-



Százhalombatta szennyvíztisztító telepének eredményei az **elfolyó tisztított szennyvízre** vonatkozóan

Dátum	Összes BOI5	Összes KOI	Összes lebegő anyag	Összes lebegőanyag izzítási maradék	Összes oldott anyag	Összes oldott anyag izzítási maradék	NH4-N	NO3-N	NO2-N	TKN	Összes N (számított)	Összes szerves N (számított)	Összes P	pH	Elektromos vez.kép.	SZOE	Cd	Cr	Cu	Hg	Ni	Pb
	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	-	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
Határérték*	25	125	35				20				55		10			10	0,05	1	2	0,01	1	0,2
2025.01.21	32	76	14	11	700	582	0,1	1,71	0,05	3	4,8	1,9	1,86	7,4	1126	< 2	-	-	-	-	-	-
2025.02.04	< 10	31	< 10	< 10	642	526	0,11	1,59	0,02	1,5	3,1	1,7	2,38	7,3	1119	< 2	-	-	-	-	-	-
2025.03.11	< 10	< 30	< 10	< 10	742	562	< 0,04	2,37	< 0,02	1,5	3,9	2,4	2,43	7,4	1191	< 2	-	-	-	-	-	-
2025.04.08	< 10	< 30	< 10	< 10	670	582	0,05	2,15	< 0,02	1,8	4	2,2	2,16	7,4	1106	< 2	< 0,001	< 0,002	< 0,01	< 0,0001	0,012	< 0,002
2025.05.07	< 10	36	< 10	< 10	636	470	0,21	2,02	0,07	7,3	9,4	2,3	5	7,4	1069	< 2	-	-	-	-	-	-
2025.06.17	< 10	< 30	< 10	< 10	686	576	0,08	1,71	< 0,02	1,7	3,4	1,8	3,33	7,5	1085	< 2	-	-	-	-	-	-

* A fenti táblázatban nem szereplő (azaz a Vízgyi Üzemeltetési valamint Fennmaradási Engedélyben meg nem határozott) határértékekre a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 2. számú melléklete az irányadó, a "4. Általános védettségű kategória befogadó" kategória szerint.



Szigetszentmiklós szennyvíztisztító telepének eredményei a **befolyó nyers szennyvízre** vonatkozóan

Dátum	Összes BOI5	Összes KOI	Összes lebegő anyag	Összes lebegőanyag izzítási maradék	Összes oldott anyag	Összes oldott anyag izzítási maradék	NH4-N	NO3-N	NO2-N	TKN	Összes N (számított)	Összes szervetlen N (számított)	Összes P	pH	Elektromos vez.kép.	SZOE	Cd	Cr	Cu	Hg	Ni	Pb
	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	-	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
2025.01.15	650	1140	604	24	858	628	58,9	< 0,45	0,02	97,9	98	59	14,9	8	1743	21	-	-	-	-	-	-
2025.02.11	600	1160	540	68	882	648	65,9	< 0,45	< 0,02	98,2	98	66	13,0	7,9	1754	50	-	-	-	-	-	-
2025.03.12	600	993	508	16	892	666	63,4	< 0,45	0,18	96,3	96	64	12,9	7,9	1784	59	-	-	-	-	-	-
2025.04.08	648	1 030	516	88	852	650	58,7	< 0,45	< 0,02	98,4	98	59	13	8	1 759	21	-	-	-	-	-	-
2025.05.13	650	1 560	568	92	846	656	66,8	< 0,45	< 0,02	99,7	100	67	13,3	7,9	1 811	65	< 0,001	0,007	0,1	0,0004	0,029	0,006
2025.06.18	600	1 480	508	92	970	700	72	< 0,45	< 0,02	95,3	95	72	12,6	7,9	1 896	72	-	-	-	-	-	-



Szigetszentmiklós szennyvíztisztító telepének eredményei az **elfolyó tisztított szennyvízre** vonatkozóan

Dátum	Összes BOI5	Összes KOI	Összes lebegő anyag	Összes lebegőanyag izzítási maradék	Összes oldott anyag	Összes oldott anyag izzítási maradék	NH4-N	NO3-N	NO2-N	TKN	Összes N (számított)	Összes szervetlen N (számított)	Összes P	pH	Elektromos vez.kép.	SZOE	Cd	Cr	Cu	Hg	Ni	Pb
	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	-	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
Határérték*	25	125	35				10				35		5	6,0-9,5		5	0,005	0,2	0,5	0,001	0,5	0,05
2025.01.15	< 10	< 30	< 10	< 10	626	468	0,69	1,73	0,07	2,2	4	2,5	0,71	7,9	956	< 2	-	-	-	-	-	-
2025.02.11	< 10	< 30	< 10	< 10	658	500	0,4	1,88	0,09	2,4	4,4	2,4	0,8	7,8	1038	< 2	-	-	-	-	-	-
2025.03.12	< 10	44	< 10	< 10	666	522	1,18	1,53	0,11	3,5	5,1	2,8	1,53	7,9	1107	< 2	-	-	-	-	-	-
2025.04.08	67	225	174	36	822	682	3,33	< 0,45	0,3	18,2	18,5	3,6	7,1	7,8	1 371	< 2	-	-	-	-	-	-
2025.05.13	14	75	44	< 10	786	638	20,8	< 0,45	0,14	25,9	26	21	2,99	7,9	1 487	< 2	< 0,001	0,002	0,02	< 0,0001	0,019	0,004
2025.06.18	16	40	< 10	< 10	828	618	6,6	2,05	0,07	13	15,1	8,7	2,24	7,9	1 282	< 2	-	-	-	-	-	-

* A fenti táblázatban nem szereplő (azaz a Vízipari Üzemeltetési Engedélyben meg nem határozott) határértékekre a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 2. számú melléklete az irányadó, a "2. Egyéb védett területek befogadó" kategória szerint.



Tököl szennyvíztisztító telepének eredményei a **befolyó nyers szennyvízre** vonatkozóan

Dátum	Mintavételi hely	Összes BOI5	Összes KOI	Összes lebegő anyag	Összes lebegőanyag iztítási maradék	Összes oldott anyag	Összes oldott anyag iztítási maradék	NH4-N	NO3-N	NO2-N	TKN	Összes N (számított)	Összes szervesetlen N (számított)	Összes P	pH	Elektromos vez.kép.	SZOE	Szulfidok	Cd	Cr	Cu	Hg	Ni	Pb
		(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	-	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
2025.01.15	Tököl Nyers befolyó Csépi ág	500	853	352	40	738	526	52,2	< 0,45	< 0,02	77,5	78	52	9,13	8	1578	21	5,1	-	-	-	-	-	-
2025.01.15	Tököl Nyers befolyó Halásztelek, Szigethalom	500	998	452	52	846	598	68,7	< 0,45	< 0,02	97,8	98	69	12	8	1750	20	14,4	-	-	-	-	-	-
2025.02.11	Tököl Nyers befolyó átvett szennyvíz	600	1010	400	60	852	620	61,7	< 0,45	< 0,02	89,5	90	62	9,87	7,9	1698	44	13,8	-	-	-	-	-	-
2025.02.11	Tököl Nyers befolyó Halásztelek-Tököl	550	1160	472	48	876	626	67,6	< 0,45	< 0,02	101	101	68	12	7,8	1791	68	13,6	-	-	-	-	-	-
2025.03.12	Tököl Nyers befolyó átvett szennyvíz	510	813	360	52	836	636	60,7	< 0,45	< 0,02	84,8	85	61	10,3	7,9	1694	44	11,6	-	-	-	-	-	-
2025.03.12	Tököl Nyers befolyó Halásztelek-Tököl	681	1120	484	48	890	654	70,2	< 0,45	< 0,02	96,1	96	70	12,2	7,7	1818	69	19	-	-	-	-	-	-
2025.04.08	Tököl Nyers befolyó átvett szennyvíz	580	957	476	100	818	642	71,7	< 0,45	< 0,02	82,1	82	72	10,8	8	1 707	20	16,7	< 0,001	0,005	0,07	< 0,0001	0,021	0,004
2025.04.08	Tököl Nyers befolyó Halásztelek-Tököl	636	1 080	456	76	854	616	77,7	< 0,45	< 0,02	100	100	78	12,6	7,9	1 725	9,5	12,5	< 0,001	0,004	0,09	< 0,0001	0,017	0,011
2025.05.13	Tököl Nyers befolyó átvett szennyvíz	600	1 430	516	84	784	598	72,2	< 0,45	< 0,02	94,8	95	72	11,1	7,9	1 727	42	21,2	-	-	-	-	-	-
2025.05.13	Tököl Nyers befolyó Halásztelek-Tököl	650	1 550	572	84	802	592	80,1	< 0,45	< 0,02	101	101	80	12,4	7,8	1 790	61	14,1	-	-	-	-	-	-
2025.06.18	Tököl Nyers befolyó átvett szennyvíz	600	1 260	408	64	824	578	64,9	< 0,45	< 0,02	90,6	91	65	10	8	1 672	67	7,7	-	-	-	-	-	-
2025.06.18	Tököl Nyers befolyó Halásztelek-Tököl	750	1 520	520	84	914	658	69,9	< 0,45	< 0,02	100	100	70	12,7	7,8	1 860	90	7,7	-	-	-	-	-	-



Tököl szennyvíztisztító telepének eredményei az **elfolyó tisztított szennyvízre** vonatkozóan

Dátum	Összes BOI5	Összes KOI	Összes lebegő anyag	Összes lebegőanyag izzítási maradék	Összes oldott anyag	Összes oldott anyag izzítási maradék	NH4-N	NO3-N	NO2-N	TKN	Összes N (számított)	Összes szerves N (számított)	Összes P	pH	Elektromos vez.kép.	SZOE	Szulfidok	Cd	Cr	Cu	Hg	Ni	Pb
	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	-	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
Határérték	50	150	200				20				55		10	6 - 9,5		10	2	0,05	1	2	0,01	1	0,2
2025.01.15	< 10	47	13	< 10	694	530	7,26	5,62	0,93	10	16,6	13,8	1,27	7,9	1213	< 2	< 0,1	-	-	-	-	-	-
2025.02.11	60	212	124	22	788	618	6,94	4,58	3,9	21,8	30	15,4	5,21	7,8	1329	< 2	0,1	-	-	-	-	-	-
2025.03.12	50	167	87	48	770	626	2,55	2,82	8,3	10,5	22	13,7	3,51	7,8	1333	< 2	< 0,1	-	-	-	-	-	-
2025.05.13	125	529	382	86	762	622	12,2	1,1	4,7	51,5	57	18	12	7,8	1343	< 2	< 0,1	< 0,001	0,005	0,09	< 0,0001	0,019	0,005
2025.06.18	98	325	244	54	788	634	4,1	10,5	0,75	25,8	37	15,4	8,51	7,9	1343	< 2	< 0,1	-	-	-	-	-	-
2025.06.18	60	232	136	40	834	622	3,51	11,9	2,6	16,9	31	18	5,96	7,9	1354	< 2	< 0,1	-	-	-	-	-	-

* A fenti táblázatban nem szereplő (azaz a Vízipari Üzemeltetési valamint Fennmaradási Engedélyben meg nem határozott) határértékekre a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 2. számú melléklete az irányadó, a "4. Általános védettségű kategória befogadói" kategória szerint.