

Dátum	Összes BOI5	Összes KOI	Összes lebegő anyag	Összes lebegőanyag izzítási maradék	Összes oldott anyag	Összes oldott anyag izzítási maradék	NH4-N	NO3-N	NO2-N	TKN	Összes N (számított)	Összes szervetlen N (számított)	Összes P	pH	Elektromos vez.kép.	SZOE	Fenol- index	Cd	Cr	Cu	Hg	Ni	Pb	Összes vas	Összes Coliform szám
Mértékegység:	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	-	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	TKE/ml
2025.01.09	380	708	436	64	712	540	39,6	< 0,45	0,1	58,7	59	40	7,6	7,9	1440	20	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-
2025.01.22	360	553	264	64	738	548	43,6	< 0,45	0,35	63,8	64	44	7,22	8,0	1489	14,5	0,09	<0,001	0,004	0,08	0,0004	0,009	0,005	0,56	-
2025.02.02	340	645	304	52	760	586	43,2	< 0,45	0,03	66	66	43	7,51	7,8	1497	30	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-
2025.02.18	360	685	380	32	682	588	50,3	< 0,45	< 0,02	68,3	68	50	7,77	7,9	1487	154	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-
2025.03.06	360	537	316	48	792	590	46,0	< 0,45	0,25	62,7	63	46	7,54	7,8	1504	12,5	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-
2025.03.19	360	639	336	52	746	556	48,2	< 0,45	0,9	60,7	62	49	7,26	8,1	1474	31	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-
2025.04.01	320	570	324	48	742	556	43,4	< 0,45	0,34	55,7	56	44	6,78	8,0	1435	30	<0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
2025.04.15	400	697	364	76	626	492	35,5	0,56	1,09	52,8	54	37	7,07	7,9	1217	35	<0,05	<0,001	0,004	0,096	<0,0001	0,017	0,008	1,2	>2419,6
2025.05.08	249	616	324	60	674	524	39,1	1,21	1,24	49,2	52	42	7,03	8,1	1401	22	<0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
2025.05.21	650	1056	736	168	626	456	42,0	< 0,45	0,26	59,1	59	42	8,96	7,7	1202	30	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-
2025.06.03	360	604	344	40	740	548	43,6	< 0,45	0,08	62,3	62	44	7,86	7,8	1404	27	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-
2025.06.24	340	612	344	48	732	552	40,2	< 0,45	0,32	61,5	62	41	7,88	7,9	1401	34	<0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
2025.07.10	360	583	284	48	724	528	42,5	< 0,45	0,1	61,5	62	43	6,84	7,9	1402	13,5	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
2025.07.23	360	627	320	60	690	506	40,8	< 0,45	0,07	62,5	63	41	7,3	7,9	1348	24	<0,05	<0,001	0,003	0,077	<0,0001	0,005	0,008	0,86	-
2025.08.12	320	545	320	32	658	518	45,6	< 0,45	<0,02	59,2	59	46	7,21	7,79	1321	39	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-
2025.08.26	480	672	360	36	648	480	40,1	< 0,45	0,38	59,5	60	40	11,0	8,0	1351	13	0,058	-	-	-	-	-	-	-	-
2025.09.04	320	589	316	28	688	516	38,7	< 0,45	<0,02	58,8	59	39	7,5	7,9	1312	20	<0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
2025.09.16	290	603	304	32	678	526	44,8	< 0,45	0,82	59,7	61	46	7,48	8,05	1334	6,5	<0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
2025.10.07	380	657	352	48	662	516	50,6	< 0,45	0,06	65,1	65	51	7,46	7,8	1396	29	<0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
2025.10.20	420	795	436	56	656	486	49,7	< 0,45	0,1	68,3	68	50	8,79	7,8	1383	18	0,07	<0,001	0,006	0,09	<0,0001	0,008	0,009	1,2	-
2025.11.11	340	622	396	84	600	78	53,1	< 0,45	0,12	66,5	67	53	8,34	7,9	1382	26	<0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
2025.11.25	160	294	176	56	244	220	14,1	0,88	0,36	23	24	15,3	3,09	7,7	560	10	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
2025.12.02	360	683	352	60	664	526	46,2	< 0,45	0,27	64,4	65	46	7,87	7,9	1352	22	<0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
2025.12.17	400	677	344	32	654	460	46,5	< 0,45	0,05	65,2	65	47	8,08	7,8	1359	36	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-

Dátum	Összes BOI5	Összes KOI	Összes lebegő anyag	Összes lebegőanyag izzítási maradék	Összes oldott anyag	Összes oldott anyag izzítási maradék	NH4-N	NO3-N	NO2-N	TKN	Összes N (számított)	Összes szervesetlen N (számított)	Összes P	pH	Elektromos vez.kép.	SZOE	Fenol-index	Cd	Cr	Cu	Hg	Ni	Pb	Összes vas	Összes Coliform szám
Mértékegység:	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	-	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	TKE/ml
Határérték normal üzemállapotban *	25	125	35	-	-	-	10	-	-	-	35	30	5	6,5 - 9	-	5	0,1	0,005	0,2	0,5	0,001	0,5	0,05	10	-
Határérték rendkívüli üzemállapotban *	50	400	200	-	-	-	10	-	-	-	45	35	5	6,5 - 9	-	20	0,1	0,005	0,2	0,5	0,001	0,5	0,05	10	-
2025.01.09	< 10	< 30	< 10	< 10	776	586	1,58	12,1	0,35	5,32	17,8	14	2,22	7,6	1241	< 2	< 0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
2025.01.22	< 10	< 30	< 10	< 10	768	558	1,05	12,3	0,19	3,47	16	13,5	1,16	7,7	1213	< 2	< 0,05	<0,001	<0,002	<0,01	0,0001	0,009	<0,002	0,33	-
2025.02.02	< 10	31	< 10	< 10	752	578	2,56	10,3	0,34	3,5	14,1	13,2	0,87	7,7	1222	< 2	< 0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
2025.02.18	< 10	34	< 10	< 10	680	578	1,66	9,49	0,22	3,7	13,4	11,4	0,75	7,7	1228	< 2	< 0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
2025.03.06	< 10	43	< 10	< 10	802	596	2,34	12,4	0,33	3,5	16,2	15,1	0,48	7,7	1262	< 2	< 0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
2025.03.19	< 10	35	< 10	< 10	724	546	4,51	8,82	0,5	6,0	15,3	13,8	0,99	7,8	1163	< 2	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-
2025.04.01	< 10	46	< 10	< 10	744	548	1,43	10,1	0,34	3,0	13,4	11,9	0,86	7,7	1149	< 2	< 0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
2025.04.15	< 10	37	< 10	< 10	718	558	1,17	9,06	0,23	2,5	11,8	10,5	1,36	7,6	1136	< 2	< 0,05	<0,001	0,004	<0,01	0,0001	0,029	<0,002	0,31	83,3
2025.05.08	< 10	44	< 10	< 10	598	440	4,8	10,3	1,97	6,83	19,07	17,07	2,49	7,6	1066	< 2	< 0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
2025.05.21**	30	124	89	27	698	516	3,17	5,75	0,23	9,97	16	9,2	5,17	7,7	1134	3	< 0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
2025.06.03	< 10	32	< 10	< 10	726	552	1,89	5,82	0,63	4,0	10,5	8,3	1,13	7,7	1 135	< 2	< 0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
2025.06.24	< 10	32	< 10	< 10	736	570	1,78	5,32	0,43	5,1	10,9	7,5	0,76	7,8	1 152	< 2	< 0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
2025.07.10	< 10	< 30	< 10	< 10	616	466	1,92	7,51	0,44	3,2	11,2	9,9	0,94	7,9	997	< 2	< 0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
2025.07.23	< 10	< 30	< 10	< 10	720	524	0,93	10,8	0,32	2,5	13,6	12,1	0,97	7,9	1114	< 2	< 0,05	<0,001	<0,002	<0,01	<0,0001	0,005	<0,002	0,25	-
2025.08.12	< 10	< 30	< 10	< 10	656	530	1,21	8,51	0,15	2,9	11,6	9,9	1,72	7,8	1063	< 2	< 0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
2025.08.26	10	< 30	< 10	< 10	620	460	1,06	10,3	0,15	3	13,5	11,5	2,41	8	1112	< 2	< 0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
2025.09.04	< 10	46	< 10	< 10	668	486	1,11	9,74	0,14	2,58	12,48	10,99	1,9	7,7	1060	< 2	< 0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
2025.09.16	< 10	< 30	< 10	< 10	668	512	0,69	10,5	0,44	3,36	14,34	11,63	1,25	8,05	993	< 2	< 0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
2025.10.07	< 10	< 30	< 10	< 10	654	498	1,64	8,63	0,12	3,4	12,2	10,4	1,45	7,8	1 092	< 2	< 0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
2025.10.20	13	38	< 10	< 10	650	494	2,13	7,85	0,3	3,8	12	10,3	1,74	7,8	1 090	< 2	< 0,05	<0,001	<0,002	<0,01	<0,0001	0,006	<0,002	0,44	-
2025.11.11	< 10	34	< 10	< 10	616	90	3,85	9,38	0,29	5,3	15	13,5	1,88	7,8	1 103	< 2	< 0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
2025.11.25**	38	98	57	20	350	292	5,42	3,65	0,42	10,4	14,5	9,5	1,89	7,5	666	< 2	< 0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
2025.12.02	< 10	33	< 10	< 10	640	510	3,09	6,62	1,49	4,9	13	11,2	0,7	7,7	1 083	< 2	< 0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
2025.12.17	< 10	< 30	< 10	< 10	666	472	2,06	10,1	1,41	4	15,5	13,6	0,64	7,6	1 104	< 2	< 0,05	-	-	-	-	-	-	-	-

* A fenti táblázatban nem szereplő (azaz a Vízügyi Üzemeltetési Engedélyben meg nem határozott) határértékekre a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 2. számú melléklete az irányadó, a "2. Egyéb védett területek befogadói" kategória szerint.

** A Telepen a Vízügyi Üzemeltetési Engedély szerinti 1. és/vagy 2. (rendkívüli) üzemállapot állt fenn.

Dátum	Összes BOI5	Összes KOI	Összes lebegő anyag	Összes lebegőanyag izzítási maradék	Összes oldott anyag	Összes oldott anyag izzítási maradék	NH4-N	NO3-N	NO2-N	TKN	Összes N (számított)	Összes szervetlen N (számított)	Összes P	pH	Elektromos vez.kep.	SZOE	Cd	Cr	Cu	Hg	Ni	Pb
Mértékegység:	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	-	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
2025.01.07	443	825	428	64	1 130	848	63,4	< 0,45	< 0,02	90,6	91	63	10,4	7,9	2 040	35	-	-	-	-	-	-
2025.02.12	440	788	348	24	1 020	736	79,7	< 0,45	< 0,02	93,9	94	80	9,94	8,1	2 030	47	-	-	-	-	-	-
2025.03.04	517	785	348	60	1 140	882	79	< 0,45	< 0,02	89,5	90	79	10,2	8,1	2 180	54	-	-	-	-	-	-
2025.04.23	460	852	412	48	1 100	794	74,6	< 0,45	< 0,02	89,8	90	75	10	8,1	2 030	36	< 0,001	0,005	0,15	0,00026	0,017	0,004
2025.05.14	460	765	424	52	1 150	864	67,9	< 0,45	< 0,02	94	94	68	9,56	8,0	2 140	43	-	-	-	-	-	-
2025.06.11	380	689	304	52	1 050	758	66,6	< 0,45	< 0,02	86,7	87	67	9,81	7,9	1 865	35	-	-	-	-	-	-
2025.07.15	380	808	288	28	908	734	62	< 0,45	< 0,02	91,3	91	62	10,1	7,9	1 823	21	-	-	-	-	-	-
2025.08.06	420	710	444	104	842	636	80,3	< 0,45	< 0,02	84,1	84	80	9,82	7,9	1 840	11,5	-	-	-	-	-	-
2025.09.17	420	754	356	56	918	660	71,8	< 0,45	< 0,02	88,1	88	72	10,5	8,0	1 816	28	-	-	-	-	-	-
2025.10.08	1 200	2 960	1 410	228	964	740	76,9	< 0,45	< 0,02	122	122	77	21	7,9	1 998	59	< 0,001	0,018	0,36	< 0,0001	0,027	0,02
2025.11.12	380	677	344	60	824	670	71,2	< 0,45	< 0,02	92,2	92	71	10,9	8,1	1 788	16	-	-	-	-	-	-
2025.12.09	400	725	368	13	1 010	742	72,4	< 0,45	< 0,02	92	92	72	9,95	7,9	1 974	19,5	-	-	-	-	-	-

Dátum	Összes BOI5	Összes KOI	Összes lebegő anyag	Összes lebegőanyag izzítási maradék	Összes oldott anyag	Összes oldott anyag izzítási maradék	NH4-N	NO3-N	NO2-N	TKN	Összes N (számított)	Összes szervesetlen N (számított)	Összes P	pH	Elektromos vez.kép.	SZOE	Cd	Cr	Cu	Hg	Ni	Pb
Mértékegység:	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	-	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
Határérték*	25	125	35	-	-	-	10	-	-	-	35	-	5	6,5-9,0	-	5	0,005	0,2	0,5	0,001	0,5	0,05
2025.01.07	14	36	< 10	< 10	964	676	3,5	10,2	0,29	5,7	16,2	14	1,04	8	1 433	< 2	-	-	-	-	-	-
2025.02.12	< 10	< 30	11	< 10	990	726	0,75	17,8	0,26	4,4	22	18,8	2,85	7,5	1 656	< 2	-	-	-	-	-	-
2025.03.04	< 10	< 30	12	< 10	1 070	820	0,37	12,5	0,13	2,6	15,2	13	1,5	7,8	1 626	< 2	-	-	-	-	-	-
2025.04.23	< 10	< 30	< 10	< 10	1 090	800	0,37	5,96	0,09	5	11,1	6,4	0,32	7,8	1 597	< 2	< 0,001	< 0,002	< 0,01	< 0,0001	0,012	< 0,002
2025.05.14	< 10	< 30	< 10	< 10	564	378	0,56	12,3	0,16	1,6	14,1	13	0,39	7,7	1 572	< 2	-	-	-	-	-	-
2025.06.11	< 10	< 30	< 10	< 10	1 060	756	0,09	12,8	0,11	1,7	14,6	13	0,46	7,9	1 558	< 2	-	-	-	-	-	-
2025.07.15	< 10	38	< 10	< 10	888	762	0,48	3,31	0,17	3,1	6,6	4	0,65	8	1 474	< 2	-	-	-	-	-	-
2025.08.06	< 10	35	< 10	< 10	966	728	1,17	10,2	0,21	3,8	14,2	11,6	0,72	7,6	1 334	< 2	-	-	-	-	-	-
2025.09.17	< 10	47	< 10	< 10	908	646	0,25	13	0,11	1,9	15	13,4	1,37	7,8	1 378	< 2	-	-	-	-	-	-
2025.10.08	< 10	< 30	< 10	< 10	864	704	0,46	4,22	0,14	3,5	7,9	4,8	1,14	7,7	1 474	< 2	< 0,001	< 0,002	< 0,01	< 0,0001	0,023	0,002
2025.11.12	< 10	30	< 10	< 10	920	740	0,35	14,1	0,18	2,2	16,5	14,6	2,46	7,7	1 491	< 2	-	-	-	-	-	-
2025.12.09	< 10	30	< 10	< 10	960	702	0,21	12,2	0,26	2,2	14,7	12,7	0,51	7,7	1 464	< 2	-	-	-	-	-	-

* A fenti táblázatban nem szereplő (azaz a Vízügyi Üzemeltetési Engedélyben meg nem határozott) határértékekre a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 2. számú melléklete az irányadó, a "2. Egyéb védett területek befogadó" kategória szerint.

Budakeszi szennyvíztisztító telepének eredményei a **befolyó nyers szennyvízre** vonatkozóan

Dátum	Összes BOI5	Összes KOI	Összes lebegő anyag	Összes lebegőanyag izzítási maradék	Összes oldott anyag	Összes oldott anyag izzítási maradék	NH4-N	NO3-N	NO2-N	TKN	Összes N (számított)	Összes szervetlen N (számított)	Összes P	pH	Elektromos vez.kép.	SZOE	Cd	Cr	Cu	Hg	Ni	Pb
Mértékegység:	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	-	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
2025.01.08	440	797	436	40	726	544	84,1	< 0,45	0,21	116	116	84	13,7	8,5	1 705	43	-	-	-	-	-	-
2025.02.13	400	800	424	44	900	634	92,4	< 0,45	< 0,02	119	119	92	13,1	8,5	1 940	52	-	-	-	-	-	-
2025.03.05	440	827	384	60	760	558	95,3	< 0,45	< 0,02	115	115	95	12,3	8,4	1 696	66	-	-	-	-	-	-
2025.04.24	400	754	300	52	822	586	96	< 0,45	< 0,02	115	115	96	12,3	8,1	1 779	44	< 0,001	0,003	0,11	0,00016	0,018	0,004
2025.05.15	380	715	328	76	768	520	95,6	< 0,45	< 0,02	106	106	96	13,2	8,2	1 631	10,5	-	-	-	-	-	-
2025.06.12	500	1 050	656	152	1 110	894	71,7	< 0,45	< 0,02	101	101	72	13,4	7,7	2 150	58	-	-	-	-	-	-
2025.07.16	440	729	360	72	728	512	99,7	< 0,45	< 0,02	113	113	100	12,5	7,8	1 582	7,5	-	-	-	-	-	-
2025.08.07	400	600	332	68	696	528	84,3	< 0,45	< 0,02	112	112	84	12,9	7,9	1 647	10,5	-	-	-	-	-	-
2025.09.18	460	911	480	124	634	460	85,8	< 0,45	< 0,02	111	111	86	14,6	8,1	1 480	26	-	-	-	-	-	-
2025.10.09	280	462	204	60	698	522	87,1	< 0,45	< 0,02	95,6	96	87	10,7	8	1 644	18	< 0,001	0,004	0,091	< 0,0001	0,043	0,005
2025.11.13	380	629	344	64	734	590	95,3	< 0,45	< 0,02	118	118	95	12,6	8,2	1 653	9,5	-	-	-	-	-	-
2025.12.10	260	568	348	52	644	430	78	< 0,45	< 0,02	87,1	87	78	10,5	8,2	1 441	22	-	-	-	-	-	-

Budakeszi szennyvíztisztító telepének eredményei az **elfolyó tisztított szennyvízre** vonatkozóan

Dátum	Összes BOI5	Összes KOI	Összes lebegő anyag	Összes lebegőanyag izzitási maradék	Összes oldott anyag	Összes oldott anyag izzitási maradék	NH4-N	NO3-N	NO2-N	TKN	Összes N (számított)	Összes szervetlen N (számított)	Összes P	pH	Elektromos vez.kép.	SZOE	Cd	Cr	Cu	Hg	Ni	Pb
Mértékegység:	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	-	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
Határérték*	25	75	50	-	-	-	5	-	-	-	25	-	5	6,5-9,0	-	5	0,005	0,05	0,2	0,001	0,02	0,01
2025.01.08	< 10	< 30	< 10	< 10	668	512	0,12	5,77	< 0,02	2,9	8,7	5,9	2,55	7,6	1 099	< 2	-	-	-	-	-	-
2025.02.13	< 10	< 30	< 10	< 10	672	492	0,09	8,44	< 0,02	1,7	10,1	8,5	2,53	7,3	1 133	< 2	-	-	-	-	-	-
2025.03.05	< 10	< 30	< 10	< 10	670	532	0,25	4,38	0,03	1,4	5,8	4,7	0,71	7,4	1 129	< 2	-	-	-	-	-	-
2025.04.24	10	32	< 10	< 10	690	522	0,08	3,77	< 0,02	1,9	5,7	3,9	3,83	7,4	1 105	< 2	< 0,001	< 0,002	< 0,01	< 0,0001	0,011	< 0,002
2025.05.15	< 10	< 30	< 10	< 10	700	512	0,12	8,3	< 0,02	5,3	13,6	8,4	3,1	7,4	1 114	< 2	-	-	-	-	-	-
2025.06.12	< 10	33	< 10	< 10	706	546	0,07	8,87	< 0,02	< 1,4	8,9	8,9	3,76	7,5	1 045	< 2	-	-	-	-	-	-
2025.07.16	< 10	< 30	< 10	< 10	706	498	< 0,04	13,6	< 0,02	2,6	16,2	13,6	2,16	7,6	1 067	< 2	-	-	-	-	-	-
2025.08.07	< 10	< 30	< 10	< 10	618	480	0,25	6,25	< 0,02	3,9	10,2	6,5	3,74	7,5	993	< 2	-	-	-	-	-	-
2025.09.18	< 10	38	< 10	< 10	630	446	0,06	6,39	< 0,02	1,5	7,9	6,5	2,13	7,5	986	< 2	-	-	-	-	-	-
2025.10.09	< 10	< 30	< 10	< 10	550	408	0,1	6,39	< 0,02	6,4	12,8	6,5	2,72	7,5	957	< 2	< 0,001	< 0,002	< 0,01	< 0,0001	0,021	< 0,002
2025.11.13	< 10	30	< 10	< 10	720	570	0,18	5,96	< 0,02	2,1	8,1	6,1	1,33	7,3	1 064	< 2	-	-	-	-	-	-
2025.12.10	< 10	< 30	< 10	< 10	634	466	0,1	4,32	< 0,02	3,6	7,9	4,4	2,53	7,6	1 008	< 2	-	-	-	-	-	-

* A fenti táblázatban nem szereplő (azaz a Vízügyi üzemeltetési engedélyben meg nem határozott) határértékekre a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 2. számú melléklete az irányadó, a "3. Időszakos vízfolyás befogadó" kategória szerint.

Dátum	Összes BOI5	Összes KOI	Összes lebegő anyag	Összes lebegőanyag izzítási maradék	Összes oldott anyag	Összes oldott anyag izzítási maradék	NH4-N	NO3-N	NO2-N	TKN	Összes N (számított)	Összes szerves N (számított)	Összes P	pH	Elektromos vez. kép.	SZOE	Cd	Cr	Cu	Hg	Ni	Pb
Mértékegység:	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	-	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
2025.01.21	340	702	316	64	754	552	60,6	< 0,45	0,11	88,3	88	61	12	8,3	1 448	34	-	-	-	-	-	-
2025.02.04	471	679	240	28	714	498	65,4	< 0,45	< 0,02	86,8	87	65	14,4	8	1 469	54	-	-	-	-	-	-
2025.03.11	396	749	284	52	806	544	53,3	< 0,45	0,21	69,3	70	54	13,2	7,9	1 454	48	-	-	-	-	-	-
2025.04.08	560	934	464	88	736	588	74,9	< 0,45	< 0,02	103	103	75	16	8,1	1 510	38	< 0,001	0,004	0,05	< 0,0001	0,014	0,004
2025.05.07	300	428	268	36	754	468	55,8	< 0,45	< 0,02	61,6	62	56	16	7,9	1 481	36	-	-	-	-	-	-
2025.06.17	320	616	196	40	736	516	75,1	< 0,45	< 0,02	89,8	90	75	14,3	7,8	1 503	22	-	-	-	-	-	-
2025.07.02	460	731	448	76	808	600	63,7	< 0,45	< 0,02	85,9	86	64	14,8	7,9	1 600	43	-	-	-	-	-	-
2025.08.13	580	944	444	84	742	550	76,4	< 0,45	< 0,02	91,1	91	76	15,6	7,8	1 538	48	-	-	-	-	-	-
2025.09.03	500	1 190	672	128	740	524	71,9	< 0,45	< 0,02	113	113	72	22,2	7,7	1 607	43	-	-	-	-	-	-
2025.10.14	420	701	304	48	728	552	69,2	< 0,45	< 0,02	82,7	83	69	12,1	7,8	1 539	57	< 0,001	0,004	0,021	0,00056	0,007	0,006
2025.11.05	360	622	256	44	742	530	60,8	< 0,45	< 0,02	71,5	72	61	10,5	7,8	1 506	18,5	-	-	-	-	-	-
2025.12.16	420	672	336	40	660	452	78,2	< 0,45	< 0,02	91,3	91	78	14,7	8,1	1 481	33	-	-	-	-	-	-

Dátum	Összes BOI5	Összes KOI	Összes lebegő anyag	Összes lebegőanyag izmitási maradék	Összes oldott anyag	Összes oldott anyag izmitási maradék	NH4-N	NO3-N	NO2-N	TKN	Összes N (számitott)	Összes szervesetlen N (számitott)	Összes P	pH	Elektromos vez.kép.	SZOE	Cd	Cr	Cu	Hg	Ni	Pb
Mértékegység:	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	-	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
Határérték*	25	125	35	-	-	-	20	-	-	-	55	-	10	-	-	10	0,05	1	2	0,01	1	0,2
2025.01.21	32	76	14	11	700	582	0,1	1,71	0,05	3	4,8	1,9	1,86	7,4	1126	< 2	-	-	-	-	-	-
2025.02.04	< 10	31	< 10	< 10	642	526	0,11	1,59	0,02	1,5	3,1	1,7	2,38	7,3	1119	< 2	-	-	-	-	-	-
2025.03.11	< 10	< 30	< 10	< 10	742	562	< 0,04	2,37	< 0,02	1,5	3,9	2,4	2,43	7,4	1191	< 2	-	-	-	-	-	-
2025.04.08	< 10	< 30	< 10	< 10	670	582	0,05	2,15	< 0,02	1,8	4	2,2	2,16	7,4	1 106	< 2	< 0,001	< 0,002	< 0,01	< 0,0001	0,012	< 0,002
2025.05.07	< 10	36	< 10	< 10	636	470	0,21	2,02	0,07	7,3	9,4	2,3	5,0	7,4	1 069	< 2	-	-	-	-	-	-
2025.06.17	< 10	< 30	< 10	< 10	686	576	0,08	1,71	< 0,02	1,7	3,4	1,8	3,33	7,5	1 085	< 2	-	-	-	-	-	-
2025.07.02	< 10	32	< 10	< 10	704	580	0,05	1,51	< 0,02	1,9	3,4	1,6	2,94	7,7	1 139	< 2	-	-	-	-	-	-
2025.08.13	< 10	< 30	< 10	< 10	592	498	0,14	1,63	0,03	6,2	7,9	1,8	4,61	7,6	999	< 2	-	-	-	-	-	-
2025.09.03	< 10	< 30	< 10	< 10	650	496	0,08	1,82	0,05	1,5	3,4	2	3,18	7,5	1 021	< 2	-	-	-	-	-	-
2025.10.14	< 10	30	< 10	< 10	672	572	< 0,04	2,6	0,03	2,8	5,4	2,6	2,86	7,3	1 118	< 2	< 0,001	< 0,002	< 0,01	0,0002	0,007	< 0,002
2025.11.05	< 10	< 30	< 10	< 10	674	534	0,06	2,41	0,03	2,8	5,2	2,5	2,57	7,3	1 113	2,7	-	-	-	-	-	-
2025.12.16	< 10	< 30	< 10	< 10	628	480	0,06	2,83	< 0,02	1,9	4,7	2,9	0,91	7,4	1 064	< 2	-	-	-	-	-	-

* A fenti táblázatban nem szereplő (azaz a Vízgöi Üzemeltetési valamint Fennmaradási Engedélyben meg nem határozott) határértékekre a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 2. számú melléklete az irányadó, a "4. Általános védettségű kategória befogadó" kategória szerint.

Dátum	Összes BOI5	Összes KOI	Összes lebegő anyag	Összes lebegőanyag izzítási maradék	Összes oldott anyag	Összes oldott anyag izzítási maradék	NH4-N	NO3-N	NO2-N	TKN	Összes N (számított)	Összes szerves N (számított)	Összes P	pH	Elektromos vez.kép.	SZOE	Cd	Cr	Cu	Hg	Ni	Pb
Mértékegység:	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	-	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
2025.01.15	650	1140	604	24	858	628	58,9	< 0,45	0,02	97,9	98	59	14,9	8	1743	21	-	-	-	-	-	-
2025.02.11	600	1160	540	68	882	648	65,9	< 0,45	< 0,02	98,2	98	66	13,0	7,9	1754	50	-	-	-	-	-	-
2025.03.12	600	993	508	16	892	666	63,4	< 0,45	0,18	96,3	96	64	12,9	7,9	1784	59	-	-	-	-	-	-
2025.04.08	648	1 030	516	88	852	650	58,7	< 0,45	< 0,02	98,4	98	59	13	8	1 759	21	-	-	-	-	-	-
2025.05.13	650	1 560	568	92	846	656	66,8	< 0,45	< 0,02	99,7	100	67	13,3	7,9	1 811	65	< 0,001	0,007	0,1	0,0004	0,029	0,006
2025.06.18	600	1 480	508	92	970	700	72	< 0,45	< 0,02	95,3	95	72	12,6	7,9	1 896	72	-	-	-	-	-	-
2025.07.09	580	979	512	100	856	690	65,1	< 0,45	< 0,02	82,5	83	65	10,1	8	1 731	15	-	-	-	-	-	-
2025.08.05	650	1 210	532	96	810	576	63,1	< 0,45	< 0,02	88,6	89	63	12,5	7,9	1 630	50	-	-	-	-	-	-
2025.09.10	600	1 400	620	24	766	548	62	< 0,45	0,04	92,6	93	62	14,7	7,8	1 587	66	-	-	-	-	-	-
2025.10.14	540	960	468	76	924	666	69,9	< 0,45	< 0,02	99,1	99	70	16,8	7,9	1 840	57	< 0,001	0,008	0,1	< 0,0001	0,015	0,003
2025.11.04	650	1 280	692	112	926	682	71,1	< 0,45	< 0,02	91,8	92	71	16,7	7,8	1 874	52	-	-	-	-	-	-
2025.12.03	700	1 560	620	100	784	578	68,2	< 0,45	< 0,02	97,1	97	68	15,1	7,8	1 657	56	-	-	-	-	-	-



Szigetszentmiklós szennyvíztisztító telepének eredményei az **elfolyó tisztított szennyvízre** vonatkozóan

Dátum	Összes BOI5	Összes KOI	Összes lebegő anyag	Összes lebegőanyag izzítási maradék	Összes oldott anyag	Összes oldott anyag izzítási maradék	NH4-N	NO3-N	NO2-N	TKN	Összes N (számított)	Összes szervetlen N (számított)	Összes P	pH	Elektromos vez.kép.	SZOE	Cd	Cr	Cu	Hg	Ni	Pb
Mértékegység:	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	-	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
Határérték*	25	125	35	-	-	-	10	-	-	-	35	-	5	6,0-9,5	-	5	0,005	0,2	0,5	0,001	0,5	0,05
2025.01.15	< 10	< 30	< 10	< 10	626	468	0,69	1,73	0,07	2,2	4	2,5	0,71	7,9	956	< 2	-	-	-	-	-	-
2025.02.11	< 10	< 30	< 10	< 10	658	500	0,4	1,88	0,09	2,4	4,4	2,4	0,8	7,8	1038	< 2	-	-	-	-	-	-
2025.03.12	< 10	44	< 10	< 10	666	522	1,18	1,53	0,11	3,5	5,1	2,8	1,53	7,9	1107	< 2	-	-	-	-	-	-
2025.04.08	67	225	174	36	822	682	3,33	< 0,45	0,3	18,2	18,5	3,6	7,1	7,8	1 371	< 2	-	-	-	-	-	-
2025.05.13	14	75	44	< 10	786	638	20,8	< 0,45	0,14	25,9	26	21	2,99	7,9	1 487	< 2	< 0,001	0,002	0,02	< 0,0001	0,019	0,004
2025.06.18	16	40	< 10	< 10	828	618	6,6	2,05	0,07	13	15,1	8,7	2,24	7,9	1 282	< 2	-	-	-	-	-	-
2025.07.09	< 10	< 30	< 10	< 10	648	524	4,5	1,89	0,04	7,8	9,7	6,4	0,84	7,9	1 051	< 2	-	-	-	-	-	-
2025.08.05	< 10	< 30	< 10	< 10	534	390	6,85	2,3	0,09	9	11,4	9,2	0,73	8	897	< 2	-	-	-	-	-	-
2025.09.10	10	< 30	< 10	< 10	638	450	0,48	2,52	0,04	4,8	7,4	3	1,41	8	962	< 2	-	-	-	-	-	-
2025.10.14	< 10	< 30	< 10	< 10	698	546	0,27	4,46	0,06	1,7	6,2	4,8	0,54	7,8	1 124	< 2	< 0,001	< 0,002	0,012	< 0,0001	0,008	< 0,002
2025.11.04	< 10	32	< 10	< 10	866	690	0,95	3,38	0,14	4,4	7,9	4,5	4,15	7,9	1 435	< 2	-	-	-	-	-	-
2025.12.03	10	48	32	< 10	794	622	0,85	6,6	0,2	5	11,8	7,7	3,98	7,8	1 263	< 2	-	-	-	-	-	-

* A fenti táblázatban nem szereplő (azaz a Vízgyi Üzemeltetési Engedélyben meg nem határozott) határértékekre a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 2. számú melléklete az irányadó, a "2. Egyéb védett területek befogadó" kategória szerint.

Dátum	Mintavételi hely	Összes BOI5	Összes KOI	Összes lebegő anyag	Összes lebegőanyag izzítási maradék	Összes oldott anyag	Összes oldott anyag izzítási maradék	NH4-N	NO3-N	NO2-N	TKN	Összes N (számított)	Összes szerves N (számított)	Összes P	pH	Elektromos vez.kép.	SZOE	Szulfidok	Cd	Cr	Cu	Hg	Ni	Pb
Mértékegység:	-	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	-	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
2025.01.15	Tököl Nyers befolyó Csépi ág	500	853	352	40	738	526	52,2	< 0,45	< 0,02	77,5	78	52	9,13	8	1578	21	5,1	-	-	-	-	-	-
2025.01.15	Tököl Nyers befolyó Halásztelek, Szigethalom	500	998	452	52	846	598	68,7	< 0,45	< 0,02	97,8	98	69	12	8	1750	20	14,4	-	-	-	-	-	-
2025.02.11	Tököl Nyers befolyó átvett szennyvíz	600	1010	400	60	852	620	61,7	< 0,45	< 0,02	89,5	90	62	9,87	7,9	1698	44	13,8	-	-	-	-	-	-
2025.02.11	Tököl Nyers befolyó Halásztelek-Tököl	550	1160	472	48	876	626	67,6	< 0,45	< 0,02	101	101	68	12	7,8	1791	68	13,6	-	-	-	-	-	-
2025.03.12	Tököl Nyers befolyó átvett szennyvíz	510	813	360	52	836	636	60,7	< 0,45	< 0,02	84,8	85	61	10,3	7,9	1694	44	11,6	-	-	-	-	-	-
2025.03.12	Tököl Nyers befolyó Halásztelek-Tököl	681	1120	484	48	890	654	70,2	< 0,45	< 0,02	96,1	96	70	12,2	7,7	1818	69	19	-	-	-	-	-	-
2025.04.08	Tököl Nyers befolyó átvett szennyvíz	580	957	476	100	818	642	71,7	< 0,45	< 0,02	82,1	82	72	10,8	8	1 707	20	16,7	< 0,001	0,005	0,07	< 0,0001	0,021	0,004
2025.04.08	Tököl Nyers befolyó Halásztelek-Tököl	636	1 080	456	76	854	616	77,7	< 0,45	< 0,02	100	100	78	12,6	7,9	1 725	9,5	12,5	< 0,001	0,004	0,09	< 0,0001	0,017	0,011
2025.05.13	Tököl Nyers befolyó átvett szennyvíz	600	1 430	516	84	784	598	72,2	< 0,45	< 0,02	94,8	95	72	11,1	7,9	1 727	42	21,2	-	-	-	-	-	-
2025.05.13	Tököl Nyers befolyó Halásztelek-Tököl	650	1 550	572	84	802	592	80,1	< 0,45	< 0,02	101	101	80	12,4	7,8	1 790	61	14,1	-	-	-	-	-	-
2025.06.18	Tököl Nyers befolyó átvett szennyvíz	600	1 260	408	64	824	578	64,9	< 0,45	< 0,02	90,6	91	65	10	8	1 672	67	7,7	-	-	-	-	-	-
2025.06.18	Tököl Nyers befolyó Halásztelek-Tököl	750	1 520	520	84	914	658	69,9	< 0,45	< 0,02	100	100	70	12,7	7,8	1 860	90	7,7	-	-	-	-	-	-
2025.07.09	Tököl Nyers befolyó átvett szennyvíz	460	962	340	56	768	598	65	< 0,45	< 0,02	78,2	78	65	8,74	8	1 596	21	3,3	-	-	-	-	-	-
2025.07.09	Tököl Nyers befolyó Halásztelek-Tököl	520	985	416	56	822	666	68,4	< 0,45	< 0,02	86,5	87	68	11,2	7,3	1 720	24	3	-	-	-	-	-	-
2025.07.15	Tököl Nyers befolyó átvett szennyvíz	600	1 320	356	48	806	658	64,9	< 0,45	< 0,02	85,8	86	65	10,1	8	1 673	36	7	-	-	-	-	-	-
2025.07.15	Tököl Nyers befolyó Halásztelek-Tököl	550	1 200	368	56	824	652	68,6	< 0,45	< 0,02	96,8	97	69	11,2	7,8	1 723	31	13,6	-	-	-	-	-	-
2025.08.05	Tököl Nyers befolyó átvett szennyvíz	600	1 050	376	84	864	622	70,8	< 0,45	< 0,02	99,7	100	71	9,89	8	1 705	72	6,6	-	-	-	-	-	-
2025.08.05	Tököl Nyers befolyó Halásztelek-Tököl	640	955	476	76	770	544	70,3	< 0,45	< 0,02	93,1	93	70	11,3	7,8	1 613	65	7,7	-	-	-	-	-	-
2025.09.10	Tököl Nyers befolyó átvett szennyvíz	500	1 170	388	60	768	554	61	< 0,45	0,04	78,6	79	61	9,79	7,9	1 547	35	20,1	-	-	-	-	-	-
2025.09.10	Tököl Nyers befolyó Halásztelek-Tököl	550	1 170	460	36	754	538	64,5	< 0,45	0,02	92,2	92	65	11,4	7,7	1 556	51	18,7	-	-	-	-	-	-
2025.10.14	Tököl Nyers befolyó átvett szennyvíz	520	922	380	60	850	624	72,1	< 0,45	< 0,02	96,1	96	72	10,8	8	1 770	40	9,8	< 0,001	0,002	0,059	< 0,0001	0,013	0,003
2025.10.14	Tököl Nyers befolyó Halásztelek-Tököl	560	970	416	60	856	632	70,7	< 0,45	< 0,02	85	85	71	11,7	7,8	1 875	60	12,6	< 0,001	0,004	0,087	< 0,0001	0,018	< 0,002
2025.11.04	Tököl Nyers befolyó átvett szennyvíz	480	807	372	64	880	638	75,4	< 0,45	< 0,02	90,6	91	75	9,86	8	1 814	45	7,9	-	-	-	-	-	-
2025.11.04	Tököl Nyers befolyó Halásztelek-Tököl	500	1 050	532	92	958	674	73	< 0,45	< 0,02	92	92	73	12,5	7,8	1 945	68	18	-	-	-	-	-	-
2025.12.03	Tököl Nyers befolyó átvett szennyvíz	700	1 370	448	68	802	546	73,4	< 0,45	< 0,02	93,9	94	73	10,7	7,9	1 656	55	27,2	-	-	-	-	-	-
2025.12.03	Tököl Nyers befolyó Halásztelek-Tököl	800	1 620	540	76	826	544	78	< 0,45	< 0,02	102	102	78	12,2	7,6	1 690	87	10,4	-	-	-	-	-	-

Dátum	Összes BOI5	Összes KOI	Összes lebegő anyag	Összes lebegőanyag izzítási maradék	Összes oldott anyag	Összes oldott anyag izzítási maradék	NH4-N	NO3-N	NO2-N	TKN	Összes N (számított)	Összes szervetlen N (számított)	Összes P	pH	Elektromos vez.kép.	SZOE	Szulfidok	Cd	Cr	Cu	Hg	Ni	Pb
Mértékegység:	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	-	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
Határérték	50	150	200	-	-	-	20	-	-	-	55	-	10	6 - 9,5	-	10	2	0,05	1	2	0,01	1	0,2
2025.01.15	< 10	47	13	< 10	694	530	7,26	5,62	0,93	10	16,6	13,8	1,27	7,9	1213	< 2	< 0,1	-	-	-	-	-	-
2025.02.11	60	212	124	22	788	618	6,94	4,58	3,9	21,8	30	15,4	5,21	7,8	1329	< 2	0,1	-	-	-	-	-	-
2025.03.12	50	167	87	48	770	626	2,55	2,82	8,3	10,5	22	13,7	3,51	7,8	1333	< 2	< 0,1	-	-	-	-	-	-
2025.04.08	125	529	382	86	762	622	12,2	1,1	4,7	51,5	57	18	12	7,8	1 343	< 2	< 0,1	< 0,001	0,005	0,09	< 0,0001	0,019	0,005
2025.05.13	98	325	244	54	788	634	4,1	10,5	0,75	25,8	37	15,4	8,51	7,9	1 343	< 2	< 0,1	-	-	-	-	-	-
2025.06.18	60	232	136	40	834	622	3,51	11,9	2,6	16,9	31	18	5,96	7,9	1 354	< 2	< 0,1	-	-	-	-	-	-
2025.07.09	85	225	146	44	696	586	0,18	8,27	0,17	8,6	17	8,6	5,54	8,1	1 139	< 2	< 0,1	-	-	-	-	-	-
2025.07.15	14	75	23	< 10	788	660	0,21	10,3	0,13	6	16,4	10,6	1,01	8,1	1 296	< 2	< 0,1	-	-	-	-	-	-
2025.08.05	< 10	47	31	< 10	698	524	0,59	11	0,3	3,5	14,8	11,9	0,91	8	1 137	< 2	< 0,1	-	-	-	-	-	-
2025.09.10	11	56	24	< 10	824	628	0,32	13,6	0,4	5	19	14,3	4,59	8	1 239	< 2	< 0,1	-	-	-	-	-	-
2025.10.14	< 10	58	32	14	866	698	0,1	15,4	0,18	5,6	21	15,7	2,56	7,8	1 399	< 2	< 0,1	< 0,001	< 0,002	< 0,01	< 0,0001	0,008	< 0,002
2025.11.04	10	66	45	17	880	652	0,13	15,4	0,15	5,7	21	15,7	2,26	7,9	1 434	< 2	< 0,1	-	-	-	-	-	-
2025.12.03	28	111	68	17	770	572	0,31	13,8	0,37	8	22	14,5	2,73	7,7	1 245	< 2	< 0,1	-	-	-	-	-	-

* A fenti táblázatban nem szereplő (azaz a Vízjogi Üzemeltetési valamint Fennmaradási Engedélyben meg nem határozott) határértékekre a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 2. számú melléklete az irányadó, a "4. Általános védeltségi kategória befogadó" kategória szerint.